

Zadavatel:

C-Energy Planá s.r.o.,  
Průmyslová 748, 391 02 Planá nad Lužnicí,  
IČO: 251 06 481  
Název veřejné zakázky:  
**Konec uhlí v Plané n. Lužnicí,**  
Ev. č. **Z2021-004803**

Zadavatel poskytuje v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) v návaznosti na ustanovení článku 11 Části 1 Zadávací dokumentace, níže uvedené vysvětlení Zadávací dokumentace:

### VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 7

#### Dotaz č. 1

Pro zpracování posouzení technických dat bychom si Vás dovolili požádat o doplnění podkladů kotle K5 a K6 o sestavné výkresy rozměrů primárního a sekundárního ventilátoru vzduchu.

#### **Odpověď zadavatele:**

*Veškerá dokumentace, kterou má zadavatel k dispozici pro stávající kotle K5 a K6, byla přiložena k zadávací dokumentaci (Doplňky Přílohy 1 SMLOUVY). Žádnou další dokumentaci nemá zadavatel k dispozici.*

#### Dotaz č. 2

Současně s tím prosíme o výpis parametrů z ŘS kotlů při provozu na jmenovitý výkon (MCR) a na minimální výkon podle parametrů z obrazovek vzduch, spaliny, voda, pára, uhlí, vápenec, nebo alespoň tisky obrazovek ze stejného času při provozu kotlů na MCR a min. MCR.

#### **Odpověď zadavatele:**

*V přílohách tohoto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel předkládá snímky obrazovek z řídicího systému provozu kotle K5. Provozní hodnoty jsou od minimálního výkonu, kdy se ještě plní parametry páry a emise, po výkon při přetížení kotle nad jmenovitý výkon, kdy kotel ještě plní parametry a emise.*

Přílohy:

K5 min výkon 17 t.png

K5 max výkon 43 t.png

Dne 19. 03. 2021

Za zadavatele

C-Energy Planá s.r.o.

E-CONSULT, s.r.o.

smluvní zástupce zadavatele pověřený administrací zadávacího řízení