



LEGENDA

- OT 1820/600  
VKXX/600/XXXX
- OTOPNÉ TĚLESO KOUPELNOVÉ - ŽEBŘÍKOVÉ 1820/600  
OTOPNÉ TĚLESO DESKOVÉ TYP VK v 600mm  
VČETNĚ THERMOSTATICKÉ HLAVICE
- — — — —  
— — — — —  
— — — — —
- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ STÁVAJÍCÍ  
VRATNÉ POTRUBÍ STÁVAJÍCÍ  
PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - Cu  
VRATNÉ POTRUBÍ - Cu

POZNÁMKY:

- UCHYČENÍ POTRUBÍ  
UCHYČENÍ POTRUBÍ BUDE V SOULADU S POKYNY VÝROBCE POTRUBÍ.
- TEPLOTNÍ SPÁD TEPELOVODNÍ SOUSTAVY  
TEPELOVODNÍ SOUSTAVA JE NAVRŽENA NA TEPLOVODNÍ SPÁD 15°C/60°C.

Legenda místností

Číslo místn.	Účel místnosti	Plocha (m²)
1.01	Zádvěří	2,75
1.02	Úklid	0,93
1.03	Šatna pro max. 5 zaměstnanců (muži)	5,23
1.04	Předšlň WC s umývadlem	2,50
1.05	WC	1,67
1.06	Sprcha	1,67
1.07	Kancelář	12,78
1.08a	Provozní prostor - část s novou keramickou dlažbou	73,26
1.08b	Provozní prostor - část s původní keramickou dlažbou	105,17
1.09	Trafostanice	35,88
1.10	PS, automatická tlaková stanice, -1,200 m	104,38
1.11	Elektrorozvodna	8,36

+/- 0,000 = PODLAHA V 1.NP (vstup do předávací stanice)

Vedoucí projektant	Ing. Miroslav Havlásek	<div>ING. MIROSLAV HAVLÁSEK ARCHITECTONICKÝ, INŽENÝRSKÝ A PROJEKČNÍ ATELIER SÍDLO: SEDLŠTĚ 383, 739 36 SEDLŠTĚ KANCELÁŘ: HROŠKOVA 857, 738 01 FRÝDEK-MÍSTEK IČ: 114092238, DIČ: CZ6302020076, www.aripa.cz tel.: 604 828 037, e-mail: miroslav.havlas@aripa.cz</div>	
Zodpovědný projektant	Ing. Miroslav Havlásek, ČKAIT 1100989 - IP00 (AI)		
Vypracoval	Ing. Tomáš Fabián		
Objednatel dokumentace:	Distep a.s., Ostravská 961, 738 01 Frýdek-Místek		
Stavebník:	Distep a.s., Ostravská 961, 738 01 Frýdek-Místek		
Stavba:			
Stavební úpravy objektů č. p. 3318 a 3319 (PS 45) se změnou užívání, ul. Mánesova, Frýdek-Místek		Software	
Část dokumentace: <b>D.1.4.2 Vytápění</b>		Formát	A1
		Datum	10/2020
		Stupeň	DSP+DPS
		Zakázkové číslo	3-011-20
		Archivní číslo	1417
	Č. paré	Měřítko:	Výkr. číslo:
Výkres:		1:50	<b>D.1.4.2-02</b>
<b>Půdorys 1.NP</b>			

