

VYSVĚTLENÍ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 1

k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce pod názvem

„Sanace kolektoru G10-G11“

ZADAVATEL

Název zadavatele:	DISTEP a.s.
Sídlo zadavatele:	Ostravská 961, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
Kontaktní adresa:	Ostravská 961, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
IČ:	65138091
DIČ:	CZ65138091
Internetový profil zadavatele:	https://smart.ezak.cz/profile_display_274.html
Osoba zastupující zadavatele:	Mgr. Jiří Čuda, MBA, předseda představenstva
Telefon:	+420 558 442 119
Email:	posta@distep.cz
ID:	2yfdqnk
Bankovní spojení:	KB, a. s. Frýdek-Místek, č. ú. 19-3756270207/0100

Ve věci shora označené veřejné zakázky zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění poskytuje v zákonné lhůtě vysvětlení k zadávací dokumentaci.

Dne 20. 4. 2021 byla zadavateli elektronicky doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k VZMR:

„Sanace kolektoru G10-G11“

Dotaz:

„Dobrý den,

Nikde jsem nedohledala jisté věci ve veřejné zakázce „Sanace kolektoru G10-G11“ v PD, tak se chci zeptat:

Jakou výšku má konzole Z4?

Jestli je žlab svařovaný po celé délce?

Jakým způsobem jsou připevněné žlaby ke konzolám?

Děkuji. “

K uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

Výška konzol je dle stávajících rozvodů sítí.

Žlab nemusí být svařovaný po celé délce.

Připevnění pomocí šroubů.

Ostatní podmínky pro plnění zůstávají beze změny.

Toto vysvětlení nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídky.

Ve Frýdku-Místku dne 21. 4. 2021

Mgr. Jiří Čuda, MBA
předseda představenstva