

Zadavatel,
C-Energy Planá s.r.o.,
Průmyslová 748, 391 02 Planá nad Lužnicí,
IČO: 251 06 481
Název veřejné zakázky:
Konec uhlí v Plané n. Lužnicí,
Ev. č. **Z2021-004803**

Zadavatel poskytuje v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) v návaznosti na ustanovení článku 11 Části 1 Zadávací dokumentace, níže uvedené vysvětlení Zadávací dokumentace:

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 11

Dotaz č. 1

Žiadosť o vyjadrenie k návrhom riešenia vašej požiadavky v tendrovej dokumentácii o uprade existujúceho DCS systému v časti Príloha 1 – Požiadavky OBJEDNÁVATEĽA (Zadavatele) na technické riešenie, kapitola 2.4.4.1 Systémy ASŘTP, odstavec päť:

Existujúca verzia SCADA SW a HW nebude v dobe realizácie už výrobcom podporovaná. Preto bude z dôvodu zvýšenia kybernetickej bezpečnosti a zaistenia budúcej technickej podpory zo strany výrobcu v rámci presunu velínov kotlov K5 a K6 prevedený kompletný upgrade existujúceho systému PCS7 na aktuálnu verziu, vrátane výmeny HW operátorských staníc a serverov. Nový hardware, operačný systém a inštalovaný software serverov a operátorských staníc a inžinierskej stanice musí spĺňať aktuálne požiadavky na kybernetickú bezpečnosť.

a ďalej

Dodávky ZHOTOVITELE zahrňujú minimálne:

- 1 pár redundantných aplikačných serverov pre rozšírenie kapacity stávajúcich serverov systému PCS7
- 1 sada SW pre upgrade systému PCS7 verzia 8.1 na OS Win7Pro na verzii systému aktuálnu v dobe realizácie
- 1 sada HW potrebná pre upgrade existujúcej nadradenej úrovne PCS7 (1 pár redundantných aplikačných serveru, 6xOS, 1xES)

Pre upgrade existujúceho DCS systému je nutné zabezpečiť

- nový HW
- nové SW licencie
- nový aplikačný SW

Navrhujeme tieto možné riešenia:

Návrh č. 1

Povaha vášho existujúceho riadiaceho systému t.j. DCS systému PCS7 od firmy Siemens neumožňuje čiastočný upgrade DCS. Preto, na základe vašej požiadavky o uprade systému DCS, bude nutné protiplnenie objednávateľa pre nasledovné činnosti:

	Vysvětlení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku Konec uhlí v Plané n. Lužnicí Ev. č. Z2021-004803	Strana: 2 / 3
---	--	------------------------------------

- poskytnutie aktuálneho softwarového aplikačného vybavenia všetkých automatizačných staníc, operátorských staníc, inžinierskej stanice, archívnej stanice systému DCS (PCS7)
- popis algoritmov, regulácií všetkých dotknutých systémov potrebných k vykonaniu upgrade-u
- komplexná súčinnosť OBJEDNÁVATEĽA pri individuálnych a funkčných skúškach všetkých potrebných systémov po upgrade systému na najnovšiu verziu v čase realizácie diela
- Dodávku HW + licencií SW + aplikačného SW dodá ZHOTOVITEĽ diela

Návrh č. 2

Z dôvodov držania servisnej záruky za celý DCS systém, nielen riešenej časti kotlov K5,K6 a vonkajšieho palivového hospodárstva ako aj krátkosti termínov realizácie diela navrhujeme nasledovné riešenie:

- Dodávku všetkého aplikačného SW k úspešnému odovzdaniu diela vykonajú ako subdodávku ZHOTOVITEĽA aktuálni servisní partneri OBJEDNÁVATEĽA.
- Dodávku návodov na obsluhu pre operátorov a školenie operátorov dodajú a vykonajú ako subdodávku ZHOTOVITEĽA aktuálni servisní partneri OBJEDNÁVATEĽA.
- Od OBJEDNÁVATEĽA požadujeme promptné zaslanie kontaktov na potrebných servisných partnerov, zabezpečenie ich súčinnosti pre dopytovanie objektívnej cenovej ponuky a zabezpečenie ich súčinnosti pri realizácii diela ako subdodávateľov pre ZHOTOVITEĽA diela.
- Dodávku HW + licencií SW dodá ZHOTOVITEĽ diela

Návrh č. 3

Z dôvodu držania servisnej záruky za celý systém po upgrade-e DCS, nielen riešenej časti kotlov K5,K6 a vonkajšieho palivového hospodárstva ako aj krátkosti termínov realizácie diela navrhujeme nasledovné riešenie.

- Dodávku všetkého aplikačného SW k úspešnému odovzdaniu diela vykonajú aktuálni servisní partneri OBJEDNÁVATEĽA v rámci servisnej zmluvy medzi nimi a OBJEDNÁVATEĽOM.
- Dodávku návodov na obsluhu pre operátorov a školenie operátorov dodajú a vykonajú aktuálni servisní partneri OBJEDNÁVATEĽA v rámci servisnej zmluvy medzi nimi a OBJEDNÁVATEĽOM.
- Dodávku HW + licencií SW dodá ZHOTOVITEĽ diela

Návrh č. 4

V prípade nesúhlasu s uvedenými návrhmi riešenia problematiky upgrade-u DCS systému, žiadame o vaše návrhy riešenia OBJEDNÁVATEĽA.

Odpoveď zadavatele:

Upgrade stávajícího systému PCS7 na aktuální verzi je v souladu s kapitolou 2.4.4.1 Přílohy 1 návrhu Smlouvy o Dílo v rozsahu plnění Zhotovitele.

Zadavatel potvrzuje, že veškerou dokumentaci potřebnou pro řádné provedení upgradu má k dispozici a poskytne ji vybranému dodavateli/Zhotoviteli v souladu s kapitolou 6 Přílohy 3 návrhu Smlouvy o Dílo (druhá odrážka) v termínu dle kapitoly 7 Přílohy 3 návrhu Smlouvy o Dílo.

	Vysvětlení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku Konec uhlí v Plané n. Lužnicí Ev. č. Z2021-004803	Strana: 3 / 3
---	---	----------------------

Zadavatel zároveň poskytne Zhotoviteli veškerou součinnost v souladu s článkem 12 (zvl. odst. 12.5, 12.10, 12.11, 12.16) návrhu Smlouvy o Dílo nezbytnou pro řádné provedení upgradu.

Způsob provedení v souladu se zadávací dokumentací rámcově odpovídá „Návrhu č. 1“ výše uvedeného dotazu.

Zadavatel nebude s ohledem na zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace v souladu s § 6 odst. 2 ZZVZ dodavatelům předepisovat konkrétního poddodavatele dle „Návrhu č. 2“, ani neuvažuje o částečném vyjmutí části plnění z rozsahu plnění Zhotovitele dle „Návrhu č. 3“ uvedeném v dotazu.

Dne 07. 05. 2021

Za zadavatele

C-Energy Planá s.r.o.

E-CONSULT, s.r.o.

smluvní zástupce zadavatele pověřený administrací zadávacího řízení