



ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní odbor Mladá Boleslav

Adresa: Laurinova 1370, 293 05 Mladá Boleslav

Tel.: 950 861 011

Fax: 950 861 241

E-mail: spisovna.mb@sck.izscr.cz

Ev. č. MB - 165 - 2/2020/PD

Mladá Boleslav 20. 3. 2020

Počet listů: 1
Počet příloh: 1/PD

Projektové a realizační družstvo PARD Praha
Na Dionysce 1551/5
160 00 Praha

Koordinované závazné stanovisko

(Vyřizuje za PO: por. Bc. Michaela Vanclová, tel.: 950 861 224, e-mail: michaela.vanclova@sck.izscr.cz)

(Vyřizuje za OOB: nprap. Tomáš Havlíček, tel. 950 861 231, e-mail: tomas.havlicek@sck.izscr.cz)

Místo stavby : 294 21 Bělá pod Bezdězem, Tyršova 20, k. ú. 601705 Bělá pod Bezdězem, č. parc. st. 243
Název stavby : Stavební úpravy Tyršova 20, Bělá pod Bezdězem
Stavebník : Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem
Předložená dokumentace : ke stavebnímu řízení, Ing. Jan Budinský, ČKAIT - 0003692, 01/2020

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (dále jen „HZS Středočeského kraje“) obdržel dne **9. 3. 2020** žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedené dokumentaci a v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k ní vydává následující koordinované závazné stanovisko dle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů.

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany:

HZS Středočeského kraje jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. **souhlasné závazné stanovisko.**

Odůvodnění:

HZS Středočeského kraje vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení (Ing. Jan Budinský, ČKAIT - 0003692, 01/2020).

Jedná se o stavební úpravy základní školy, které spočívají ve vytvoření 4 družinových učeben a 8 kmenových tříd základní školy s odpovídajícím sociálním zařízením. Objekt je nově rozdělen do požárních úseků, z chodby je nově vytvořená částečně chráněná úniková cesta. Požární uzávěry z jednotlivých požárních úseků vedoucích do částečně chráněné únikové cesty budou vybaveny samozavírači.

Posouzením předložené dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška

o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., v rozsahu výše uvedených podkladů dospěl HZS Středočeského kraje k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku ochrany obyvatelstva:

HZS Středočeského kraje jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku ochrany obyvatelstva dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci a vydává k ní **souhlasné stanovisko**.

Odůvodnění:

HZS Středočeského kraje vycházel při vydání stanoviska z těchto podkladů:


- Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
- Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva; dle ustanovení § 22
- Havarijní plán Středočeského kraje.
- Požárně bezpečnostní řešení (zpracovatel Ing. Jan Budínský, číslo ČKAIT 0009619, PBŘ z 01/2020) a souhrnná technická zpráva z 01/2020 (zpracovatel Ing. Jan Budínský, číslo ČKAIT 0009619):
 - jedná se o stavební úpravy budovy ZŠ, Tyršova čp. 20, Bělá pod Bezdězem,
 - budova se nenachází v zóně havarijního plánování, ani v záplavovém ani poddolovaném území,
 - v případě mimořádné události lze budovu využít jako improvizovaný úkryt pro ochranu obyvatelstva.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů dospěl HZS Středočeského kraje k závěru, že předložená dokumentace poskytuje dostatečný podklad pro posouzení dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 22 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

Závěr:

HZS Středočeského kraje na základě výše uvedených závazných stanovisek vydaných podle zvláštních právních předpisů vydává k předložené dokumentaci stavby

SOUHLASNÉ KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO



plk. Ing. Jan Hadrbolec
ředitel územního odboru
rada