

Zadavatel:
Obec Svatobořice – Mistřín
Sídlo zadavatele: Hlavní 1000/113, 694 04 Svatobořice – Mistřín
IČO: 00285358

Věc: Vysvětlení zadávacích podmínek č. 3

k veřejné zakázce

**„Zateplení, výměna zdroje tepla a rekuperace
v ZŠ Svatobořice Mistřín“**

Zpracoval:
DEKPROJEKT s.r.o.
dne 22.5.2020

Dotaz:

Prosíme o vysvětlení k venkovním parapetům.

Podle projektu by měly být venkovní parapety provedeny z lakovaného Pz plechu tl. 0,8 mm v odstínu stříbrný elox s bočními hliníkovými krytkami. Ze dvou na sobě nezávislých zdrojů máme informaci, že tato kombinace je atypická. Lakovaný Pz se vyrábí v tl. 0,5-0,55 mm s vytažením na špaletu, které se dá osadit systémovým ETICS profilem. Odstíny jsou podle vzorkovníku RAL. Tažené hliníkové parapety bývají v požadovaném odstínu, tloušťce i s ukončovací podomítkovou krytkou. Prosíme proto o upřesnění, jakým způsobem budou venkovní parapety řešené. Děkujeme za odpověď

Odpověď Dekprojekt s.r.o.:

Dobrý den,

projektová dokumentace uvažovala s osazením parapetů do předomítkové hliníkové lišty, parapety pak z pozinkovaného lakovaného plechu. Barva elox je návrh, který lze s investorem prodiskutovat a změnit. Je to jen estetická záležitost. Lze tedy nacenit parapety v běžně dostupném odstínu RAL jako je hnědá či bílá.

Co se týká síly materiálu, vycházela jsem z nabídky „prefabrikovaných“ parapetních plechů, které jsou v dostání v tloušťkách 0,7 – 0,75 mm a jsou vhodné pro osazení do hliníkových předomítkových lišt (osazení před finálním provedením omítky). Tl. 0,8 mm lze zaměnit za sílu 0,7-0,75 mm.

Jiné osazení parapetů PD neuvažovala.