



Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Územní odbor Hodonín

Třída Bří Čapků 3, 695 03 Hodonín

Ev. č. : HSBM-2-27-21/5-POKŘ-2017

Hodonín 21. 6. 2017
 Výtisk číslo: 1
 Počet listů: 1
 Přílohy: 1/PD

Prost Hodonín, s.r.o.
 Brněnská 3497
 695 01 Hodonín

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje za HZS: kpt. Ing. Tomáš Salajka, vrchní komisař, ☎: 950621128, e-mail: tomas.salajka@firebrno.cz

Název stavby: Technická a dopravní infrastruktura Olšíčka, Vracov, v k.ú. Vracov
 Místo stavby: Vracov, p.č.4929/8, 4899/1, ...
 Stavebník: Město Vracov, Vracov, náměstí Míru 202, 696 42
 Projektant PBŘ, číslo ČKAIT: Ing. Vlastimil Trnečka, ČKAIT: 1003738
 PBŘ ze dne, zpracovatel PBŘ: 10.5.2017
 Předložený druh dokumentace: Územní řízení

Jedná se o technickou infrastrukturu pro plánovanou výstavbu rodinných domů v lokalitě Olšíčka. V rámci technické infrastruktury budou realizovány SO.01 Komunikace a parkovací plochy, SO.02 Zpevněné plochy, SO.03 Vodovod, SO.04 Dešťová kanalizace, SO.05 Splašková kanalizace, SO.06 Plynovod, SO.07 Veřejné osvětlení, SO.08 Distribuční kabelové rozvody NN, SO.09 Distribuční trafostanice VN/NN a SO.10 Sdělovací vedení. Plánováno je celkem 63 RD v délce zástavby 711 m. Obslužná komunikace o délce větší jak 50 m bude ukončena obratištěm, hlavní větev vodovodu bude na DN min. 100, podružná na DN80. Na vodovodním řadu budou osazeny hydranty tak, aby plánované místo výstavby RD nebylo od hydrantu vzdáleno více než 150 m.

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“) posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení (dále jen „PBŘ“) výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 24. 5. 2017. K této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

závazné souhlasné stanovisko

Odůvodnění


Posuzovaná dokumentace specifikovaná v úvodu závazného stanoviska splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením §41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č.221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru si ponecháváme jeden výtisk PBŘ ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.



plk. Ing. Martin Červenka
ředitel územního odboru Hodonín
HZS Jihomoravského kraje

