

Prost Hodonín s.r.o.  
Brněnská 4062/3a  
695 01 Hodonín

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE  
13.6.2019

NAŠE ZNAČKA  
PM-27367/2019/5203/No

VYŘIZUJE  
Ing. Simona Novozámská  
+420 541637304  
novozamska@pmo.cz

MÍSTO/DATUM  
Brno  
22. 7. 2019

### **Technická a dopravní infrastruktura Olšíčka, Vracov**

(k.ú. Vracov; ORP Kyjov; kraj Jihomoravský; HP 4-17-01)

#### **Charakteristika akce:**

Dne 13.6.2018 nám byla předložena žádost a projektová dokumentace k akci: Technická a dopravní infrastruktura Olšíčka, Vracov.

Předložená projektová dokumentace řeší stavbu technické a dopravní infrastruktury pro plánovanou výstavbu 63 rodinných domů v lokalitě Olšíčka v k.ú. Vracov.

#### **Stavba je členěna na tyto objekty:**

SO.01 Komunikace a parkovací plochy

SO.02 Zpevněné plochy

SO.03 Vodovod

SO.04 Dešťová kanalizace

SO.05 Splašková kanalizace

SO.06 Plynovod

SO.07 Veřejné osvětlení

SO.08 Distribuční kabelové rozvody NN

SO.09 Distribuční trafostanice VN/NN

SO.10 Sdělovací vedení (rozhlas, televize, internet, metropolitní síť).

Nově navržené inženýrské sítě budou napojeny na stávající. Dešťová kanalizace bude odvádět dešťové vody z komunikace a zpevněných ploch 5 stokami samostatně zaústěnými do bezejmenného vodního toku IDVT 10191299 (který není ve správě Povodí Moravy, s.p.), který ústí do rybníka. Odtok ze všech výústí dešťové kanalizace do toku je  $Q=97,8$  l/s. Uvedená hodnota představuje maximální průtok v době intenzivní srážky. Z tabulky výše vyplývá, že průtok bude v korytě převeden při výšce 0,23 m, pokud jediným zdrojem vody bude navržená dešťová kanalizace.

Daná lokalita se nachází ve vodním útvaru MOV\_1390 „Morava od toku Olšava potok Radějovka“ povrchových vod a ve vodním útvaru ID 22502 „Dolnomoravský úval - střední část“ podzemních vod. Stavbou nedojde k dotčení vodního toku ani majetku ve správě Povodí Moravy, s.p.

#### **Stanovisko správce povodí**

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí následující

**s t a n o v i s k o :**

**a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.**

**Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.**

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

**b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, sdělujeme:**

Dešťové vody budou v maximální možné míře likvidovány ve smyslu § 5 a 27 zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění, vyhlášky č. 501/2006 Sb. v platném znění, konkrétně dle TNV 75 9011 „Hospodaření se srážkovými vodami“. Přednostně budou zasakovány, využívány a zadržovány v lokalitě. S přímým odváděním do vodního toku nesouhlasíme.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

**Ing. Pavel Bíza**

vedoucí útvaru správy povodí