



LUKOVANY - KANALIZACE A ČOV
SITUACE STAVBY - 4. ČÁST
1 : 500

- LEGENDA:
- NAVRŽENÉ SÍTĚ
- SD 01 NAVRHOVANÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - GRAVITAČNÍ POTRUBÍ
 - SD 06 NAVRHOVANÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - VÝTLAČNÉ POTRUBÍ
 - SD 09 NAVRHOVANÉ ODBĚČKY PRO SPLAŠKOVÉ PŘÍPOJKY
 - SD 07 NAVRHOVANÉ PŘÍPOJKY NN

- STÁVAJÍCÍ SÍTĚ
- STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ ŘADY
 - STÁVAJÍCÍ NTL PLYNOVOD
 - STÁVAJÍCÍ KABELY SDĚLOVACÍ
 - STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ NADZEMNÍ
 - STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ VEDENÍ NN
 - STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ KABEL NN
 - STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ VEDENÍ VN
 - STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE (TRASA ORIENTAČNĚ, NEZAMĚŘENÁ)
- PARCELY KN

POZN. :

STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ JE ZAKRESLENO POUZE INFORMATIVNĚ.
PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ, ABY ZHOTOVITEL
ZAJISTIL PŘESNÉ VYTÝČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH VEDENÍ
SOUDČASNĚ PLATÍ PODMINKA O RESPEKTOVÁNÍ POŽADAVKŮ VŠECH SPRÁVČŮ
TECHTO ZÁŘIZENÍ.
ZE SKUTEČNÉ POLDHY STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ MŮŽE VYPLYNOUT
NUTNOST ZMĚN TRASY NAVRHOVANÉ KANALIZACE, ZMĚNY BY VŠAK NEMĚLY BÝT ZASADNÍ.
PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE S INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI
JE NUTNO DODRŽET NORMU ČSN 736005.

Zodp. projektant Ing. Faltýnková	Vypracoval Ing. Faltýnková	Kontroloval Ing. Šabál	
Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Kounická 78, 664 91 Ivančice			Formát 14 A4
LUKOVANY KANALIZACE A ČOV			Datum 02/2021
			Čís. zak. 5153/20
SITUACE KANALIZACE – 4. ČÁST			Čís. přílohy C.4.4
			1:500