



PROTLAK PŘÍPOJKY VZOROVÝ PODÉLNÝ ŘEZ

1:50



- POZN.: – PROTĚLUK JE NAVRŽENO PROVĚST FORMOU ŘÍZENÉHO MIKROTUNELOVÁNÍ (DLE STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI ZHOTOVITELE)
- POZICI STARTOVACÍ JÁMY ZVOLÍ ZHOTOVITEL, JÁMA BUDE MÍT ZABEZPEČENY STĚNY PROTI SESUVU
 - PROTĚLUK JE MOŽNÉ PROVÁDĚT NAOPAK – PROHOZENÍ STARTOVACÍ A KONCOVÉ POZICE
 - VŠECHNA VEDENÍ V OTEVŘENÉM VÝKOPU JE TŘEBA RUČNĚ ODKRÝT A ZABEZPEČIT PROTI POŠKOZENÍ
 - V PŘÍPADĚ VYSOKÉ HLADINY SPODNÍ VODY JE TŘEBA NEJPRVE SNÍŽIT HLADINU SPODNÍ VODY V MONTÁŽNÍ JÁMĚ NAPŘ. ČERPÁNÍM DO KANALIZACE

Zodp. projektant	Vypracoval	Kontroloval	 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno	
Ing. Faltýnková	Ing. Faltýnková	Ing. Sabol		
Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Kounická 78 664 91 Ivančice			Formát	1 A4
LUKOVANY KANALIZACE A ČOV			Datum	02/2021
			Účel	DPS
			Čís. zak.	5153/20
SO 08 PŘÍPOJKY VODY PROTLAK POD SILNICÍ			Měřítko	Čís.přílohy D.1.1.8.7