

VYSVĚTLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK Č. 1

Zadavatel

Svazek obcí Chýně–Hostivice, Hlavní 200, 253 03 Chýně, IČ: 09873546

Zástupce Zadavatele: Mgr. Anna Chvojková, starostka, tel.: 725 486 854, e-mail: starosta@chyne.cz

Soutěž o návrh

Název soutěže: Svazková škola Chýně–Hostivice


Vyhlášena jako užší soutěž o návrh ve smyslu § 145 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“).

Profil Zadavatele: <https://smart.ezak.cz/vz00000072>

Zadavatel dne 6. 8. 2021 obdržel od zájemce o účast v Soutěži písemnou žádost o vysvětlení soutěžních podmínek v souladu § 144 odst. 2 ZZVZ. Zadavatel tímto poskytuje vysvětlení soutěžních podmínek, včetně přesného znění žádosti o vysvětlení Soutěžních podmínek bez identifikace zájemce, který o vysvětlení požádal.

Dotaz č. 1

Dotaz ohledně atletického oválu, který má být navržen dle parametrů WA. V příloze posíláme vložený standardní ovál dle WA. Na schématu je vidět, že se na daný pozemek nevejde. Prosíme tedy o upřesnění požadavků na rozměry oválu v rámci řešeného území.



Odpověď č. 1

V soutěžním zadání je uvedeno „Běžecká část bude mít běžecký ovál o min. délce 300 m (tréninkový dle parametrů WA) vybavený 4 drahami pro dálkové běhy a 4-6 drahami pro sprinty.“ Schéma přiložené k dotazu však zobrazuje standardní ovál 400 m s 8 drahami. Parametry WA také dovolují více typů poloměrů, resp. složených poloměrů, které umožňují navrhnout ovály užší. Při vhodném umístění funkcí uvedených v soutěžním zadání je možné na pozemek umístit i ovál o délce 400 m dle parametrů WA (se 4 drahami, resp. 4-6 drahami pro sprinty). V případě tréninkového oválu 300 m je podstatou zadání využít standardní poloměry a další parametry (šířky drah apod.) tak, aby byl běh co nejpřirozenější. S ohledem na specifické parametry jednotlivých sportovišť a jejich případné křížení doporučujeme návrh konzultovat s odborníkem na atletiku.

V Praze dne 10. 8. 2021

Radek Janoušek

Sekretář soutěže