

VYSVĚTLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK Č. 3

Zadavatel

Svazek obcí Chýně–Hostivice, Hlavní 200, 253 03 Chýně, IČ: 09873546

Zástupce Zadavatele: Mgr. Anna Chvojková, starostka, tel.: 725 486 854, e-mail:

starosta@chyne.cz

Soutěž o návrh

Název soutěže: Svazková škola Chýně–Hostivice

Vyhlášena jako užší soutěž o návrh ve smyslu § 145 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“).

Profil Zadavatele: <https://smart.ezak.cz/vz00000072>

Zadavatel dne 6. 9. 2021 obdržel od zájemce o účast v Soutěži písemnou žádost o vysvětlení soutěžních podmínek v souladu § 144 odst. 2 ZZVZ. Zadavatel tímto poskytuje vysvětlení soutěžních podmínek, včetně přesného znění žádosti o vysvětlení Soutěžních podmínek bez identifikace zájemce, který o vysvětlení požádal.

Dotaz č. 1

Nejmenší certifikovaný běžecký ovál se čtyřmi dráhami dle předpisů WA měří přesně 79,499m na šířku (složené poloměry). Tato minimální přípustná šířka společně s požadovaným rozměrem uličního prostoru 8 m v podstatě znemožňuje umístění čehokoliv jiného (např. i jen svahování terénního rozdílu, či odstupové vzdálenosti od hrany pozemku atd.). Je nutno dbát na certifikaci WA (striktní dodržení minimálního složeného poloměru), když se jedná pouze o tréninkový ovál?

Odpověď č. 1

V soutěžním zadání je uvedeno „Běžecká část bude mít běžecký ovál o min. délce 300 m (tréninkový dle parametrů WA),“ není tedy nutné umisťovat závodní ovál délky 400 m s uvedenou šířkou. V případě tréninkového oválu 300 m může být ovál užší, podstatou zadání je využít standardní poloměry a další parametry (šířky drah apod.) tak, aby byl běh co nejpřirozenější. Při umístění oválu o délce 400 m ve výše uvedené šířce by mělo z šíře pozemku zbývat min. 10,5 m (pozemek se mírně rozšiřuje), což při určitém řešení teoreticky umožní umístit i tuto velikost oválu.

V Praze dne 7. 9. 2021

Radek Janoušek

Sekretář soutěže