



Zadavatel:
C-Energy Planá s.r.o.
se sídlem: Průmyslová 748, 391 02 Planá nad Lužnicí
IČO: 251 06 481

Veřejná zakázka:
Konverze Tábor – horkovod Sever a Východ

nadlimitní veřejná zakázka (sektorového zadavatele) na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 11. 1. 2022

Žádost č. 1 ze dne 6. 1. 2022:

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr „P02d_C-Energy_KonvS+V_OblastSever.xlsx“ na listu „SO 01 T1 Pol“ je u položky č.121 „Oblouk PIP 90 st. 100x225 1 x 2“ uvedeno 272 ks. Dle kladečského plánu je však tento počet chybný a celá tato položka je ve výkazu výměr navíc, jelikož všechny ohyby dle kladečského plánu jsou obsaženy v položkách č. 73 - 92. Žádáme zadavatele o upravení výkazu výměr.

Informace zadavatele:

Zadavatel uvádí, že počet byl v předloženém výkazu výměr chybný. Zadavatel proto poskytuje přílohou č. 1 tohoto Vysvětlení upravený výkaz výměr *P02d_C-Energy_KonvS+V_OblastSever_oprava2* – v tomto souboru byla položka č. 121 nahrazena položkami č. 119 a 120 dle specifikace níže:



oblouk 90° DN100/225 - 6ks

oblouk 45° DN100/225 - 1ks.

Dotaz č. 2:

Žádáme zadavatele o posunutí termínu pro odevzdání nabídek.

Rádi bychom zadavateli zpracovali kvalitní nabídku, ale vzhledem k rozsahu zadávací dokumentace, vzhledem proběhlým k vánočním svátkům, které fakticky zkrátily o 10 dní zadávací lhůtu a vzhledem ke „covidové“ situaci (jak u naší společnosti i u dodavatelských firem, např. výrobci předizolovaného potrubí nejsou schopni v požadovaném termínu předložit nabídky), žádáme zadavatele o prodloužení lhůty pro odevzdání nabídek alespoň o 2 týdny.

Informace zadavatele:

Zadavatel vyhovuje žádosti tazatele a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, jak je uvedeno v závěru tohoto Vysvětlení.

Žádost č. 1 ze dne 7. 1. 2022:

Dotaz č. 1:

v PD předmětné zakázky, část Díla IV (Horkovod Tábor - oblast Sever) jsme objevili nesrovnalosti a prosíme o jejich objasnění.

Jedná se zejména o bod č. 2:

Položky spojek jsou zdvojené - oproti kladecímu plánu není toto zdvojení opodstatněné.

Informace zadavatele:

Zadavatel uvádí, že daná nesrovnalost byla vyřešeno úpravou položky č. 121 - viz odpověď na následující dotaz č. 2.

Dotaz č. 2:

Položka 121 ve výkaze - PI oblouk 90° DN 100/225 je ve výkaze celkem 272krát. Platí popis položky, nebo se jedná o dilatační polštáře, popř. něco jiného?

Informace zadavatele:

Zadavatel odkazuje na odpověď na dotaz č. 1 v rámci žádosti č. 1 tohoto Vysvětlení.



Dotaz č. 3:

Dvojobloun DN 65 je ve výkaze dvakrát (položka 92-2ks, pol. 102 - 4ks). Dle dokumentace platí 4ks, má se nechat všech 6 kolen?

Informace zadavatele:

Zadavatel upřesňuje, že u položky č. 92 jsou 2 ks navíc, platná je tak pouze položka č. 102 – 4ks.

Zadavatel přílohou č. 1 tohoto Vysvětlení poskytuje upravený výkaz výměr *P02d_C-Energy_KonvS+V_OblastSever_oprava2*, kde položka č. 92 byla odstraněna a položka č. 102 je označena číslem 100.

Dotaz č. 4:

Položky 99-101 (kolena DN 32) jsou zde opět navíc - v dokumentaci nejdou dohledat, mají se nechat?

Informace zadavatele:

Zadavatel upřesňuje, že uvedené položky nejsou uvedeny navíc, a tudíž je třeba je ponechat.

Dotaz č. 5:

Je možné vyhodit pevné body DN 100/225, použité v kanálu? Běžně se předizolované potrubí ukládané do kanálu dává bez pevných bodů - použije se pouze pevná objímka. Je to levnější a pro předizolované potrubí vhodnější.

Informace zadavatele:

Zadavatel uvádí, že tazatelem uvedený postup je možný.

Zadavatel uvádí, že s ohledem na povahu tohoto Vysvětlení přistoupil k prodloužení lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek tak nově končí **dne 27. 1. 2022 v 10:00 hod.**

Přílohy

1 – Upravený výkaz výměr *P02d_C-Energy_KonvS+V_OblastSever_oprava2*

V Plané nad Lužnicí dne dle elektr. podpisu



C-Energy Planá s.r.o.

Právně zastoupená MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, na
základě plné moci

Mgr. Michaela Machálková

(podepsáno elektronicky)