



Zadavatel:

C-Energy Planá s.r.o.

se sídlem: Průmyslová 748, 391 02 Planá nad Lužnicí

IČO: 251 06 481

Veřejná zakázka:

Konverze Tábor – optické rozvody Sever a Východ

nadlimitní veřejná zakázka (sektorového zadavatele) na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 14. 1. 2022

Žádost č. 1 ze dne 12. 1. 2022:

Dotaz č. 1:

Zadavatel v čl. 9.2. Zpracování nabídky Zadávací dokumentace uvádí:

“...“

Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla předložena v následující struktuře:

> návrh technického řešení (čl. 2.5 zadávací dokumentace);

“...“

Čl. 2.5 Zadávací dokumentace odkazuje na klasifikaci předmětu veřejné zakázky (CPV).

Žádáme Zadavatele o vysvětlení/upřesnění, jaký návrh technického řešení doporučuje předložit v nabídce.

Informace zadavatele:

Zadavatel uvádí, že se jedná o administrativní pochybení, což je zřejmé i z obsahu čl. 2.5 zadávací dokumentace. Zadavatel tak potvrzuje, že součástí nabídky nemá být návrh technického řešení.



Dotaz č. 2:

Zadavatel v kap. 1.3 Technické zprávy Projektové dokumentace pro provádění stavby - Optické rozvody a propojení uvádí:

„Nový mikro OK 144 vl. bude instalován z kabelové komory na pozemku k.č. xxxx/y do nové HDPE trubky, nebo do nové ocelové roury vedené v nové trase podél horkovodního potrubí a to až do objektu XXXXX, kde bude ukončen. “

a v kap. 1.6 Zemní práce

„Ochranné HDPE trubky 40 mm budou uloženy do kabelové rýhy v loži z písku nebo přesáté zeminy. V celém vedení trasy bude položena výstražná fólie (ČSN 73 6006).

Nová trubka HDPE bude připoložena k výstavbě nového horkovodu do stejné kynety, v hloubce 0,8m.

Křížení a souběhy s těmito podzemními zařízeními budou provedeny dle ČSN 736005 "Prostorová úprava vedení tech. vybavení " a souvisejících norem a předpisů."

Rozumí tomu uchazeč správně, že zemní práce budou součástí výstavby horkovodu, včetně pískového lože a obsypu trubek? Uchazeč v rámci realizace této veřejné zakázky jen položí trubky a v rámci zásypu zajistí pokládku fólie a desky?

Informace zadavatele:

Zadavatel potvrzuje výše uvedené; tazatel tak uvedenému rozumí správně.

Dotaz č. 3:

Žádáme Zadavatele o upřesnění informace, kdo zajistí zemní práce související s uložením kabelové komory. Kdo zajistí zřízení podkladu pod komory? Je požadováno obetonování komor a kdo ho případně zajistí?

Informace zadavatele:

Zadavatel potvrzuje, že zřízení podkladu pod komory a obetonování komor zajistí zadavatel (objednatel).

Dotaz č. 4:

Žádáme Zadavatele o upřesnění informace, zda součástí nabídky uchazeče má být také zajištění věcných břemen a vyhotovení geometrických plánů, nebo tyto činnosti zajistí Zadavatel/zhotovitel horkovodu?

Informace zadavatele:

Zadavatel potvrzuje, že uvedené činnosti jsou součástí předmětu plnění veřejné zakázky „Konverze Tábor – horkovod Sever a Východ“, tj. zajistí je zhotovitel v této větě uvedené veřejné zakázky.



Dotaz č. 5:

Žádáme Zadavatele o upřesnění informace, zda součástí nabídky uchazeče mají být také správní poplatky a poplatky za zábery veřejného prostranství nebo tyto poplatky jdou za Zadavatelem/zhotovitelem horkovodu?

Informace zadavatele:

Zadavatel uvádí, že nikoliv. Uvedené poplatky hradí zhotovitel veřejné zakázky „Konverze Tábor – horkovod Sever a Východ“, případně zadavatel (objednatel).

Dotaz č. 6:

Zadavatel v kap. 1.4 Pokládka HDPE trubek Technické zprávy Projektové dokumentace pro provádění stavby - Optické rozvody a propojení uvádí:

„Ochranné trubky HDPE40/36 mm budou pokládány po úsecích a spojovány (Plasson 40mm) v závislosti na terénu a délce smotku (bubnu). Při pokládce budou dodrženy minim. poloměry ohybu trubek - HDPE 40/36 mm - 20 x průměr D (800mm).“

HDPE trubky se běžně používají v rozměru 40/33 mm. V rozměru 40/36 mm mají být dle projektové dokumentace ocelové trubky.

Žádáme Zadavatele o upřesnění rozměru HDPE trubky.

Informace zadavatele:

Zadavatel upřesňuje, že v kapitole 1.4 Technické zprávy má být správně uvedeno - HDPE trubka 40/33 mm. Upravený text, ze kterého je třeba vycházet, tak zní takto:

*„Ochranné trubky **HDPE40/33** mm budou pokládány po úsecích a spojovány (Plasson 40mm) v závislosti na terénu a délce smotku (bubnu). Při pokládce budou dodrženy minim. poloměry ohybu trubek - **HDPE 40/33 mm** - 20 x průměr D (800mm).“*

Upravená Technická zpráva bude připravena před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem.

Dotaz č. 7:

Žádáme Zadavatele o upřesnění informace, zda v rámci instalace ocelových trubek se jedná o výškové práce či nikoliv.

Informace zadavatele:

Zadavatel potvrzuje, že ano, a to v následujícím rozsahu:



V části „**Sever** (Vožická)“ je venkovní trasa umístěna nad vozovkou ve výšce cca 6–8 m, na potrubním mostě, s pochozí lávkou bez ochranného zábradlí. Délka přechodu je cca 40 m. Ve zbytku venkovní trasy se nejedná o výškové práce, potrubí je vedeno ve výšce cca 1,5 m.

V části „**Měšická**“ je situace obdobná. Venkovní trasa přechází přes ulici Chýnovská po potrubním mostě s pochozí lávkou bez zábradlí ve výšce cca. 10 m. Délka přechodu je cca 35 m. Ve zbytku venkovní trasy se nejedná o výškové práce, potrubí je vedeno ve výšce cca 1,5 m.

Dotaz č. 8:

Žádáme Zadavatele o upřesnění informace, zda uchazeč v rámci realizace veřejné zakázky bude zřizovat vstupy do objektů.

Informace zadavatele:

Zadavatel potvrzuje, že uvedené není součástí předmětu plnění veřejné zakázky. Vstupy do objektů bude zřizovat zhotovitel veřejné zakázky „Konverze Tábor – horkovod Sever a Východ“, případně zadavatel (objednatel).

V Plané nad Lužnicí dne dle elektr. podpisu

C-Energy Planá s.r.o.

Právně zastoupená MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, na
základě plné moci

Mgr. Michaela Machálková

(podepsáno elektronicky)