


REVIZE	DATUM	NÁZEV	VYPRACOVAL	SCHVÁLIL
<div>INVESTOR</div> <div> C-Energy Planá s.r.o.  Průmyslová 748  391 02 Planá nad Lužnicí </div> <div>  </div>				
<div>PROJEKTANT</div> <div> iprojekt info s.r.o.  Šeříková 98/8, 637 00 Brno  info@iprojekt.info </div>				
<div>STAVBA</div> <div> <b>PŘESTAVBA PAROVODU NA HORKOVOD - TÁBOR</b>  <b>OBLAST MĚŠICKÁ SPOJKA</b> </div>			<div>VYPRACOVAL</div> <div>MARTIN ČIHÁK</div>	
<div>ČÁST</div> <div>NÁZEV</div> <div> <b>TECHNICKÁ ZPRÁVA</b> </div>			<div>KONTROLOVAL</div> <div>ING. IVOŠ KUPSKÝ</div>	
			<div>SCHVÁLIL</div> <div>ING. IVOŠ KUPSKÝ</div>	
			<div>DATUM</div> <div>08/2021</div>	<div>ČÍSLO PARÉ</div>
			<div>ČÍSLO PŘÍLOHY</div> <div>D.1</div>	
STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	21_022	

# Přestavba parovodu na horkovod - Tábor oblast Měšická spojka

## DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

## D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

### Obsah

1.	POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU, JEHO FUNKČNÍHO A TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ .....	3
1.1	TECHNICKÉ PARAMETRY .....	3
1.2	PROVOZOVATEL .....	3
1.3	SEZNAM POUŽITÝCH DOKLADŮ .....	3
1.4	VÝPIS MATERIÁLU .....	3
1.5	POPIS ŘEŠENÍ .....	3
1.6	POPIS TRASY HORKOVODU .....	4
2.	STAVEBNÍ ČÁST .....	6
2.1	ZEMNÍ PRÁCE .....	6
2.2	PAŽENÍ A ROUBENÍ .....	7
2.3	ULOŽENÍ POTRUBÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ .....	7
2.4	STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPŮ DO OBJEKTŮ .....	8
2.5	ŠACHTY PRO KOMBI ARMATURY, VYPOUŠTĚNÍ A ODVZDUŠNĚNÍ .....	8
2.6	PROTLAK .....	8
2.7	ZAPRAVENÍ POVRCHŮ, NADZEMNÍ PŘEKÁŽKY .....	8
2.8	PLÁN KONTROL A ZKOUŠEK .....	9
3.	POTRUBNÍ ČÁST .....	9
3.1	PŘEDIZOLOVANÉ POTRUBÍ .....	9
3.2	KONTROLY A ZKOUŠKY .....	10
3.3	ARMATURY .....	11
3.4	KOMPENZACE TEPELNÉ DILATACE .....	11
3.5	NÁTĚRY A IZOLACE .....	12
3.6	ZNAČENÍ KLASICKÉHO POTRUBÍ .....	12
3.7	SIGNALIZACE POTRUBÍ .....	12
3.8	OBJÍMKY RACI .....	12
4.	DŮSLEDKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST PRÁCE .....	13
5.	HYGIENA A BEZPEČNOST PRÁCE .....	13
6.	PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ .....	14
7.	ŘEŠENÍ STAVBY Z HLEDISKA PŮSOBENÍ HLUKU .....	14
8.	POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ BEZPEČNOST .....	14
9.	PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ .....	15
10.	ZÁKLADNÍ ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY (ZOV) .....	15
11.	ZÁKLADNÍ ZÁSADY DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ STAVBY (DŘ) .....	16
12.	NORMY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ZKOUŠENÍ POTRUBÍ HORKOVODU .....	16

## 1. Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení

### 1.1 Technické parametry

Druh stavby: Horkovodní potrubní trasa

Systém: Dvoutrubkový, předizolované provedení

#### **Dimenze potrubí:**

DN300/560 (323,9x5,6), mat. P235GH

DN300/500 (323,9x5,6), mat. P235GH

DN150/280 (168,3x4,0), mat. P235GH

DN125/250 (139,7x3,6), mat. P235GH

DN100/225 (114,3x3,6), mat. P235GH

DN80/180 (88,9x3,2), mat. P235GH

DN65/160 (76,1x3,2), mat. P235GH

DN50/140 (60,3x3,2), mat. P235GH

#### **Parametry horkovodní sítě:**

Teplotní spád-zima výpočtový: 130/70 [°C]

Teplotní spád-zima provozní: 100/68 [°C]

Teplotní spád-léto výpočtový 70/50 [°C]

Teplotní spád-léto provozní: 70/50 [°C]

Konstrukční teplota: 130 [°C]

Tlaková úroveň (přetlak): 25 [bar]

Přenášený výkon cca 1,5MW

Výpočtová nejnižší teplota: -15°C

Délka úseku: ~1585 [m]

Třída projektu: ČSN EN 13941+A1, Třída projektu A

### 1.2 Provozovatel

Identifikační údaje:

C-Energy Planá s.r.o., Průmyslová 748, 391 02 Planá nad Lužnicí

IČO: 25106481

DIČ: CZ25106481

### 1.3 Seznam použitých dokladů

- prohlídka trasy a její zaměření
- podklady od provozovatele
- geodetické zaměření sítí, výškopis, polohopis

### 1.4 Výpis materiálu

Výpis materiálu je součástí výkazu výměr (D.2), která je součástí této PD

### 1.5 Popis řešení

Nový horkovodní rozvod bude uložen převážně ve stávající trase parovodních kanálů a kondenzátního potrubí. V předepsaných úsecích trasy bude proveden výkop zemní rýhy. Dodavatel provede opatření (hrázky z prostého betonu C12/15) proti případnému vtékání dešťové vody do stavební rýhy. Po zajištění provizorního zásobování teplem v připojených objektech s letním odběrem mohou probíhat další práce na stávajícím rozvodu.

Stávající parovodní kanál bude odkryt a ubourány stěny. V místech kde nebude dostatečné krytí a úsecích přespádování trasy bude vybouráno také dno parovodního kanálu. Dále bude

demontováno stávající potrubí v klasickém ocelovém provedení. Rovněž bude demontováno kondenzátní potrubí v osinko-cementové izolaci.

V neodkrytých částech parovodních kanálů bude ponecháno celé těleso. V rámci stavby budou zrušeny stávající parovodní šachty. U rušených šachet budou sejmuty zákrytové desky, ubourány stěny do hloubky cca 1,0 metru od terénu a šachty budou zasypány.

V úsecích, kde vede PI potrubí mimo kanál, bude těleso kanálu uzavřeno a vyplněno cementopílkovou suspenzí (KOPOS). Před obvodovou stěnou vstupu do objektů, v místě vstupu potrubí do šachet a v místech, kde může nastat možnost nahromadění atmosférických srážek (např. ve dně rušených šachet, v úsecích kanálů svažujících se k objektu) bude ubouráno dno kanálu včetně stěn a bude zajištěna drenážní vrstva v délce kanálu cca 1 m.

Montáž předizolovaného potrubí bude probíhat po stavební připravenosti do výkopové rýhy na zhutněný pískový podsyp. Potrubí bude montováno (pokud to bude možné) mimo výkop a spouštěno do výkopu. V místech s křížením s inž. sítěmi bude prováděna montáž jednotlivých dílů potrubí ve výkopu. V místech svaru ve výkopu bude pro svařovací jímky výkop rozšířen a prohlouben. V místech s dilatačními polštáři (lomy, kompenzační útvary) musí být mezi plášťovou trubkou a stěnou výkopu dodrženy zvýšené minimální odstupy.

Následně bude provedena zkouška těsnosti potrubí a tlaková zkouška. Poté mohou být doizolovány spojky předizolovaného potrubí v otevřeném výkopu. Svary, které se stanou po nasunutí do ocelových chrániček nepřístupné, budou zrentgenovány a zaspojovány již při montáži. PI potrubí bude obsypáno ochranným obsypem a opatřeno výstražnou folií.

Současně s pokládkou potrubí bude uložena 2x chránička HDPE DN40.

Vstupy do objektů budou po montáži nového potrubí zapraveny a na vnější straně obvodové stěny provedeny úpravy, které zabrání proniknutí vlhkosti.

Trasa horkovodu bude před zásypem geodeticky zaměřena pro další projektové práce a účely digitalizace technické mapy. Dotčené povrchy budou uvedeny do původního stavu.

Samostatné zemní armatury budou chráněny litinovým uličním poklopem vodárenského typu. Oprava tepelné rozvodné sítě bude realizována mimo hlavní topnou sezónu.

## 1.6 Popis trasy horkovodu

Předizolované (PI) potrubí bude napojeno na horkovodní propoj v dimenzi 2x DN300 na ulici Angela Kančeva.

Z horkovodu 2x DN300 bude vysazena odbočka 2x DN150/280, potrubní trasa pokračuje ve stávající trase do lomu L1 v místě stávajícího topného kanálu u kotelny VS25. V tomto úseku bude na trase osazen kompenzátor K1. Za lomem L1 trasa bude vedena ve stávajícím kanále parovodu až do výměňkové stanice VS25. Přes VS25 bude trasa vedena až do lomu L3. V tomto úseku bude použito černé ocelové potrubí v dimenzi 2x DN150. Za lomem L3 bude horkovod veden v PI provedení a bude zde vysazena paralelní **odbočka O1 v dimenzi 2x DN150/280** pro možnost napojení na stávající trasu. Za odbočkou O1 bude trasa horkovodu redukována na dimenzi 2x DN125/250 a bude vedena přes stávající ponechanou parovodní šachtu do lomu L4. Poté trasa pokračuje stávající trasou parovodu přes lomy L4, L5, L6 a L7 v dimenzi 2x DN125/250. Pod vozovkou ulice Soběslavská bude potrubí prostrčeno pod vozovkou ve stávajícím kanále, PI potrubí bude uloženo v chráničkách 2x DN300. Za vozovkou ulice Soběslavská, v asfaltové ploše areálu Auta Tábor bude osazen kompenzátor K2, který bude zhotoven v nové trase. Za kompenzátozem K2 bude zhotovena šachtice Š1 pro odvodu vzduchu. Za šachtou Š1 následuje elevační **odbočka O2 v dimenzi 2x DN50/140 pro odběrné místo Auta tábor**, poté trasa pokračuje přes lom L8. Za lomem L8 bude nové PI potrubí prostrčeno ve stávajícím kanále přes ulici Měšická v dimenzi 2x DN125/250, nové PI potrubí bude opatřeno chráničkou 2x DN300. Poté následuje lom L9, za L9 bude zhotovena šachtice Š2 pro vypouštění. Dále bude trasa vedena ve stávající trase parovodu. V tomto úseku budou vysazeny paralelní **odbočky O3 pro PS Zahradnictví Kohout, O4 pro PS Property, O5 pro PS Peta-servis a PS Agentura MN v dimenzi 2x DN50/140**. Mezi odbočkami O4 a O5 bude osazen kompenzační útvar K3, který bude zhotoven v nové trase.

Za odbočkou O5 bude osazeno odvodušnění, které bude osazeno v šachtě Š3. Dále bude trasa vedena pod vrátnicí, kde bude potrubí vedeno ve stávajícím průchozím kanále a bude uloženo v ocelových chráničkách DN350, následně bude kanál zasypán a stavebně utěsněn. Poté trasa pokračuje přes lomy L10, L11, L12, L13 ve stávající trase v dimenzi 2x DN125/250. Za lomem L13 bude vysazena elevační **odbočka O6 v dimenzi 2x DN50/140 pro odběrné místo PS Ekan servis**. Za odbočkou O6 bude zhotovena šachta Š4 pro vypouštění. Dále za odbočkou O6 bude trasa horkovodu redukována na dimenzi 2x DN100/225. Poté je trasa vedena v nové trase v ochranném pásmu parovodu přes kompenzátor K4 a lomy L14, L15, L16, L17 až do L18. Za lomem L18 bude zhotoven 1x protlak v DN800, ve kterém bude vedeno nové PI potrubí v dimenzi 2x DN100/225 až do místa lomu L19. v Protlaku bude PI potrubí opatřeno chráničkou 2x DN300. Dále trasa pokračuje v nové trase přes lom L20. Za lomem L20 bude vysazena elevační **odbočka O7 v dimenzi 2x DN100/225 pro odběrná místa PS MKD Dřevová a PS SPŠ stavební**. Za odbočkou bude trasa horkovodu redukována na dimenzi 2x DN65/160 a pokračuje stávající trasou parovodu přes lom L21 a kompenzátory K5 a K6. Za kompenzátozem K6 bude vysazena paralelní **odbočka O8 v dimenzi 2x DN50/140 pro odběrné místo PS Nábytek Vasa**. Za odbočkou O8 bude osazena kombi armatura v dimenzi 2x DN65, která bude umístěna v šachtě Š5. Dále je PI potrubí vedeno ve stávající trase parovodu přes kompenzační útvar K7. Za kompenzátozem K7 bude stávající nadzemní trasa parovodu nahrazena horkovodním PI potrubím uloženým v zemní rýze a bude vedena přes kompenzátory K8 a K9. Za kompenzátozem K9 PI potrubí vedeno na trubním mostě přes ulici Chýnovská až do místa lomu L22. v místě lomu L22 bude stávající nadzemní objekt zbourán. Za lomem L22 bude zhotovena šachta Š6 pro vypouštění. Dále za lomem L22 opět bude stávající nadzemní trasa parovodu nahrazena horkovodním PI potrubím uloženým v zemní rýze a bude vedena přes kompenzátory K10 a K11 až do místa lomu L23, který je v areálu HZS Tábor. V areálu je trasa vedena ve stávající trase sportovištěm (tenisový kurt, běžecká dráha) přes kompenzátor K12 až do lomu L24. Za lomem L24 bude potrubí zaústěno do objektu HZS Tábor, kde bude v **PS Hasiči Tábor PI potrubí v dimenzi 2x DN65/160** ukončeno armaturami s propojem a odvodušněním.

**Odbočka O1** bude napojena na stávající horkovodní potrubí v dimenzi 2x DN150/280.

**Odbočka O2** v dimenzi 2x DN50/140 je vysazena v nové trase. Za lomem bude zhotovena šachta Š7 s kombi armaturou. Dále za lomem se horkovod vrací do stávající trasy parovodu a je vedena do objektu AUTA Tábor. V objektu bude horkovod veden v klasickém provedení do stávajícího odběrného místa, kde bude horkovod v dimenzi 2x DN50/140 ukončen armaturami s propojem a odvodušněním.

**Odbočka O3** v dimenzi 2x DN50/140 bude vedena ve stávající trase parovodu, za odbočkou bude zhotovena šachta Š8 pro kombi armaturu. Dále bude na trase zhotovena šachta Š9 pro vypouštění. Následně bude potrubí zaústěno do objektu Zahradnictví Kohout, kde bude ukončena armaturami s propojem a odvodušněním.

**Odbočka O4** v dimenzi 2x DN50/140 bude vedena v nové trase do místa prvního lomu. Za odbočkou bude zhotovena šachta Š10 s kombi armaturou. Dále za lomem bude PI potrubí vedeno ve stávající trase. Před objektem bude osazena šachta Š11 s vypouštěním a následně za lomem bude potrubí zaústěno do objektu Property, kde bude ukončeno armaturami s propojem a vypouštěním.

**Odbočka O5** bude vysazena v místě stávající šachty. Horkovodní PI potrubí bude prostrčeno pod ulicí Měšická spojka prostrčeno stávajícím kanálem a bude osazeno v ocelové chráničce DN200. Za vozovkou ulice Měšická spojka bude trasa vedena přes lomy až do místa vysazení elevační odbočky **O10 v dimenzi 2x DN50/140 do odběrného místa PS Peta-servis**, kde bude ukončena armaturami s propojem a odvodušněním.

**Odbočka O6** v dimenzi 2x DN 50/140 bude po cca 4 m zaústěna do objektu s odběrným místem EKAN Servis, kde bude ukončena armaturami s propojem a odvzdušněním.

**Odbočka O7** v dimenzi 2x DN100/225 bude vedena v nové trase přes kompenzační lomy a kompenzátor podél garáží do místa odbočky O9, kde se napojuje do stávající trasy parovodu. Za odbočkou bude trasa horkovodu redukována na dimenzi 2x DN80/180 a dále osazena kombi armatura v dimenzi 2x DN80, která bude osazena v šachtici Š12. Poté pokračuje nové PI potrubí ve stávající trase přes kompenzátor a dva lomy do objektu s odběrným místem PS SPŠ Stavební, kde bude horkovodní PI potrubí ukončeno armaturami s propojem a odvzdušněním.

**Odbočka O8** v dimenzi 2x DN50/140, za odbočkou bude zhotovena šachta Š13 s kombi armaturou. Dále bude vedeno ve stávající trase přes dva lomy až do odběrného místa PS Nábytek Vasa, kde bude ukončena armaturami s propojem a odvzdušněním.

**Odbočka O9** v dimenzi 2x DN40/125 bude vedena ve stávající trase parovodu. V polovině trasy bude osazena šachta Š14 s kombi armaturou, poté následuje lom a nové PI potrubí bude zaústěno do objektu s odběrným místem PS MKD Dřevová, kde bude ukončeno armaturami s propojem a odvzdušněním.

**Odbočka O10** bude PI potrubí v dimenzi 2x DN50/140 vedeno přes lom a zaústěno do objektu s odběrným místem **PS AGENTURA MN**. V objektu bude horkovodní potrubí vedeno v klasickém provedení do stávajícího odběrného místa, kde bude ukončeno armaturami s propojem a odvzdušněním.

V nejvyšším místě trasy bude osazeno PI odvzdušnění. V nejnižším místě trasy bude osazeno PI vypouštění. Na přípojkách budou osazeny PI armatury. Ovládání PI odvzdušnění, vypouštění a armatury bude vyvedeno do šachtic.

V místech malého krytí budou umístěné roznášecí desky panely

## 2. Stavební část

Stavební práce obsahují zemní, bourací a stavební práce nutné pro uložení horkovodního potrubí a sdělovacího kabelu do výkopu se zaústěním do jednotlivých objektů včetně zapravení těchto vstupů a zapravení komunikací. Během provádění výkopových, stavebních či montážních prací se bude dodavatel řídit direktivami uvedenými ve vyjádřeních dotčených organizací a jednotlivých vlastníků. Zhotovitel předloží objednateli časový plán stavby v návaznosti na přechodné dopravní značení.

### 2.1 Zemní práce

Po vytýčení trasy tepelného vedení a inženýrských sítí bude v místě výkopu v travnaté ploše sejmuta ornice do hl. 200 mm. V místě zásahu do komunikací bude zařezána hrana výkopu okružní pilou (vozovky - AB, chodníky LA) přesahem dle projednaných podmínek správce komunikací a jednotlivé konstrukční vrstvy budou odstraněny. Dotčené obrubníky a zámková dlažba budou rozebrány a uloženy, aby nedošlo k poškození. Stávající zeleň bude asanována dle nutnosti nad trasou a v těsné blízkosti tepelných rozvodů. Stromy v blízkosti výkopu budou chráněny proti poškození dřevěným bedněním a keřové partie vyvázáním.

Při provádění výkopových a bouracích prací si dodavatel posoudí použití dostupné mechanizace na základě rozsahu stavby a podmínek dotčených orgánů státní správy. Výkop zemních zářezů bude proveden v trase uložení nového PI potrubí dle výkresů Podélné profily a Vzorové příčné řezy. V blízkosti vytýčených inženýrských sítí budou výkopy prováděny s dodržением

všech pokynů jednotlivých správců sítí a za dodržení všech předepsaných bezpečnostních opatření. Třída těžitelnosti se uvažuje tř. I. a II a to max. do skupiny 5. Ornice i výkopek budou v celém svém objemu průběžně odváženy a ukládány na skládku nebo mezideponii. Stabilizační zemina pro zpětný zásyp bude dodána od specializovaného dodavatele. Vybouraná suť z vozovek a chodníků bude nabídnuta k recyklaci.

Při výkopových pracích nesmí dojít k zanesení kanalizačních vpustí v komunikacích. Dodavatel provede také opatření (hrázky z prostého betonu C8/10) proti případnému vtékání dešťové vody do výkopu.

Po provedení výkopových prací bude za účasti investora, projektanta a zhotovitele rozhodnuto o řešení a výškovém uložení kolizních míst.

Po montáži potrubí a provedení obsypů potrubí bude zpětný zásyp proveden na spodní hranu konstrukce úpravy terénu, a to stabilizační zeminou v komunikacích a tříděnou zeminou bez ostrohranných kamenů v travnatých plochách. V zásypu se nesmí objevit stavební suť. Zásypy a podloží pod trubkami bude velmi pečlivě zhutněno, aby nedocházelo k jeho sesedání a následnému poškození potrubního systému i finálního povrchu zpevněné plochy. Hutnění zásypu bude po vrstvách rovnoměrně ruční hutnicí technikou. Zásypy v místech komunikací budou hutněny dle ČSN 72 1006. Narušené plochy budou uvedeny do původního stavu dle podmínek jednotlivých správců.

Stabilizační zemina je směsí sypké zeminy se soudržnou v takovém poměru, aby soudržná zemina vyplňovala póry sypké zeminy.

Klasifikace zeminy

Zatřídění zeminy	Třída a symbol	Název zeminy
dle ČSN 73 6133	S3 S-F	písek s příměsí jemnozrné zeminy
dle ČSN EN ISO 14688-2	grSa	písek šterkovitý

## 2.2 Pažení a roubení

Při větší hloubce výkopu než 1,2 m bude výkop pažen. V komunikacích a v místech mimo křížení s dalšími sítěmi, budou použity pažící boxy. Typ pažících boxů, v závislosti na systému pažení a rozpěr, si dle potřeby určí zhotovitel sám. V zelených plochách a tam, kde pro husté zasíťování nebude možno pažící boxy použít, bude použito pažení příložené s rozepřením. Při tomto způsobu pažení bude výkop proti zavalení zabezpečen pažinami, které budou z dřevěných fošen nebo desek z lisovaného profilovaného plechu. Kolmo na pažiny budou umístěny převázky, které budou zhotoveny z dvoustraně řezaných prahů nebo hranolů, popřípadě z válcovaných nosníků. Vzpěry a rozpěry budou z dřevěných kulatin nebo z ocelových trubek.

## 2.3 Uložení potrubí, stavební úpravy betonových konstrukcí

Nový horkovodní rozvod je navržen v bezkanálovém provedení z předizolovaného potrubí. Potrubí bude uloženo na hutněný 100 mm podsyp – písek praný fr. 0-4 mm. Po ukončení montáže bude proveden obsyp ochrannou vrstvou – písek praný fr. 0-4 mm do výše 100 mm nad konstrukcí potrubí. Nad zásypovou vrstvou bude uložena 2x výstražná folie zelené barvy (s přesahem 15 cm od pláště trubky).

V obsypu budou uloženy chráničky HDPE DN40. Nad chráničky HDPE bude uložena 1x výstražná páska oranžové barvy šířky 300 mm. Pro možnost budoucího prostrčení sdělovacích kabelů budou na trase osazeny kabelové šachty.

Zásypy a podloží pod trubkami bude velmi pečlivě zhutněno, aby nedocházelo k sesedání zeminy a následnému poškození potrubního systému i finálního povrchu zpevněné plochy. Hutnění zásypu bude po vrstvách rovnoměrně ruční hutnicí technikou. Zásypy v místech komunikací budou hutněny dle ČSN 721006.

Trasa horkovodu bude před zásypem geodeticky zaměřena v místě svárových spojů pro další projektové práce a účely digitalizace technické mapy.

## 2.4 Stavební úpravy vstupů do objektů

Po uložení a montáži potrubí budou stávající prostupy v nadzákladových stěnách vyplněny betonem C 12/15, popřípadě zapraveny cementovou maltou s cihelnými úlomky. Izolace proti vlhkosti bude provedena bitumenovou izolační stěrkou (nátěr) s přesahem 200 mm na izolaci stávající a napojena na těsnící kroužek potrubí. Ochranná přizdívka podél objektu, pokud ji objekty mají, bude v dotčeném místě doplněna.

Do objektu **Property** bude vstup PI potrubí a komunikačních rozvodů do zdi zabudovány (zabetonovány betonem C 12/15, popřípadě zapraveny cementovou maltou s cihelnými úlomky) pažnice, ve kterých bude předizolované potrubí plynotěsně utěsněno pomocí kruhového těsnění DISA manžety.

Bitumenová hydroizolační stěrka použitá k izolaci proti zemní vlhkosti je vodou ředitelná hydroizolační hmota s obsahem syntetických armovacích vláken. Syntetická vlákna vytvářejí ve směsi výztužnou zpevňující nosnou vložku. Nanesením této hmoty na podklad a po jejím vyschnutí se vytvoří pevný hydroizolační kompozitní povlak, který nahrazuje běžně používané hydroizolační pásy.

Upozornění: Při přemrznutí v nevyschlém stavu se hmota znehodnocuje. Při zpracovávání musí mít stavební části i vzduch teplotu nad +5 °C až do +30 °C.

## 2.5 Šachty pro kombi armatury, vypouštění a odvzdušnění

Šachty pro ovládání armatur a odvzdušněním budou vybudovány z bednicích tvarovek tl. 150 mm, které budou armovány ocelovými pruty Ø R10 a vylity betonem C16/20. Stěny šachty budou osazeny na roznášecí desce z betonu C16/20 o tl. 150 mm, která bude armována dvojitou KARI sítí s oky 100x100mm Ø6mm. Pro zakrytí šachty bude vyrobena zákrytová deska z betonu C16/20 o tl. 200 mm, která bude armována. Šachta bude zakryta uzamykatelným poklopem o rozměru 600x900 mm. Únosnost poklopů bude D400 pro šachty umístěné ve vozovce a B125 pro šachty umístěné v chodníku.

## 2.6 Protlak

Protlak 1x DN800 bude proveden přes železniční koleje v délce 20m. Před započítáním prací musí být vypracován technologický postup, podle kterého musí být zajištění jámy prováděno. Protlak ocelové chráničky DN800 bude prováděn v celkové délce 20 m směrem od startovací ke koncové šachtě.

## 2.7 Zapravení povrchů, nadzemní překážky

Část výkopu nad potrubím až po konstrukční vrstvy povrchu bude vyplněna zeminou stabilizační.

Povrchy komunikací budou zpětně zapraveny dle podmínek správce komunikací v odsouhlasené skladbě města Tábor. Do původního stavu budou uvedeny i komunikace a plochy porušené pojezdem mechanizace.

Komunikace budou zapraveny v následujících skladbách s odstupňováním konstrukčních vrstev celkově 50 cm od hrany výkopu:

Skladba chodníků ze zámkové dlažby:

Zámková dlažba	60 mm
DRŤ 4/8	40 mm
ŠD	150 mm

Skladba chodníků litého asfaltu:

Litého asfaltu	ACO 8+	30 mm
Asfaltobeton	ACP 16+	100 mm
ŠD		150 mm

Skladba komunikace z asfaltobetonu:

ACO	12+	50 mm
ACL	16+	50 mm
ACP	22+	100 mm
Spojovací asf. postřik		
SC	C8/10	250 mm
ŠD		150 mm

## 2.8 Plán kontrol a zkoušek

V průběhu stavebních prací budou průběžně prováděny tyto zkoušky a kontroly:

*Hloubka výkopu:*

Bude kontrolována nivelačním přístrojem, nebo pomocí polohového vytyčení dřevěnými lavičkami po cca 10m až 15m, dle charakteru trasy. Pokud bude hloubka větší než stanovené hodnoty v „Podélném profilu“, bude niveleta zemní rýhy dosypána. Pokud bude hloubka menší, bude profil dokopán na hodnoty dle výkresu Podélného profilu.

*Délka výkopu:*

Je dána kótami v „Situaci“ a „Podélném profilu“ bez tolerance. Délky jsou kótovány na osu výkopu. Při výkopových pracích budou jednotlivé délky výkopu změřeny a porovnány s hodnotami v PD.

*Zásypový materiál:*

Pro obsyp není vhodný hrubozrnný štěrk, který poškodí trubky a spoje.

Zásypový materiál vedle i nad trůbkou musí být zhuťněn na minimální hodnotu 95% PS. Zhuťnění bude provedeno nad trůbkami s použitím vibrátoru s max. plošným tlakem 100kPa. Kvalitu zhuťnění určí nezávislá zkušebna.

Minimální tloušťka podsypu a zásypu je stanovena PD. Její kontrola bude prováděna měřením pomocí metru po 10-15m, v případě nesrovnalosti po 3m.

*Zhuťnění pláně v komunikacích:*

Bude kontrolována nezávislou zkušebnou.

*Tloušťka a složení konstrukčních vrstev komunikací:*

Bude kontrolována dřevěnými kolíky příslušné výšky dle požadované tloušťky vrstvy v průběhu stavby cca na dvou místech. Souběžně bude probíhat kontrola min. krytí potrubí, které předepisuje PD.

## 3. Potrubní část

### 3.1 Předizolované potrubí

Pro rozvod topného média je navržen dvoutrubkový systém venkovních rozvodů z předizolovaných trubek v bezkanálovém uložení. Předizolované potrubí je skladebný systém, jehož součástí jsou jednotlivé typové komponenty (předizolované ohyby, odbočky, spojky potrubí, zemní uzavírací armatury atd.). Oblouky potrubí jsou navrženy jako oblouky trubkové s polo-  
měrem  $R=1,5DN$ .

Všechny trubní díly musí svojí kvalitou a jakostí odpovídat provoznímu médiu, pro nějž budou

použity.

Potrubní systém je vodotěsný, vhodný pro uložení i pod hladinou spodní vody. Předizolovaná trubka PRO PODZEMNÍ VEDENÍ se skládá:

1 teplotonosná trubka: P235GH, P235TR1, P235TR2 dle ČSN EN 253+A2

2 izolace polyuretanová pěna

3 vnější plášť polyetylénu PEHD (polyethylene high density)

4 dva měděné vodiče

5 informační štítek

Sdružený systém dle ČSN EN 253+A2 (trubky), ČSN EN 448 (tvarovky), ČSN EN 488 (armatury) a ČSN EN 489 (spojky).

**OCELOVÉ TRUBKY**

Standardní trubky: Ocel P235GH, P235TR1, P235TR2 podle ČSN EN 10217-1, ČSN EN 10217-2, ČSN EN 10217-5

Inspekční certifikát: ČSN EN 10204 - 3.1

### **IZOLACE**

Polyuretanová pěna: vlastnosti: minimálně dle požadavků ČSN EN 253+A2 s přihlédnutím k DIN 8075

### **VNĚJŠÍ PLÁŠŤ**

Polyetylén: PEHD vlastnosti minimálně dle požadavků ČSN EN 253+A2. Ocelová teplotonosná trubka je nasunuta do plášťové trubky z tvrdého polyetylénu PEHD a mezikružím mezi teplotonosnou trubkou a plášťovou trubkou je vyplněno polyuretanovou izolační pěnou PUR.

V izolační pěně jsou dva měděné vodiče pro indikaci průniku vlhkosti do izolace. Vnější průměr plášťové trubky přírodního potrubí je navržen se zesílenou izolací a vratného potrubí je navržen rovněž se zesílenou izolací. Potrubní systém je vodotěsný, takže může být uložen i pod hladinou spodní vody.

## **3.2 Kontroly a zkoušky**

### **Kontrola spádu potrubí:**

Spád potrubí bude upřesněn a kontrolován v průběhu montáží nivelačním přístrojem.

V průběhu prací před zásypem budou potrubí směrově i výškově postupně před zasypáním geodeticky zaměřována. Na nejvyšších místech budou provedeny uzly s odvodušněním potrubí a na nejnižších místech budou provedeny uzly s vypouštěním hlavního řadu.

### **Kontrola čistoty trubních dílů:**

Veškeré potrubí, tvarové kusy a armatury musí být při dopravě a skladování zaslepeny plastovými víčky, která se sejmou až těsně před montáží do potrubní trasy. Trubky a trubní díly musí být před montáží prohlédnuty a veškeré nečistoty z vnitřního povrchu mechanicky odstraněny vymetením pomocí kartáčů (hlína, kameny, okuje, rez). Po ukončení montážních prací musí být každý den konce potrubí spolehlivě zaslepeny, aby nemohlo dojít k znečištění potrubí cizími osobami nebo přívalovou dešťovou vodou. Po dokončení montáže bude proveden proplach potrubí dle požadavku provozovatele, po jehož dokončení bude proveden zápis a sepsán protokol.

### **Kontrola signalizačního systému:**

Před svařením jednotlivých trubních dílů předizolovaného potrubí bude provedena kontrola neporušení vodičů ohmmetrem. Po svaření potrubí a zaletování vodičů do lisovacích spojek se opět proměří odpory jednotlivých vodičů. Po zasypání potrubí bude provedeno proměření odporů měřičem, které provede odborná skupina dodavatele potrubí. Veškeré naměřené hodnoty budou zapsány do protokolu a porovnány s teoretickými hodnotami.

Měření odporů celé trasy se zúčastní provozovatel a investor a bude o něm také sepsán protokol. Zhotovitel předá provozovateli veškeré protokoly měření.  
Kontrolní měření ohmmetrem budou prováděna investorem každých 6 měsíců.

#### **Kontrola kvality svaru:**

Všechny svary budou podrobeny vizuální kontrole dle ČSN EN 17637 a ČSN EN 13018.  
Svary na potrubí budou rentgenovány dle ČSN EN 444 a ČSN EN 1435. Rentgenování provede nezávislá zkušebna. Radiografická zkouška bude provedena v rozsahu 5% potrubí. O výsledku RTG kontroly bude vyhotoven protokol autorizovaným technikem. Způsob radiografické techniky-třída A, vyhodnocení dle ČSN EN 12517-1 – stupeň přípustnosti 2. Zjistí-li se RTG kontrolou horší klasifikační stupeň než 2, bude provedena oprava svaru na náklady zhotovitele a investor rozhodne o provedení dalších rentgenů, a to rovněž na náklady zhotovitele. 95% svarů bude kontrolováno ultrazvukem se záznamem UT (TOFD).  
Při provádění svářečských prací se provádí jejich soustavná kontrola. Kontrola svarů se provede při montáži mezikontrolou vizuálně (stav potrubí, svařovacích ploch, vystředění, stehování kořenových spár, atd.).

#### **Zkoušky:**

Tlakové zkoušky nebudou prováděny. Bude provedena následující defektoskopie: 5% RTG, 95% ultrazvuková kontrola. Na potrubí se provede propláchnutí. Výsledky zkoušky budou potvrzeny do stavebního deníku, nebo sepsán protokol.

### **3.3 Armatury**

#### **Způsoby odvodnění potrubí:**

Potrubí bude odvodněno dle projektové dokumentace v nejvyšším místě.  
Odvodnění pomocí PI odvodnění typového. Navazující klasické potrubí v dimenzi konkrétního odvodnění bude z bezpečnostních důvodů otočeno směrem dolů, aby nemohlo dojít při odvodňování k opaření obsluhy, a navíc budou konce odvodňovacího potrubí ukončeny závitovými zátkami.

#### **Způsoby vypouštění potrubí:**

Potrubí bude vypouštěno dle projektové dokumentace v nejnižším místě pomocí sacího vypouštění.

#### **Armatury:**

Jako uzavírací armatury budou použity přivařovací kombinované armatury jednostranné/oboustranné v předizolovaném provedení.  
V objektech budou použity jako uzavírací armatury kulové kohouty přivařovací.  
Před uzavěří bude proveden zkrat potrubí s kulovými kohouty přivařovacími – sloužící pro odvodnění/vypouštění dle spádu potrubí.

### **3.4 Kompenzace tepelné dilatace**

#### **Kompenzace tepelné dilatace:**

Kompenzace tepelné dilatace PI potrubí je řešena přirozenými lomy trasy a U-kompenzátory. Kompenzační lomy potrubí budou obloženy po obou stranách dilatačními polštáři.  
Trasa předizolovaného potrubí bude zasypána za studena.

### 3.5 Nátěry a izolace

Potrubí v klasickém provedení bude izolováno lamelově skružovanými pásy nebo skružemi s povrchovou úpravou folií Flexipane. Uzavíratelné armatury budou nadále osazeny snímatelnou izolací.

Potrubí na odvodu a vypouštění nebude izolováno.

Tloušťky tepelných izolací:

DN potrubí	Tloušťka izolace
150	100 (přívod i vrat)
125	100 (přívod i vrat)
80	80 (přívod i vrat)
65	60 (přívod i vrat)
50	60 (přívod i vrat)
40	40 (přívod i vrat)

Před nanášením nátěrů je nutno všechny ocelové konstrukce a potrubí zbavit nečistot, mastnot a rzi.

Veškeré ocelové potrubí bude opatřeno pod izolací 2× nátěrem barvou základní odpovídající teplotě média 130°C. Ocelové konstrukce a neizolovaná potrubí budou opatřeny 1× nátěrem barvou základní a 2× barvou vrchní.

Povrchová ochrana klasického potrubí bude v souladu s ČSN EN ISO 12944, stupeň korozivní agresivity C2, životnost střední.

Minimální tloušťka všech nátěrových vrstev musí být 150μm.

### 3.6 Značení klasického potrubí

Značení potrubí bude provedeno dle ČSN 13 0072. Potrubí bude rozlišeno barevně dle typu média. Vnější povrch izolace bude v požadovaných vzdálenostech označen barevnými pruhy odpovídajícího odstínu dle typu média a označeny štítky se slovním popisem média.

### 3.7 Signalizace potrubí

Předizolované potrubí je vybaveno signalizačními měděnými vodiči zalitými v polyuretanové pěně, které slouží k zjištění netěsnosti v potrubí, nebo provlhnání izolace zvenčí. Vodiče od jednotlivých dílů se po svaření potrubí spojí lisovacími spojkami, které se proletují. Na koncích předizolovaného potrubí budou vodiče zapojeny dle Schéma signalizace a budou vyvedeny do acidurových krabic. Připojovací krabice jsou rozvodné krabice pro instalaci systémů monitorování netěsností předizolovaného potrubí. Slouží k propojení detektoru s detekčními vodiči v předizolovaném potrubí, k snadnému připojení reflektometrického detektoru k testované sekci potrubí při zaměřování poruchy a k ochraně citlivých elektronických obvodů systému před vnějšími elektrickými vlivy.

### 3.8 Objímky RACI

Na trase budou použity ocelové chráničky 2x DN350, 6x DN300, 2x DN200. PI potrubí bude v ocelových chráničkách uloženo na RACI objímkách.

#### Ostatní:

Veškeré materiály ovlivňující jakost prováděných trubních prací budou dodány od jednotlivých výrobců spolu s atesty a pasporty.

## 4. Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce

Původce odpadů (stavební dodavatelská firma) je povinna jednat podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech. Odpad vznikající při stavební činnosti musí být původcem zařazen podle § 5 a 6 a dále musí být postupováno zejména podle § 16 zákona č. 541/2020 Sb. Původce odpadů zařadí odpad podle vyhl. č. 541/2020 Sb. – Vyhláška o katalogu odpadů. Za likvidaci je zodpovědný zhotovitel díla (dodavatel stavebních prací) – původce odpadů. Náklady na zneškodnění odpadů – hradí zhotovitel stavby. Přitom musí být postupováno podle § 45 a 46 zákona č. 541/2020 Sb.

### Specifikace a zařazení odpadů

Kód	Kategorie	Název	Využití	Odstranění
Vyhl. 93/2016 Sb.			zákon č. 541/2020 Sb.	
17 05 04 O		Zemina, kamenivo-přebytek	D1	
17 02 01 O		Dřevo	R1	D10
15 01 01 O		Papírové a lepenkové obaly	R1	D10
15 01 02 O		Plastové obaly – PE fólie	R1	D10
17 01 01 O		Beton – vybouraný	R5	D1
17 01 02 O		Cihly – omítky	R5	D1
17 04 05 O		Železný šrot	R4	-
17 06 04 O		Ostatní izolační materiál	-	D1
17 03 01 N		Asfalty z vozovek	R3	
08 01 11 N		Obaly od barev a ředidel	-	D5
15 02 02 N		Textil znečištěný	-	D5
17 02 04 N		Plastové obaly znečištěné	D5	

Původce odpadů je povinen uvedený seznam odpadů upravovat podle konkrétních použitých materiálů a technologických postupů.

Využití a odstranění nebezpečných odpadů (N) musí být provedeno odbornou oprávněnou organizací podle § 12, 14 a 17 zákona č. 541/2020 Sb.

Provozováním tepelného napáječe žádné odpady nevznikají mimo odstraňování případných poruch a plánované údržby. Při provádění těchto prací bude s odpady nakládáno obdobně jako při stavbě, avšak v podstatně menším měřítku. Bezpečnost pracovníků a zařízení je dána vyprojektováním a realizací stavby podle platných norem a předpisů, dodržováním provozních řádů pro obsluhu, montáž a údržbu zařízení.

Vyprojektované zařízení splňuje podmínky z hlediska bezpečnosti práce, zejména:

- dostatečný počet vstupních a větracích otvorů v podzemních šachtách
- dostatečné vzdálenosti mezi potrubím a stěnami
- ochrana proti popálení – tepelné izolace potrubí

## 5. Hygiena a bezpečnost práce

Hygiena práce, respektive ochrana zdraví při práci musí být zajištěna v souladu s platnou legislativou ČR (zejména NV č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, NV č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, NV č. 63/2018 Sb. Technické požadavky na osobní ochranné prostředky atd.). Celou stavbu je nutno zabezpečit prostor stavby jejím vytýčením. Staveniště a výkopová rýha budou v průběhu stavby při snížené viditelnosti osvětleny a oploceny.

Dále je nutno dodržet:

- před zahájením výstavby je nutno zajistit instruktáž pracovníků o opatřeních pro dodržování bezpečnosti práce
- pracovníci jsou povinni dodržovat pořádek a bezpečnostní předpisy

- práce na elektrickém zařízení smí provádět pouze k tomu určený zkušený elektrikář a připojovací vedení je možno provést pouze za odborného dohledu provozovatele.
- při propojování vlastních energetických rozvodů nutno postupovat v rámci platných předpisů a za odborného dohledu. Práce smí provádět pouze zkušení pracovníci.
- Výkopové rýhy musí být označeny signalizačními páskami, pracovníci musí mít při práci podle jejího charakteru (svařovací práce, sekání atd.) ochranné pomůcky a dodržovat předpisy stanovené vyhláškou č. 309/2006 Sb. - Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb.
- V průběhu stavby nutno dodržet a respektovat požadavky PO.

## 6. Práce na elektrickém zařízení

Veškeré stavební a montážní práce budou prováděny jen v souladu s platnými normami pro práci na zařízení bez napětí a pro práce na elektrickém zařízení v blízkosti částí pod napětím osobami s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací a platnou legislativou ČR (zejména ČSN EN 50110-1 Obsluha a práce na elektrických zařízeních, vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

## 7. Řešení stavby z hlediska působení hluku

Hluk vznikající při práci stavebních mechanismů (bagrů, nákladních aut, hutnících vibračních strojů a sbíječek) při zemních pracích bude časově omezen.

Hladina hluku ze stavební činnosti v chráněných venkovních prostorech stanovená dle §12ods.2 a odst. 6 pro obytné objekty ve vzdálenosti 2 m před fasádou nepřekročí požadovaný hygienický limit v době od 7.00hod do 21.00 hod. LAeq – 65 dB(A), v době od 6.00 hod do 07.00hod a od 21.00 hod do 22.00 hod LAeq – 60 dB(A). V době od 22.00 hod do 6.00 hod LAeq – 45 dB(A). A to dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Největšími zdroji hluku budou stavební práce při hloubení výkopu pro osazení potrubí (bagr, odvoz přebytečné zeminy nákladními auty). Řezání rýhy v asfaltovém povrchu části komunikace, rozbíjení betonových podkladních vrstev apod. Hutnění zásypu nad osazeným potrubím vibračními stroji.

Zhotovitel bude zodpovídat za opatření k omezení hlučnosti pro co nejmenší míru dobu trvání hlukové zátěže, a to organizací své práce, nasazením odpovídajícího počtu pracovních sil a pracovních prostředků.

Pro omezení prašnosti je třeba minimalizovat dobu otevření výkopů a případně zajistit kropení v blízkosti obytných budov nebo v místech zvýšeného provozu chodců. Stavební práce je nutno provozovat tak aby nedocházelo k rušení nočního klidu v době od 22.00 hod do 06.00 hod.

## 8. Požadavky na požární bezpečnost

Po dobu výstavby (do předání a převzetí díla) byly na stavbě za plnění povinností na úseku požární ochrany zodpovědné osoby Zhotovitele ve smyslu §2 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Podmínky požární bezpečnosti budou v souladu s vyhláškou č. 246/2001 Sb. Vyhláška o požární prevenci. Na stavbě nebylo mimo jiné povoleno zakládat otevřené ohniště, spalovat jakékoli odpady atd. Stavba svým charakterem nevyvolá zvýšené nebezpečí požárního rizika. Požární řešení z těchto důvodů nebyl předmětem této projektové dokumentace. Při provádění stavebních prací bude třeba dodržovat obecně platné požární bezpečnostní předpisy.

## 9 Péče o životní prostředí

Stavba jako taková nebude mít po ukončení negativní vliv na životní prostředí. Provádějící stavební firma negativní vlivy působící v průběhu výstavby omezí na minimum. Během výstavby bude v okolí staveniště zvýšený provoz stavebních mechanismů, což se projeví v omezení provozu ostatní dopravy a bude provázeno zvýšenou hlučností, respektive prašností.

## 10. Základní zásady organizace výstavby (ZOV)

Výstavba horkovodní páteřní sítě bude probíhat po úsecích.

### **Zábory**

V rámci stavby dojde k dočasnému záboru veřejných ploch. Jednak pro vlastní výkop zemní rýhy s umístěným horkovodem, dále pro mezideponie výkopku (mimo prostor vlastní stavby) a dále pro skládku trubního materiálu, manipulační plochy a zázemí stavby. Uvažované zábory jsou prostým součtem všech potřebných ploch na staveništi. Poplatky za zábory specifikuje vyhláška města Tábor.

### **Skladování materiálu**

Rozměrné kusy potrubí budou skladovány na staveništi. Drobný stavební a montážní materiál bude skladován v mobilních prostředcích dodavatele. Při skládání materiálu je nutno reklamovat všechny viditelné závady způsobené dopravou. PI potrubí a komponenty je nutno skladovat na rovné ploše bez kamení. Dále je zapotřebí potrubí skladovat tak, aby bylo zabráněno vniknutí vlhkosti do PUR izolace nebo dokonce k zaplavení potrubí.

Je možné PI potrubí skladovat na písečném loži nebo na dřevěných podložkách podpírající minimálně 10% délky trubky. Maximální výška PI potrubí skladovaného ve vrstvách nad sebou pro průměr plášťové trubky od 180 do 355 mm je 2 m pro skladování na písku a 1,5 m na dřevěných podložkách. Potrubí musí být zajištěno proti sesunutí.

Komponenty pro tvorbu pěnové izolace pro tvarovky je nutné skladovat v uzavřených nádobách umístěných v uzavíratelných a větraných prostorách při teplotách +10°C až +30°C.

Tyto komponenty nesmí být nadále vystavovány přímému slunečnímu záření ani teplotách klesajícím pod +10°C, při nižších teplotách dochází k nevratnému poškození krystalizací. Spojovací materiál musí být skladován v suchých prostorách. Spojky potrubí se uskládají ve vzpřímené poloze v bílých ochranných obalech. Tyto obaly je nutno z pouzder odstranit až při samotné montáži na potrubí.

### **Manipulace s materiálem**

Především je nutno manipulovat s veškerým materiálem opatrně tak, aby bylo zabráněno úrazu osob a nedošlo k jakémukoli poškození pláště, izolace, detekčních vodičů nebo jiných částí ocelového potrubí. Potrubí je možné převážet kolovým nakladačem pouze v případě, že bude zabráněno sesunutí potrubí. Při manipulaci s jeřábem je doporučené použít roznášecí pásy o min. šířce 100 mm.

Nikdy nesmí být potrubí ani jiné komponenty z vozidla shazovány ručně. Dále se neodporčuje manipulace pomocí háků nebo řetězů, mohlo by dojít k poškození pláště nebo izolace potrubí.

### **Zařízení staveniště, zajištění energií na staveništi**

Dodávky elektrické energie si zajistí dodavatel vlastními mobilními prostředky, stejně tak zhotovitel zajistí mobilní sociálně technické zařízení. Celé staveniště a výkopová rýha budou oploceny, při snížené viditelnosti osvětleny.

Příjezd na staveniště bude možný z obou směrů ze stávajících pozemních komunikací. Obrubníky, které budou případně přejížděny, musí být chráněny proti poškození. Dále budou na staveništi na dlažební kostky položeny ochranné fólie zabraňující znečištění těchto ploch.

## 11. Základní zásady dopravního řešení stavby (DŘ)

V rámci dopravního řešení stavby se předpokládá zajištění provozu na pozemních komunikacích minimálně v jednom jízdním pruhu dle schémat TP. Zřizování pracovních míst na vozovkách se řídí technickými podmínkami TR66, TP66 – „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ – II. Vydání, schválené Ministerstvem dopravy a spojů ČR dne 12. 12. 2003, z které výše zmíněné řešení vychází.

Označení pracovních míst se provádí podle vzorových schémat daných těmito TP. Dopravní značky musí být certifikovány. Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat příloze č. 3 vyhlášky č.294/2015 Sb. a ČSN 12899-1.

Opatření spočívá především ve volbě užití a umístění provizorních dopravních značek, světelných signálů a dopravních zařízení, které budou zajišťovat a usměrňovat provoz na dané komunikaci během stavby. Dopravní značení bude přemísťováno podle průběhu výstavby a typu místa, pro které je určeno.

## 12. Normy pro projektování, montáž a zkoušení potrubí horkovodu

ČSN EN 13941 + A1 Navrhování a instalace bezkanálových předizolovaných sdružených potrubních systémů pro vedení vodních tepelných sítí

ČSN EN 253 + A2 – Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Potrubní systém z ocelové teplotnosné trubky, polyuretanové tepelné izolace a vnějšího opláštění z polyetylenu

ČSN EN ISO 5579 - Nedestruktivní zkoušení - Radiografické zkoušení kovových materiálů s použitím filmu a rentgenového nebo gama záření

ČSN EN ISO 10675-1 Nedestruktivní zkoušení svarů – Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení – Část 1: Ocel, nikl, titan a jejich slitiny

ČSN EN ISO 17636-1 Nedestruktivní zkoušení svarů - Radiografické zkoušení – Část 1: Metody rentgenového a gama záření využívající film

ČSN EN ISO 17636-2 Nedestruktivní zkoušení svarů - Radiografické zkoušení – Část 2: Metody rentgenového a gama záření využívající digitální detektory

ČSN 38 3365 Tepelné sítě. Provádění, montáž, zkoušení a předávání do provozu (dříve platná)

ČSN EN 13480-5 - Kovová průmyslová potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení

ČSN 06 0310 – Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž

ČSN 13 0010 – Potrubí a armatury. Jmenovité tlaky a pracovní přetlaky.

ČSN EN ISO 6708 – Potrubní části. Definice a výběr jmenovitých světlostí. DN

ČSN EN 13 480-1 – Kovová průmyslová potrubí – Část 1 : Všeobecně

ČSN 13 0108 – Provoz a údržba potrubí – Technické předpisy

EN 10216-2 Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací podmínky - Část 2: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách

ČSN 13 1075 – Úprava konců potrubí pro svařování.

ČSN 38 3350 – Zásobování teplem. Všeobecné zásady.

ČSN EN 10 204 Kovové výrobky - Druhy dokumentů kontroly.

Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech

Vyhláška č.268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu

Vyhláška č.93/2016 Sb. Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů).

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady

Zákon č. 309/2006 Sb. - upravuje další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci  
NV č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  
NV č. 63/2018 Sb. Technické požadavky na osobní ochranné prostředky  
ČSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních  
Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice

08/2021

Vypracoval: Martin Čihák  
Jakub Lernbecher  
Schválil: Ing. Ivoš Kupský