734000
1119550

733580
1119550

734000
1119800

733580
1119800

COGEBI
COGEBI
COGEBI
COGEBI

NADZEMNÍ TRASA
P DN80, KDN40
220 M

PDN200,KDN100
13M

YPSOTEC

LESIKAR

OPS
OPS
OPS
OPS
UNUO

STÁV.POTRUBÍ
PONECHANO

P DN50,K DN40
40M

D3
D4

PDN50+DN80
K DN 50
AC CHRÁNIČKA ⌀200
12M

P DN80,K DN50
35M

ZELEŇ

P DN200,K DN100
37M

D2

PDN80,KDN50
118m

D5

VYBOURÁNÍ STĚN KOMPENZÁTORU

PDN200, K DN100
AC CHRÁN.⌀200
95M

D1

NADZEMNÍ
POTRUBNÍ MOST
P DN 200, K DN100
50M

PŘÍPOJKA SÚS
P DN 40, KDN40
15 M

SÚS

NADZEMNÍ TRASA
P DN200, K DN100
250M
75 KS BETON PATEK
1000X500X800MM

P DN 40, K DN40
25M

VÝŠKOVÁ

DEMONTOVANÉ POTRUBÍ
P – PÁRA
K–KONDENZÁT

ENERGO
TÁBOR, KOSOVA 2894
TEL: 381 254 808
energo.tabor@centrum.cz

VYHOTOVENÍ:

NÁZEV ZAKÁZKY: C–ENERGY PLANÁ S.R.O., PRŮMYSLOVÁ 748, PLANÁ NAD LUŽNICÍ
HORKOVOD TÁBOR– OBLAST SEVER

NÁZEV VÝKRESU: SO 01 HORKOVOD

DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ

STUPEŇ: PROV.STAVBY

ČÍSLO VÝKRESU: 003

PROJEKTANT	ING.HEJNÝ	FORMÁT	6 x A4	MĚŘÍTKO	1 : 1000
VYPRACOVAL	ING.HEJNÝ	DATUM	06/21	ČÍSLO ZAKÁZKY	08/21