



VÝKOP A ZÁSYP PROVÉST DLE TP 146 !  
SPOJENÍ OBAL.VRSTEV SPOJ.POSTŘÍKEM  
OPRAVA SOUVISEJÍCÍHO ASFALT.POVRCHU NÁTĚROVOU  
EMULZÍ A POSYPEM DRŤÍ 2/5 MM  
ASFALT.BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY 5 CM  
POSTŘÍK ASFALTOVÝ SPOJOVACÍ EMULZNÍ 0,5 KG/M2  
ASFALT.BEON PRO PODKLAD.VRSTVY 7 CM  
POSTŘÍK INFILTRAČNÍ 0,8 KG/M2  
ŠTĚRKODRŤ ŠD 0/63 600 MM, ČSN 736126 - 150 MPA  
ZHUTNĚLÁ PLÁŇ 45 MPA

ULOŽENÍ POTRUBÍ  
ZÁVĚS , OBJÍMKA

<b>ENERGO</b>		TÁBOR, KOSOVA 2894 TEL: 381 254 808 energo.tabor@centrum.cz		VYHOTOVENÍ:
NÁZEV ZAKÁZKY: C-ENERGY PLANÁ S.R.O., PRŮMYSL OVÁ 748, PLANÁ NAD LUŽNICÍ HORKOVOD TÁBOR OBLAST SEVER				
NÁZEV VÝKRESU: SO 01- HORKOVODNÍ SÍŤ DETAIL D3 PŘIPOJENÍ FIRMY LESIKAR DIZPOZICE, PŮDORYS, ŘEZY				
PROJEKTANT	ING.HEJNÝ	FORMÁT	6 x A4	MĚŘÍTKO 1 : 100
VYPRACOVAL	ING.HEJNÝ	DATUM	06/21	ČÍSLO ZAKÁZKY 08/21

007