



LEGENDA:

- PŘEDIZOLOVANÉ POTRUBÍ—PŘÍVOD
- PŘEDIZOLOVANÉ POTRUBÍ—VRÁT
- STÁVAJÍCÍ PI POTRUBÍ
- PI POTRUBÍ BUDE OBLOŽENO DILATAČNÍMI POLŠTÁŘI Z OBOU STRAN
- DILATAČNÍ POLŠTÁŘ TL40 mm, 1m (PE PROFILOVANÉ DESKY 2,0x1,0x0,04m)
- ROZMĚR PODLE VNĚJŠÍHO PRŮMĚRU OBKLÁDANÉHO POTRUBÍ.
- Z PROFILOVANÝCH DESEK O ROZMĚRECH:

PRŮMĚR GRUPOVÁNÍ	VELIKOST NAČÍZVŘETÍ	POČET VLN (BEDNENÍ)
90-160	1 (1000x120x40)	2
160-280	2 (1000x240x40)	4
315-355	3 (1000x360x40)	6

SAFETÉ DILATACE

— ZNAČÍ DRUHOU VRSTVU POLŠTÁŘŮ

— DÉLKA POLŠTÁŘE 1M

— ZNAČÍ POČET POLŠTÁŘŮ

KRČEK ELEVAČNÍ ODOČKY JE NUTNÉ POLŠTÁŘOVAT V CELÉ DÉLCE PO CELEM OBVODU PLÁŠTĚ TRUBKY.

TLOUŠŤKA POLŠTÁŘOVÁNÍ KRČKU JE STEJNÁ JAKO NAVAŽOVÁNÍ POLŠTÁŘOVÁNÍ ODOČKY.

— SPOJKA — DVOJITĚ TĚSNĚNÝ SPOJ, KOMPLET DLE PŘÍSLUŠNÉ DIMENZE

— SPOJKA — PODELNĚ SVAŘOVANÁ

— OSAZENÍ PI UZAVÍRAČÍ ARMATURY

— OSAZENÍ PI UZAVÍRAČÍ ARMATURY KOMBINOVANÉ JEDNOSTRANNÉ

U KULOVÝCH KOHOUTŮ, ODVZDUŠNĚNÍ JE NUTNO POLŠTÁŘOVAT

VEŠKERÉ PLOCHY KOLMĚ NA SMĚR DILATAČNÍHO POHYBU POTRUBÍ.

DIMENZOVÁNO NA PARAMETRY HORKOVODU: 130°C, 2,5 MPa

POVOLENÉ LOMY TRASY VE SVARECH MAX. 3°

DIL S ROZMĚREM OZNAČENÝM * BUDE DOMĚŘEK PŘI MONTÁŽI

ELEVAČNÍ ODOČKA V OZNAČENÍ—S: PROVĚST ODOČKU SPODEM

ELEVAČNÍ ODOČKA V OZNAČENÍ—V: PROVĚST ODOČKU HOREM

SVAŘOVÁNÍ POTRUBÍ A MONTÁŽ SPOJEK PŘEDIZOLOVANÝCH TRUBEK BUDE PROVÁDĚNA POUZE ZA PŘEDEPSANÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK.

PRO ODDĚLENÍ STARÉ PUR PĚNY OD NOVÉ PUR PĚNY NA PŘEDIZOLOVANÉM POTRUBÍ BUDE POUŽITO KONCOVÉ TĚSNĚNÍ ISOLACE PŘÍSLUŠNÉ DIMENZE.

REVIZE	DATUM	NÁZEV	VYPRACOVAL	SCHVÁLIL
INVESTOR	C-Energy Planá s.r.o. Průmyslová 748, 391 02 Planá nad Lužnicí info@c-energy.cz			
PROJEKTANT	Projekt info s.r.o. Seifkova 98/8, 637 00 Brno info@projekt.info			
STAVBA	PŘESTAVBA PAROVODU NA HORKOVOD - TÁBOR OBLAST TESCO		VYPRACOVAL JAKUB LERNBECHER KONTROLOVAL MARTIN ČIHÁK SCHVÁLIL ING. IVOŠ KUPSKÝ DATUM 08/2021 MĚŘITKO 1:250	ČÍSLO PARE
ČÁST	D. DOKUMENTACE OBJEKTU			
NÁZEV VÝKRESU	KLADECÍ PLÁN 1			
STUPĚN	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 21_020	ČÍSLO VÝKRESU T01	