



- S STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ A POTRUBÍ
- NOVÝ HORKOVOD PŘÍVOD 130°C, PN 25
- NOVÝ HORKOVOD VRATNÁ 70°C, PN 25
- 1 ZVYŠOVACÍ OBĚH.ČERPADLO 520 M3/H, 50 M, 130°C,90 KW,400 V

ENERGO		TÁBOR, KOSOVA 2894 TEL: 381 254 808 energo.tabor@centrum.cz		VYHOTOVENÍ: <
---------------	--	---	--	--