



QM0

KABEL CYKY-J 3 x 6mm² v chrániče Kopoflex KF50

LEGENDA

QM0 hlavní vypínač regulační stanice

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 1NPE AC 50Hz 230V TN-C-S

- ČSN 33 2000-1 ed.2 čl.312.2.1

OCHRANNÉ OPATŘENÍ : a) všeobecně - automatickým odpojením od zdroje

- ČSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1 čl. 411.1

b) živých částí

- ČSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1 čl. 411.2 příloha A a B

c) neživých částí

- ČSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1 čl. 411.3.1.1 Ochranné uzemnění

- ČSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1 čl. 411.3.1.2 Ochranné pospojování

- ČSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1 čl. 411.3.2 Automatické odpojení

- ČSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1 čl. 411.3.3 Dopřiková ochrana

- ČSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1 čl. 415.1 Dopřiková ochrana - proudové chrániče

INSTALOVANÝ PŘÍKON : P=1.9 kW

SOUDOBOST : β=0.8

VÝPOČTOVÝ VÝKON : Pp=1.52 kW

PROSTŘEDÍ : klasifikace nebezpečných prostorů dle ČSN EN 6079-10-1

RS ZZ

kolem odfuku ZZ

venkovní prostor BNV

STUPEŇ DŮLEŽITOSTI ELEKTRICKÉ ENEGIE: 3

POZNÁMKA:

Průřez kabelu je pouze doporučený, jeho přesnou specifikaci je nutno vypočítat dle délky a zatížení.

Tento výpočet ani dodávka není součástí tohoto projektu!

Projektant		Zodp. projektant		<div><div>MONTGAS</div><div>U KYJOVKY 3953/3, HODONÍN</div><div>518 700 159, 518 700 136</div></div>	
HOŠA Michal		ing. MELICHAR LEOŠ			
Investor	TEPLÁRNA TÁBOR, a.s.				
Akce:	VTL RS 5000/2/2-440 TEPLÁRNA TÁBOR, a.s.				
Název:	DOPOJENÍ NA NN SOUSTAVU			Číslo výkresu: N007-4/5	4