

Zadavatel:

C-Energy Planá s.r.o.

se sídlem: Průmyslová 748, 391 02 Planá nad Lužnicí

IČO: 251 06 481



Veřejná zakázka:

VTL plynovodní přípojka pro Teplárnu Tábor

zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 21. 6. 2022

Žádost č. 1 ze dne 16. 6. 2022:

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

po prostudování projektové dokumentace a výkazu výměr jsme našli několik nesrovnalostí.

Domníváme se, že ve výkazu výměr chybí položky pro ocenění zhotovení základové konstrukce a podlahy RS.

Dle výkresu v objektu SO 03 „BUDOVA 4,40 X 7,4 M – ŘEZ A-A“ se mají zhotovit tyto konstrukce, Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Položkový rozpočet „VTL plynovodní přípojka pro Teplárnu Tábor“ pro které však ve výkazu výměr chybí položky:

- Kompletní zemní práce pro vybudování základů
- Štěrkové drť fr. 32/64 v tl. 100 mm
- Betonová deska tl. 200 mm B20 vyztužená svařovanou sítí Ø 8 mm, oka 100/100 mm
- Nadezdívka z betonových tvarovek šířky 300 mm
- Štěrkopískový hutněný zásyp
- Pískové lože 100 mm
- Mazanina z betonu tř. C16/20 tl. 80 mm
- Izolační fólie tl. 2 mm
- Betonová podlaha tl. 100 mm + KARI síť
- Protiskluzový nátěr

Prosíme o zaslání položkového rozpočtu doplněného o položky související s vybudováním základů.

Informace zadavatele:

Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Položkový rozpočet „VTL plynovodní přípojka pro Teplárnu Tábor“ pro SO 03/01 RS Stavební část byl upraven a doplněn o chybějící položky.

Upravený dokument 02a_C-E_VTL_PlynovodníPřípojkaTTA_P02a_VV_vše-uprav2106 tvoří přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení.

Dotaz č. 2:

Ve výkazu výměr pro objekt „SO 04 Umístění VTL RS a její oplocení“ chybí položky týkající se tlakových zkoušek VTL vstupu, VTL a STL výstupu. Domníváme se také, že chybí položky pro ocenění RTG zkoušek na tomto potrubí.

Prosíme o prověření a případné doplnění položek do výkazu výměr.

Informace zadavatele:

Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Položkový rozpočet „VTL plynovodní přípojka pro Teplárnu Tábor“ pro SO 04 Umístění VTL RS a její oplocení byl upraven a doplněn o chybějící položky.

Upravený dokument *02a_C-E_VTL_PlynovodníPřípojkaTTA_P02a_VV_vše-uprav2106* tvoří přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení.

Dotaz č. 3:

Ve výkazu výměr pro objekt „SO 04 Umístění VTL RS a její oplocení“ je dle našeho názoru chybně uvedená výměra u položky č. 72 „dodávka pilíře elektroměrového PMV – 1 v“. Je zde uvedený počet 10 kusů, dle PD by se však mělo jednat pouze o 1 kus.

Prosíme o prověření a případnou opravu výměry.

Informace zadavatele:

Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Položkový rozpočet „VTL plynovodní přípojka pro Teplárnu Tábor“ pro SO 04 Umístění VTL RS a její oplocení byla upravena výměra u položky původně č. 72, nově č. 77 „dodávka pilíře elektroměrového PMV – 1v“.

Upravený dokument *02a_C-E_VTL_PlynovodníPřípojkaTTA_P02a_VV_vše-uprav2106* tvoří přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení.

Dotaz č. 4:

Chápeme správně, že součástí elektroinstalací je pouze příprava pro osazení telemetrie? Dodávka telemetrie tedy nebude součástí naší ceny?

Informace zadavatele:

Ano, dodavatel chápe zadávací podmínky správně. Součástí elektroinstalace je příprava telemetrie, samotná telemetrie nebude provedena v rámci tohoto díla.

Přílohy

1 – Upravený dokument *02a_C-E_VTL_PlynovodníPřípojkaTTA_P02a_VV_vše-uprav2106*



Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Zadavatel s ohledem na provedené změny přiměřeně prodloužil lhůtu pro podání nabídek.
Lhůta pro podání nabídek nově končí **dne 11. 7. 2022 v 10:00 hod.**

V Plané nad Lužnicí dne dle elektr. podpisu

C-Energy Planá s.r.o.

Právně zastoupená MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, na
základě plné moci

Mgr. Michaela Machálková

(podepsáno elektronicky)