

Zadavatel:

C-Energy Planá s.r.o.

se sídlem: Průmyslová 748, 391 02 Planá nad Lužnicí

IČO: 251 06 481



Veřejná zakázka:

VTL plynovodní přípojka pro Teplárnu Tábor

zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 ze dne 1. 7. 2022

Žádost č. 1 ze dne 28. 6. 2022:

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr pro objekt „36-1/2021 – SO 01 – VTL plynovodní přípojka“ dle našeho názoru chybí obsyp pro část potrubí s FZM-N ochranou. Dle poznámky u položky č. 28 je uvažováno s obsypem 1205 m potrubí, otevřeným výkopem se však bude pokládat 1253 metrů. Prosím o prověření a případnou opravu výměry (i u souvisejících položek).

Informace zadavatele:

Zadavatel uvádí, že potrubí s FZM-N ochranou se nepískuje, tedy je bez obsypu.



Dotaz č. 2:

Ve výkazu výměr pro objekt „36-4/2021 – SO 04 – Umístění VTL RS a její oplocení“ chybí kompletní zemní práce pro VTL vstup, VTL výstup a STL výstup. Prosíme o doplnění těchto položek.

Informace zadavatele:

Zadavatel doplnil zemní práce pro VTL vstup, VTL výstup a STL výstup byly doplněny.

Upravený dokument *02a_C-E_VTL_PlynovodníPřípojkaTTA_P02a_VV_uprav3006* tvoří přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení.

Dotaz č. 3:

Ve výkazu výměr pro objekt „36-4/2021 – SO 04 – Umístění VTL RS a její oplocení“ chybí zemní práce související s vyhloubením jamek pro plotové sloupky. Prosíme o doplnění.

Informace zadavatele:


Zadavatel doplnil zemní práce související s vyhloubením jamek pro plotové sloupky.

Upravený dokument *02a_C-E_VTL_PlynovodníPřípojkaTTA_P02a_VV_uprav3006* tvoří přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení.

Zadavatel s ohledem na provedenou změnu prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí **dne 27. 7. 2022 v 10:00 hod.**

Přílohy

1 - 02a_C-E_VTL_PlynovodníPřípojkaTTA_P02a_VV_uprav3006



V Plané nad Lužnicí dne dle elektr. podpisu

C-Energy Planá s.r.o.

Právně zastoupená MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, na
základě plné moci

Mgr. Michaela Machálková

(podepsáno elektronicky)