



MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE

ODBOR STAVEBNÍ

oddělení pozemních staveb

Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

Č. j. SMOL/005495/2019/OS/PS/Pes
Spisová značka: S-SMOL/041120/2018/OS
Uvádějte vždy v korespondenci

Spisový znak – 330, skartační znak/skart. lhůta – A/20
V Olomouci 14.01.2019

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Věra Pešatová, dveře č. 2.26
Telefon: 588488183
E-mail: vera.pesatova@olomouc.eu
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing., Bc. Marcela Buiglová



Toto rozhodnutí nabývá právní moci

13.2.2019

V Olomouci dne:

10.2.2019

Marcela Buiglová

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Stavebník Obec Samotíšky, IČO: 48769967, Vybíralova 4/8, Samotíšky, 779 00 Olomouc 9, zastoupený Ing. arch. Otto Schneiderem, Wellnerova 134/7, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9, podal dne 14.02.2018 u odboru stavebního, oddělení pozemních staveb Magistrátu města Olomouce žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

Tělocvična pro ZŠ v Samotíškách

na pozemcích parc.č. 12, zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 13, zahrada, parc.č. 14, zahrada v k.ú. Samotíšky, u základní školy č.p. 108, obec Samotíšky, část obce Samotíšky, ulice Podhůry č.or. 1, s úpravou zateplení domu č.p. 204 na pozemku parc.č. 11 a úpravou přesahu střechy domu č.p. 1 na pozemku parc.č. 10, vše v k.ú. Samotíšky.

Pro tuto stavbu bylo vydáno dne 9.3.2017 pod č.j. SMOL/053437/2017/OS/US/Cer územní rozhodnutí č. 34/2017, s jehož podmínkami je povolovaná stavba v souladu.

K žádosti byla doložena ve dvou vyhotoveních projektová dokumentace, kterou zpracoval Ing.arch. Otto Schneider, ČKA 1074.

Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení pozemních staveb jako příslušný stavební úřad podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") přezkoumal podanou žádost a připojené podklady ve stavebním řízení podle § 111 odst. 1 a 2 stavebního zákona a na základě jeho výsledku rozhodl, že stavba:

Tělocvična pro ZŠ v Samotíškách

na pozemcích parc.č. 12, zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 13, zahrada, parc.č. 14, zahrada v k.ú. Samotíšky, u základní školy č.p. 108, obec Samotíšky, část obce Samotíšky, ulice Podhůry č.or. 1, s úpravou zateplení domu č.p. 204 na pozemku parc.č. 11 a úpravou přesahu střechy domu č.p. 1 na pozemku parc.č. 10, vše v k.ú. Samotíšky se podle § 115 stavebního zákona

povoluje.

Stručný popis stavby:

Stavba tělocvičny řeší přístavbu k základní škole v ul. Podhůry v Samotíškách. Objekt bude obsahovat sál, který bude využíván jako tělocvična pro ZŠ a pro různé sportovní aktivity a kulturní akce obce. Tělocvična bude přistavěna u západní strany základní školy, bude lichoběžníkového tvaru o celkové zastavěné ploše 295,2 m², s jedním podzemním a jedním nadzemním podlažím. Zastřešení bude

střechou valbovou vazníkové konstrukce s mírným sklonem a s výškou hřebene + 8,180 od +/-00 = + 2,870 m nad upraveným terénem u hlavního vstupu; +/-0,00 = 272,22 m n.m. Hlavní vstup bude řešen z jižní strany z ulice Podhůry a bude umístěn v suterénu, neboť s ohledem na výškové rozdíly bude přímo přístupný z přilehlého chodníku. S budovou základní školy bude tělocvična propojena v přízemí přes prostor stávající šatny; ze sálu bude také přímý vstup na školní zahradu, a to pomocí bezbariérové rampy.

V 1.PP bude stavba zahrnovat: vstup z ulice, zádveří, foyer, šatnu s recepcí, chodbu se schodištěm, sklady, šatny a umývárny, ženy, muži, technickou místnost, WC ženy s předsíní vč. bezbariérového WC, WC muži s předsíní vč. bezbariérového WC, úklidovou komoru. V 1.NP bude sál (tělocvična) s jevištěm, zázemí jeviště, sklad.

Přístavba bude založena na železobetonových základových pasech v několika úrovních tak, aby zatížení stropem nad 1.PP bylo přeneseno do příčných základových pasů. Horní stupeň základových pasů bude přibetonován základovou deskou tl. 150 mm s KARI sítí. Svislé konstrukce budou provedeny z keramických tvarovek typu Therm, obvodové zdivo z cihel tl. 500 mm bez zateplení, z cihel 400 mm s kontaktním zateplovacím pláštěm a také z kombinace akustických cihel tl. 240 a 190 mm s přidanou vrstvou TI v místě, kde je nutno zajistit zvýšenou hlukovou neprůzvučnost. Vnitřní nosné stěny budou z cihel tl. 300 mm. Příčky budou keramické dutinové tl. 115 mm. Strop nad 1.PP bude tvořen betonovými prefabrikovanými deskami. Schodiště bude provedeno betonové monolitické s nabetonovanými stupni. Konstrukce střechy bude tvořena sbíjenými vazníky, které budou uloženy na HEB profilech, vetknutých do obvodových stěn. Po obvodu budovy v úrovni vazníků bude provedeno prosklení.

Vytápění přístavby bude ústřední, zdrojem tepla bude nástěnný kondenzační plynovodní kotel o výkonu 49 kW s odvodem spalin nad střechu, umístěný v 1.PP. Prostor tělocvičny bude dotápěn plynovodní jednotkou typu Sahara 25 kW. Příprava TUIV bude v nepřímo vytápěném zásobníku teplé vody o objemu 300 l.

Součástí stavebního objektu je vybudování betonové opěrné zídky u vstupu.

Přístavba bude napojena na elektroinstalaci z budovy školy.

Úpravy napojení objektu na vodovod, plynovod, kanalizaci byly povoleny územním rozhodnutím a toto rozhodnutí je pro ně konečné. Rovněž stavební a inženýrské objekty: zpevněné plochy parkování v areálu školy, přemístění sloupu veřejného osvětlení, oplocení a přemístění sochy sv.Jana Nepomuckého, vč. nového betonového základu, byly povoleny územním rozhodnutím.

Stavba ČOV a úpravy veřejně přístupných zpevněných ploch podléhají povolení speciálními stavebními úřady.

Podrobnosti v PD.

Pro provedení stavby se stanovují tyto závazné podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která bude zaslána stavebním úřadem po nabytí právní moci stavebního povolení stavebníkoví. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
3. Stavba bude provedena za dodržení ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
4. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Realizace stavby podle této vyhlášky bude prověřena NIPÍ Bezbariérové prostředí při závěrečné kontrolní prohlídce.
5. Stavba komínů nebo jejich úprava, bude po jejich provedení prohlédnuta revizním technikem a revizní zpráva spalinové cesty bude předložena k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

6. Elektrická instalace a ochrana proti blesku budou provedeny dle příslušných státních norem (ČSN) a revizní zprávy budou předloženy k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
7. Stavbou bude dotčen pozemek, vedený dle § 1 zákona č. 334/1992Sb. jako zemědělský půdní fond. Souhlas orgánu ochrany zemědělského půdního fondu vydán dne 9.11.2016 pod č.j. SMOL/249428/2016/OZP/PKZ/Pol s těmito výměrami: pozemek parc.č. 13 – 482m², pozemek parc.č. 14 - 125m². Podmínky vydaného souhlasu musí být respektovány.
8. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu před započítím stavebních prací termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
9. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který bude stavebníkovi předán po nabytí právní moci stavebního povolení. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do doby vydání kolaudačního souhlasu.
10. Stavební materiál nesmí být skladován na veřejném prostranství bez povolení Obecního úřadu Samotišky. Totéž se týká i provádění výkopových prací, které nelze zahájit bez povolení výše uvedeného úřadu.
11. Staveniště bude řádně oploceno a tím zabráněno vstupu cizím osobám do prostoru rozestavěné stavby.
12. Před započítím zemních prací je nutno zajistit vytýčení stávajících inženýrských sítí jejich vlastníky a provozovateli přímo v terénu a v jejich blízkosti postupovat dle pokynů těchto vlastníků a provozovatelů při zvýšené opatrnosti.
13. Po celou dobu realizace stavby stavebník zajistí přístup a příjezd k okolním nemovitostem, k sítím technického vybavení a k požárním zařízením; stejně tak je nutno zachovat i přístup a příjezd mj. i pro potřeby záchranné služby a požární ochrany. Případnou uzavírku komunikace je navrhovatel povinen ohlásit mj. i na adresu Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, P. O. box 128, Schweitzerova 91, 777 00 Olomouc.
14. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2021.
15. K žádosti o kolaudační souhlas budou přiloženy souhlasy s užíváním, vydané speciálními stavebními úřady (domovní ČOV, stavby komunikací).
16. Stavebník je povinen prokazatelně ohlásit stavebnímu úřadu jednotlivé fáze výstavby uvedené v plánu kontrolních prohlídek, který je přílohou žádosti o stavební povolení, popř. v této podmínce stavebního povolení, a umožnit stavebnímu úřadu provedení kontrolní prohlídky v dané fázi výstavby. Kontrolní prohlídky budou provedeny v těchto fázích výstavby:
1) Po provedení úprav sousedících rodinných domů, po provedení hrubé stavby a propojení přístavby se základní školou. 2) Po provedení omítek, podlah, fasády, vnitřních instalací.
3) Po dokončení všech stavebních objektů stavby, jak jsou uvedeny v územním rozhodnutí.

Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky obsažené ve stanovisku:

Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje č.j. KHSOC/32624/2017/OC/HDM ze dne 19.12.2017:

Všechny stavební a přípravné práce, které mohou být zdrojem hluku, vibrací a překročení hygienických limitů chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností školy, popř. by jinak mohly ohrozit zdraví žáků, musí být realizovány mimo provoz školy, z důvodů splnění povinnosti podle § 7 odst. 1, § 13 odst. 1 a § 30 zák. č. 258/2000 Sb. Při závěrečné kontrolní prohlídce před vydáním kolaudačního souhlasu investor předloží KHS doklady, že použitý materiál vodovodních rozvodů a výrobků určených pro styk s pitnou vodou vyhovuje ustanovení § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb., a § 3 odst. 1 vyhlášky č. 409/2005 Sb. Při

závěrečné kontrolní prohlídce před vydáním kolaudačního souhlasu investor předloží KHS protokol s výsledky a vyhodnocením laboratorního vyšetření vzorku vody, odebraného v 1.PP v předsíni hygienického zařízení pro ženy, které musí prokázat, že jakost vody vyhovuje požadavkům na pitnou vodu v rozsahu kráceného rozboru ve smyslu ustanovení § 7 odst.1 zákona č. 258/2000 Sb., § 20 vyhlášky č. 410/2005 Sb., a vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Vyšetření vzorku vody musí být zajištěno u držitele osvědčení o akreditaci nebo držitele autorizace. Z důvodu zajištění plnění ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a § 12 odst. 3 příl.č.3 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb., bude KHS ke kolaudačnímu souhlasu předloženo měření hluku z veřejné produkce hudby při maximálním nastavení aparatury (kulturní akce s hudební produkcí – např. ples), větrání zajištěno vzduchotechnikou, v noční době, v chráněném venkovním prostoru stavby Toveřská 36, Samotišky. Z důvodu zajištění ochrany veřejného zdraví před hlukem ze stavební činnosti (§ 82 odst. 2 písm. t zákona č. 258/2000 Sb., § 30 zákona č. 258/2000 Sb., v návaznosti na § 12 odst. 6 nařízení vlády č. 272/2011 Sb.), bude stavební činnost probíhat poze v denní době, a to v období od 7,00 – 21,00 hod. při závěrečné kontrolní prohlídce ke kolaudačnímu souhlasu stavby investor zajistí, aby svítidla a okenní tabule v tělocvičně byly zajištěny proti rozbití, a to za účelem zajištění § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., a § 5 odst. 1 vyhlášky č. 410/2005 Sb., aby tělesa topení tělocvičně byla zajištěna takovým způsobem, aby neohrozila zdraví dětí ažáků, a to za účelem zajištění § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., a § 5 odst. 1 vyhlášky č. 410/2005 Sb.

Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje č.j. HSOL-8230-2/2017 ze dne 22.12.2017
Magistrátu města Olomouce, odboru životního prostředí č.j. SMOL/273544/2017/OZP/OH/Jah ze dne 18.12.2017: Při stavebních činnostech musí být provedena příslušná opatření pro eliminaci prašnosti a okolní zástavba nesmí být během stavby prašností nadměrně zatěžována. Se vznikajícími odpady musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a s prováděcími předpisy, vydanými na jeho základě. Odpady vznikající ze stavby a při vlastním provozu musí být tříděny a dále využitelné odpady musí být přednostně předány k recyklaci a následnému využití. Odpady určené k recyklaci nesmí obsahovat nebezpečné složky a nesmí být znečištěné nebezpečnými látkami. Doklady o odstranění odpadů ze stavby budou součástí dokumentace předkládané k žádosti o užívání stavby.

Magistrátu města Olomouce, odboru památkové péče č.j. SMOL/004729/2018/OPP/Ha ze dne 5.1.2018.

MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. Olomouc zn. OL/B/14994/17/Mik ze dne 13.12.2017: Pracovník MV, a.s. bude před zahájením prací vyzván k vytyčení vodovodu. Jakékoliv změny oproti schválené PD budou projednány a odsouhlaseny MV,a.s. Jakékoliv manipulaci na stávajícím vodovodu a vodovodní přípojce v provozování MV, a.s. mohou provádět pouze zaměstnanci MV,a.s. Stávající zařízení MV,a.s. musí zůstat během stavby a po jejím ukončení trvale přístupné pro možné provádění oprav, údržby, manipulace. Pokud dojde k poškození zařízení v provozování MV, a.s., budou tato zařízení opravena na náklad investora stavby a protokolárně předána.

GridServices, s.r.o. zn. 5001635540 ze dne 19.12.2017: V zájmovém prostoru dojde k dotčení ochranného pásma plynárenského zařízení místních sítí. Stavebník je povinen dodržet podmínky, uvedené v tomto stanovisku provozovatele.

ČEZ Distribuce, a.s. zn. 1095938965 ze dne 27.12.2017: V prostoru stavby se nachází nadzemní vedení NN, které je chráněno dle zákona č. 458/2000 Sb. § 46 nebo technickými normami, zejm. ČSM 33 3300. Stavebník zajistí ochranu zařízení ČEZ v souladu s podmínkami, uvedenými v tomto vyjádření.

Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. č.j. 783577/17 ze dne 1.12.2017: Ve vyznačeném území se nachází síť elektronických komunikací společnosti nebo její ochranné pásmo. Stavebník zajistí splnění podmínek ochrany SEK podle tohoto vyjádření a zn. 783577/17 ze dne 13.3.2018: Před zahájením stavební činnosti je třeba si nechat všechny podzemní tel. sítě vytyčit stranově i hloubkově a vyznačit. Stavebník je povinen dodržet podmínky, uvedené v tomto doplňujícím vyjádření.

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu je Obec Samotišky, IČO: 48769967, Vybíralova 4/8, Samotišky, 779 00 Olomouc 9.

Odůvodnění:

Stavební úřad opatřením ze dne 20.11.2018 oznámil zahájení stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a stanovil lhůtu 15 dní po doručení oznámení k podání závazných stanovisek a námitek, popřípadě důkazů k tomuto stavebnímu řízení.

V průběhu řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 111 odst. 1 a 2 stavebního zákona, a zjistil že projektová dokumentace je v souladu s podmínkami územního rozhodnutí, je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou, Ing. Otto Schneiderem, ČKA1074, jsou v ní v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu. Ke stavbě je zajištěn příjezd sjezdem z ulice Podhůry, je tedy předpoklad včasného vybudování technické infrastruktury potřebné k řádnému užívání stavby. Doklady předložené stavebnímu úřadu vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány. Stavební úřad též ověřil, že účinky užívání stavby nebudou mít negativní dopad uvnitř stavby ani na její okolí, což potvrzují i kladná závazná stanoviska dotčených orgánů.

Žádost projednal s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná závazná stanoviska a připomínky. Zjistil, že projektová dokumentace splňuje technické požadavky na stavby dané vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění změny č. 20/2012 Sb. (dále jen „Vyhláška“) a zvláštnímu předpisu vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a respektuje podmínky rozhodnutí o umístění stavby.

Účastníci stavebního řízení byli určeni dle ustanovení § 109 stavebního zákona. Stavební úřad dospěl k závěru, že účastníky stavebního řízení jsou stavebník Obec Samotičky, Vybíralova 4/8, Samotičky, 779 00 Olomouc 9, vlastníci domů, dotčených stavbou: Petra Grmelová, nar. 03.08.1975, Toveřská 204/36, Samotičky, 779 00 Olomouc 9, David Skalník, nar. 26.05.1993, Toveřská 1/38, Samotičky, 779 00 Olomouc 9, Aneta Divoková, nar. 27.04.1993, Toveřská 1/38, Samotičky, 779 00 Olomouc 9, vlastníci sousedních nemovitostí: RNDr. Alena Temlíková, nar. 17.11.1959, Vybíralova 172/4, Samotičky, 779 00 Olomouc 9, Marie Hradilová, nar. 12.08.1933, Vybíralova 172/4, Samotičky, 779 00 Olomouc 9, ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., IČO: 61859575, Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, GridServices, s.r.o., IČO: 27935311, Oddělení projektování plynovodů Ostrava, Plynární 2748/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO: 04084063, Olšanská 2681/6, Praha 3-Žižkov, 130 00 Praha 3, a nejsou jimi vlastníci dalších okolních pozemků a staveb v sousedství, jelikož se jejich práv zamýšlená a tímto rozhodnutím povolená stavba nedotkne.

Stavební úřad dospěl k závěru, že účastníky řízení nejsou vlastníci dalších okolních pozemků a staveb v sousedství, jelikož se jejich práv zamýšlená a tímto rozhodnutím povolená stavba nedotkne.

Z předložených podkladů, závazných stanovisek dotčených orgánů: Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, IČO: 70885940, Schweitzerova 524/91, Povel, 779 00 Olomouc 9, Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, IČO: 71009248, Wolkerova 74/6, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9, Krajský úřad Olomouckého kraje, IČO: 60609460, odbor kultury a památkové péče, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, Odbor životního prostředí, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9, Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, Odbor památkové péče, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9, Obecní úřad Samotičky, Vybíralova 4/8, Samotičky, 779 00 Olomouc 9 stavební úřad dospěl k závěru, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Podle § 119 stavebního zákona dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8, nebo stavbu, u které postačí ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 1 písm. a) až d) a k) nebo podle zvláštního právního předpisu) § 1a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo pokud vyžaduje stavební povolení, a jedná-li se o stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí. Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.

Protože stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Poučení účastníků:

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u Magistrátu města Olomouce, odboru stavebního, oddělení pozemních staveb. O odvolání rozhoduje Odbor strategického rozvoje kraje Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Odvolání musí být podle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu podáno s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a každý účastník dostal jeden stejnopis.

Rozdělovník

Doručí se:

stavebník Obec Samotičky, Vybíralova 4/8, Samotičky, 779 00 Olomouc 9, v zastoupení:

1. Ing. arch. Otto Schneider, Wellnerova 134/7, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9

ostatní účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu

2. Petra Grmelová, Toveřská 204/36, Samotičky, 779 00 Olomouc 9
3. David Skalník, Toveřská 1/38, Samotičky, 779 00 Olomouc 9
4. Aneta Divoková, Toveřská 1/38, Samotičky, 779 00 Olomouc 9

účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu

5. Marie Hradilová, Vybíralova 172/4, Samotičky, 779 00 Olomouc 9
6. RNDr. Alena Temlíková, Vybíralova 172/4, Samotičky, 779 00 Olomouc 9
7. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3-Žižkov, 130 00 Praha 3
8. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
9. GridServices, s.r.o., Oddělení projektování plynovodů Ostrava, Plynární 2748/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
10. MORA VSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc 9



Ing. Bc. Marcela Buiglová
vedoucí oddělení pozemních staveb

Dotčené orgány a ostatní:

11. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, IČO: 70885940, Schweitzerova 524/91, Povel, 779 00 Olomouc 9
12. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, IČO: 71009248, Wolkerova 74/6, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9
13. Krajský úřad Olomouckého kraje, IČO: 60609460, odbor kultury a památkové péče, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
14. Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, Odbor životního prostředí, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
15. Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, Odbor památkové péče, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
16. Obecní úřad Samotičky, Vybíralova 4/8, Samotičky, 779 00 Olomouc 9

Na vědomí:

17. Národní institut pro integraci zdravotně postižených, Jungmannova 972/25, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
18. spis