

Ing.arch.Otto Schneider

Váš dopis:  
Vyřizuje: Martin Hupšil

Naše značka: **783577/17**  
Datum: 13.3.2018

Vyjádření – doplnění č.j. **783577/17**  
Stavba: **Samotišky - TĚLOCVIČNA pro ZŠ v Samotíškách, ulice Podhůry 1**

Vzhledem k určeným podmínkám ve vyjádření **783577/17** k předmětnému záměru stavby, vydáváme tyto doplňující podmínky. **Před zahájením stavební činnosti, je třeba si nechat všechny podzemní tel. sítě vytyčit stranově i hloubkově a vyznačit.** V daném stavebním záměru, se jedná o střet s PVSEK a starými trasami tlk. vedení. V těchto místech musí být prováděn výkop výhradně ručním nářadím. Zpevněné plochy chodníků nad trasou PVSEK, musí být provedeny vždy z rozebíratelné dlažby a bez podbetonování. Nesmí být použit zaléváný ani suchý beton. V případě, že bude nad trasou tel. sítě měněna niveleta musí být naše podzemní tlk. vedení taktéž uloženo níž dle normy (sníženo). Toto uložení bude provedeno na základě objednávky vystavené na našem tiskopise s udáním ceny úpravy. Je nutno zaslat POS fakturační a kontaktní údaje. V místě křížení s obrubníkem, musí být trasa tel. kabelů uložena do plastových půlených chrániček AROT nebo KOPOHALF, s přesahem nim. 0,5m, a při souběhu s obrubníkem musí být dodržena min. vzdálenost 0,5m. Staré trasy tlk. vedení v místě stavby, které již nejsou využívány, není nutné překládat ani nijak dále zabezpečovat, je třeba provést jejich odborné odpojení a zakončení – zaslepení. V takové případě je třeba provést obnažení tras kabelu cca 1 m od místa, kde již nebudou kolidovat se stavbou. V těchto místech, kde nadále nebudou překážet žádné stavbě tlk. kabely odborně zaslepeny. O odborné provedení odpojení a zaslepení kabelů je nutno požádat pracovníka POS, který zajistí potřebné. Výkopové práce na obnažení tel. kabelů si musí provést v daném místě stavebník sám. Obnažené trasy tel. sítě podléhají před záhozem pískem kontrole pracovníkem POS. V případě změn, nejasností nebo jiném zásahu do tel. sítě, požádat POS o kontrolu, řešení.

**Doporučujeme vždy provádět foto dokumentaci obnažených a upravovaných částí trasy tel. kabelů.**

Toto doplňující vyjádření se stává nedílnou součástí vyjádření č.j. **783577/17**, které je nutné použít pro vydání všech příslušných povolení na uvedený stavební záměr.

**Dodržet obecné podmínky, ve všech našich příslušných vyjádřeních.**

**Martin Hupšil**

Správa a ochrana sítě Morava sever (POS)

► **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

Stupkova 18/952 779 00 Olomouc

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Olšanská 2681/6  
130 00 Praha 3  
DIČ: CZ04084063  
174

IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063

Bankovní spojení: PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6, č. ú 2019160003/6000

Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00,

reg. u Městského soudu v Praze spis. zn. B 20623

www.cetin.cz