

NIPi BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Obec Samotíšky

Vybíralova 8

779 00 Samotíšky

Vaše žádost ze dne, značka:
27.11.2017Naše značka:
001170143Vyřizuje:
Ing. Věra BerkováOlomouc dne:
07.12.2017**Věc: Tělocvična pro ZŠ v Samotíškách, ul. Podhůry****Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z.č. 183/2006 Sb., ve znění komplexní novely z. č. 350/2012 Sb., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: parc.č. 13, 14 v k.ú. Samotíšky

Stavebník: Obec Samotíšky, Vybíralova 8, 779 00 Samotíšky

Projektant: Ing.arch. Otto Schneider, tř. 17.listopadu 43, Olomouc

Č. zakázky: Datum: X/2017

Předmětem předložené dokumentace je přístavba tělocvičny k budově ZŠ, která byla posuzována před vydáním územního rozhodnutí. Připomínky byly respektovány. Není splněna pouze podmínka č. 9 (přecházení přes ulici Podhůry s bezbariérovými prvky). Jinak je vstup do budovy z venkovního prostoru v úrovni 1.pp dvoukřídlovými dveřmi o šířce 1350mm a otvíravým křídlem 900mm v tomto podlaží je zázemí tělocvičny - šatny a sprchy pro ženy a muže; WC má v každém oddělení kabinu pro osoby na vozíku. Přístup do 1.np. je po schodišti a pro osoby na vozíku u šatny svíslá plošina. V přízemí je sál s vyvýšeným jevištěm a plošina má stanici nejen v úrovni sálu, ale i jeviště. Do sálu je přístup i ze dvora školy a to 2 chodníky ve sklonu, nebo venkovním schodištěm s 5ti stupni. Sklon chodníku odpovídá příloze č. 2 k cit. vyhlášce - je 8,3%.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

K předložené dokumentaci nemáme další připomínky, ale požadujeme úpravu přecházení přes ulici Podhůry v rámci úprav pěších tras v Samotíškách

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že správná realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Předložená projektová dokumentace je parafována a vrácena zpět.

S pozdravem

NIPi BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDISEK
ODBORNÝ KONZULTANT -001-

**Ing. Věra Berková, odborný konzultant**Adr. sídliště: Jungmannova 972/25, 779 00 Olomouc
777 285 712, berkovavera@seznam.cz