

	Vysvětlení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku Plynofikace Teplárny Tábor-TTA1 Ev. č. Z2022-018149	Strana: 1 / 1
---	--	------------------------------------

Zadavatel, C-Energy Planá s.r.o., Průmyslová 748, 391 02 Planá nad Lužnicí, IČ: 251 06 481 Název veřejné zakázky: Plynofikace Teplárny Tábor-TTA1, Ev. č. Z2022-018149

Zadavatel poskytuje v souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a v návaznosti na ustanovení článku 11 Části 1 Zadávací dokumentace dále uvedené vysvětlení, změnu nebo doplnění Zadávací dokumentace:

VYSVĚTLENÍ / ZMĚNA / DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

Dotaz č. 1

Požádáme Vás potvrdit zda platí požadavky uvedené v dokumentu K-20220511-D3_Příloha 01-Požadavky objednatel.pdf v odseku 8.2 Požadavky na životnost motorgenerátorů.

Obecně se požaduje, aby:

- Zařízení pracovalo minimálně 250 000 provozních hodin.
- Využití motorgenerátorů bylo 8 400 hod/rok.
- Interval mezi GO byl 15 roků.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel potvrzuje platnost požadavků na životnost motorgenerátorů uvedených v odstavci 8.2 Přílohy 1 – Požadavky objednatel na technické řešení díla.

Dotaz č. 2

Vzhledem na období dovolených a skutečnost, že mnoho vstupů od našich subdodavatelů nám bude přicházet později, si Vás dovoluujeme požádat o prodloužení termínu pro podání předběžné nabídky pro výše uvedenou Veřejnou zakázku z 5. 8. 2022 na 31. 8. 2022.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel s ohledem na harmonogram veřejné zakázky nemůže vyhovět žádosti na další posun termínu pro podání předběžné nabídky.

Zůstává v platnosti lhůta pro podání předběžných nabídek 5. 8. 2022 v 12:00 upravená zadavatelem v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 uveřejněném na profilu zadavatele dne 7. 7. 2022.

Dne 18. 7. 2022

Za zadavatele
C-Energy Planá s.r.o.

E-CONSULT, s.r.o.
smluvní zástupce zadavatele pověřený administrací zadávacího řízení