

Záznam z jednání na Krajské hygienické stanici Středočeského kraje, pracoviště Mladá Boleslav, konaném dne 15.01.2020 týkající se akce: „**Stavební úpravy objektu č. p. 20 na parc. č. st. 243, katastrální území 601705 Bělá pod Bezdězem**“

Předmětem dnešního jednání bylo projednání návrhu stavebních úprav akce **Stavební úpravy objektu č. p. 20 na parc. č. st. 243, katastrální území 601705 Bělá pod Bezdězem** v Základní škole Tyršova 20, Bělá pod Bezdězem.

Účastníci:	ing. Cihlářová Pavla HS SK	+420773797600	pavla.cihlarova@khsstc.cz
	Žitná Renata HS SK	+420326929044	renata.zitna@khsstc.cz
	Ing. Jan Budínský PARD PRAHA	+420603253163	PARDPRAHA@QUICK.CZ

Projektant seznámil zástupce KHS s obsahem stavebních úprav akce **Stavební úpravy objektu č. p. 20 na parc. č. st. 243, katastrální území 601705 Bělá pod Bezdězem**, které spočívají ve vytvoření 4 družinových učeben a 8 kmenových tříd základní školy/1.stupeň s odpovídajícím sociálním zázemím pro žáky a personál. Družinové a kmenové třídy mají využití 30 žáků na učebnu.

Navržené kapacitní parametry stavebních úprav jsou	
4 družinových učeben po 30 žácích – za dodržení podmínek 2 m²/1 žáka	120 žáků
8 kmenových tříd – za dodržení podmínek 1,65 m²/ 1 žáka	240 žáků
celkem	360 žáků
podíl žáků chlapci 50%	180 žáků
podíl žáků dívky 50%	180 žáků

vybavení soc. zařízením 1.NP					
personál	1 kabina WC	1 umyvadlo	-	1 sprcha	
imobil	1 kabina WC	1 umyvadlo	-	1 sprcha	
personál	1 kabina WC	1 umyvadlo	-	-	
dívky	3 kabiny WC	3 umyvadlo	-	-	
chlapci	2 kabiny WC	3 umyvadlo	4 pisoáry	-	
úklid.komora	.	1 výlevka	-	-	
vybavení soc. zařízením 2.NP					
personál	1 kabina WC	1 umyvadlo	-	-	
dívky	4 kabiny WC	3 umyvadlo	-	-	
chlapci	2 kabiny WC	4 umyvadlo	4 pisoáry	-	
úklid.komora	.	1 výlevka	-	-	
vybavení soc. zařízením 3.NP					
personál	1 kabina WC	1 umyvadlo	-	1 sprcha	
dívky	4 kabiny WC	4 umyvadlo	-	-	
chlapci	2 kabiny WC	4 umyvadlo	4 pisoáry	-	
úklid.komora	.	1 výlevka	-	-	

V novém návrhu jsou splněny hygienické požadavky na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých dle **vyhlášky č. 410/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů**.

Součástí navrhovaných stavebních úprav je realizace osobního výtahu o nosnosti 350 kg, který bude umístěn v zrcadle hlavního schodiště. Výtah bude mít stanice v 1. NP, 2. NP a 3. NP. Strojovna výtahu bude umístěna ve výtahové šachtě pod stropem 3. NP.

Po seznámení účastníků jednání se stávajícím a navrhovaným stavem objektu bylo závěrem konstatováno, že


- 1.) Navržené dispoziční řešení stavebních úprav je z hlediska Krajské hygienické stanici Středočeského kraje, pracoviště Mladá Boleslav, **akceptovatelné v plném rozsahu**.

- 2.) V případě, že bude stávající dispoziční řešení upraveno na novou dispozici, a to učebnu č. 101 (1.NP), č. 205 a 206 (2.NP) a č. 304 a 305 (3.NP), je nezbytné v těchto učebnách bez ohledu charakteru jejich využití posoudit (kmenová učebna, družina) parametry denního a umělého osvětlení. V případě, že budou nově řešené prostory využívány nejen jako družina, ale i kmenová učebna, musí být posouzeny parametry doby dozvuku. Příslušné studie musí být předloženy již v rámci stavebního řízení.
- 3.) **Požadavky** na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých dle vyhlášky č. 410/2005 Sb. jsou v předloženém návrhu splněny.

Skončeno v Mladé Boleslavi



Ing. Pavla Cihlářová
Krajská hygienická stanice Středočeského
kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště
Mladá Boleslav



Ing. Jan Budínský
PARD Praha



Na Dionýsce 5/1551
160 00 PRAHA 6
tel./fax: (02) 311 42 17
tel.: 0602 33 00 10
DIČ 006-00563919