

Ing. arch. Otto Schneider  
projekční kancelář  
tř. 17. listopadu 43  
772 00 OLOMOUC

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE  
4. 1. 2018

NAŠE ZNAČKA  
PM000874/2018-203/Ho

VYŘÍZUJE  
Ivana Horáková  
+420 541 637 412  
horakova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM  
Brno  
5. 2. 2018

### **Tělocvična pro ZŠ v Samotíškách, ul. Podhůry – domovní ČOV**

(k. ú. Samotíšky; obecní úřad obce s rozšířenou působností Olomouc; kraj Olomoucký; ČHP 4-10-03-1124)

#### **Charakteristika akce:**

Dopisem ze dne 4. 1. 2018 jste nám předložil žádost o vyjádření ke stavebnímu řízení a projektovou dokumentaci na akci „Tělocvična pro ZŠ v Samotíškách, ul. Podhůry“, zpracovanou projekční kancelář Ing. arch. Otto Schneider. Stavebníkem je Obec Samotíšky.

Stavba se nachází v zastavěném území obce, na pozemcích parc. č. 13 a 14 v k. ú. Samotíšky. Objekt tělocvičny bude napojen na vodovod, kanalizaci, plyn a NN. Odpadní splaškové vody budou svedeny do nové DČOV, do které bude napojen i stávající přepad ze septiku školy. Vlastní septik bude po vybudování DČOV vyrazen z provozu.

V dané lokalitě obec Samotíšky není doposud vyřešena centrální likvidace odpadních vod.

Navrhovaná ČOV má kapacitu 30 EO, typ AS-VARIOcomp N. Celkové denní množství splaškových vod je 3,95 m<sup>3</sup>/den. Garantované parametry vyčištěných odpadních vod v hodnotách „p“/“m“:

BSK<sub>5</sub> - 25/50 mg/l, CHSK – 90/150 mg/l, NL – 30/60 mg/l, N-NH<sub>4</sub> – 15/20 mg/l.

Vyčištěné vody budou odvedeny do stávající kanalizační přípojky školy. Objekt septiku bude využíván jako retenční nádrž na dešťové vody.

V území výstavby se nenachází vodní toky.

#### **Stanovisko správce povodí**

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p. Brno, jako správce povodí k předložené dokumentaci toto stanovisko:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.



Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

**b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za těchto podmínek:**

1. Domovní ČOV musí být řádně provozována a musí být pravidelně sledována kvalita vypouštěných odpadních vod. Výsledky rozborů musí být uchovávány pro případ kontroly v souladu s právními předpisy.
2. V případě vybudování splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu v dané lokalitě bude domovní ČOV odpojena a odpadní vody z objektu budou na tuto kanalizaci napojeny.

Upozorňujeme, že přečištěné odpadní vody lze zaústit pouze do kanalizace, která má platné povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Povodí Moravy, s.p.

602 00 Brno, Dřevařská 11

IČO:70890013, DIČ:CZ70890013

-13-



**Ing. Pavel Bíza**

vedoucí útvaru správy povodí

**Příloha:**

dokumentace

