

# ***VTL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA PRO TEPLÁRNU TÁBOR***

## ***DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY***

### **D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

#### **SO-07 DEFINITIVNÍ ÚPRAVY**

#### **Technická zpráva**

***Investor :*** C-Energy Planá s.r.o.  
***Místo stavby:*** k.ú. Tábor, Měšice u Tábora  
***Zpracovatel :*** Jiří Veselý, Krasetín ev. č. 18, 382 03 Holubov  
***Vypracováno:*** Srpen 2021

***Projektant :*** Jiří Veselý  
***Odp. projektant :*** Jiří Veselý

***Číslo výtisku:***

## D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

### SO-07 DEFINITIVNÍ ÚPRAVY

#### D.7.1. Popis prací

- Zhotovitel stavby je povinen postupovat při opravách dotčených povrchů dle vyjádření správců nebo uživatelů.
  - Zásyp výkopu a nové konstrukční vrstvy krytu budou hutněny po vrstvách max. 200 mm.
    - Na zemědělsky využívané pozemky bude zpět rozprostřena sejmутá ornice a provedena základní technická rekultivace.
- Předání pozemků zpět uživateli bude provedeno na základě písemného protokolu. Uživatel bude o termínu předání prokazatelně informován minimálně dva dny předem. V případě nedostatků nemusí uživatel pozemky převzít.
- Místo křížení nezpevněné komunikace bude zajištěno záhozem štěrkových vrstev v šířce 4m a hloubce 0,3m- frakce 32mm s řádným zhutněním.
  - Travnaté plochy budou po skončení stavebních prací uvedeny do původního stavu tj. při zásypu musí být dodržena původní skladba zeminy (úprava pláň), z plochy výkopu odstraněny větší kameny. Veškeré trávníky poškozené provozem stavebních mechanismů a stavbou samotnou budou obnoveny.

#### D.7.2. Výkaz výměr definitivních úprav

rozprostření ornice –v šíři 10m v délce 1102m (pole, louky) .....11 020,0 m<sup>2</sup>  
zához nezpevněné komunikace štěrkem s následným hutněním v šířce 4 m v délce 3m .....12,0 m<sup>2</sup>