



H&D Engineering spol. s r. o.

Michelská 792/2

140 00 PRAHA 4

ČESKÁ REPUBLIKA



Energie pro budoucnost a stabilitu

C-Energy Planá s.r.o.

Průmyslová 748, Planá n. Lužnicí, 391 02

Plynofikace Teplárny Tábor

Část D1

Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu (SO nebo IO)

D1.14 IO 08-Vnější uzemnění

D1.14.3 – Požárně bezpečnostní řešení

D1.14.3.a.1 - Technická zpráva

**DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ
(ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ: DUR A STAVEBNÍ POVOLENÍ: DSP)**

PRAHA, září 2022

č. zak.: EE03

a.č.: EE03UBX30A301

SADA Č.

č. přílohy: a.1

revize: 0

Zhotovitel: H&D Engineering spol. s r.o. - www.hde.cz		Akce:	Plynofikace Teplárny Tábor	Zadavatel: C-Energy Planá s.r.o. www.c-energy.cz	
		Stupeň:	Dokumentace pro vydání společného povolení (územní rozhodnutí: DUR a stavební povolení: DSP)		
		Část:	Část D1-Dok. Objektů, D1.14- IO 08-Vnější územnění		
Č. dokumentu:	Rev:		D.1.14.3 Požární bezpečnostní řešení	Datum :	Strana:
EE03UBX30A301	0	Název dokumentu	D.1.14.3.a.1 - Technická zpráva	09/2022	2/7

OBSAH:

1.	Výchozí parametry a zadávací údaje	3
2.	Použité podklady	3
3.	Popis stavby	4
4.	Rozdělení na požární úseky	5
5.	Stavební konstrukce a jejich požární odolnost	5
6.	Únikové cesty	5
7.	Odstupové vzdálenosti	5
8.	Přístupové komunikace a zásahové cesty	5
9.	Přenosné hasicí přístroje	6
10.	Zabezpečení požární vodou	6
11.	Požárně bezpečnostní zařízení	6
12.	Technická zařízení stavby	6
12.1.	Elektroinstalace	6
13.	Požárně bezpečnostní tabulky	7

Vypracoval: František Absolon

Kontroloval: Ing. Zdeněk Červený

Schválil: Ing. Tomáš Hauba

Skartační znak: S/5

Zhotovitel: H&D Engineering spol. s r.o. - www.hde.cz		Akce:	Plynofikace Teplárny Tábor	Zadavatel: C-Energy Planá s.r.o. www.c-energy.cz	
		Stupeň:	Dokumentace pro vydání společného povolení (územní rozhodnutí: DUR a stavební povolení: DSP)		
		Část:	Část D1-Dok. Objektů, D1.14- IO 08-Vnější územnění		
Č. dokumentu:	Rev:		D.1.14.3 Požárně bezpečnostní řešení	Datum :	Strana:
EE03UBX30A301	0	Název dokumentu	D.1.14.3.a.1 - Technická zpráva	09/2022	3/7

1. VÝCHOZÍ PARAMETRY A ZADÁVACÍ ÚDAJE

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno ve smyslu soustředění problematiky PO do samostatné části projektové dokumentace. V postupu přípravy a procesu výstavby bude dokumentace dále postupně modifikována, rozpracovávána a konkretizována pro potřeby příslušných kroků v procesu další legalizace a realizace záměru nové výstavby tohoto výrobního bloku.

Upřesňující podmínky a případné úpravy stavby, které vyplynou z konečného požárně bezpečnostního řešení ovlivněného konečným provedením, vybraným zařízením nebo materiálovou bází, budou v realizační dokumentaci akceptovány.

2. POUŽITÉ PODKLADY

Doměření a ověření stávajícího stavu na místě

Konzultace se zadavatelem a provozem

Technické konzultace s výrobcí zařízení,

Katalogy výrobců a ostatní veřejně přístupné dokumenty nebo mapové podklady apod.

Základní mapa závodu M 1:500 a poskytnuté části technické dokumentace

- jednotlivých stávajících objektů a zařízení z předešlých realizačních dokumentů
 - Katalogy výrobců a ostatní veřejně přístupné dokumenty nebo mapové podklady apod.
 - Podklady Provozovatele zdroje C – Energy s.r.o – zadávací poptávková dokumentace
 - Před-kontrakční nabídkové podklady výrobců hlavních technologií výrobců parních kotlů
- Rozhodnutí o žádosti o vydání integrovaného povolení Teplárna Tábor (IPPC) KU Jihočeského Kraje
- Archivní projektové dokumentace Teplárny Tábor
 - Podklady z platné územně plánovací dokumentace města Tábor
 - Dokument „ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA TÁBOR“
 - Podklady provozovatele technologií pro odběr páry a pro vrácení kondenzátu ve firmě Tapa, zpracované Ing. Janem Špinglem 14.5.2021 v dokumentu Tapa Tábor – tepelná bilance
 - dokumentace stávajícího stavu předešlých investičních záměrů ekologizace Teplárny

Příslušné normy a předpisy v platném znění

Základní použité předpisy a normy

Při zajišťování požární bezpečnosti bude plněn zákon č.133/1985 Sb. v plném znění, vyhláška č. 246/2001 Sb, vyhláška č. 23/2008 Sb., vyhláška 268/2011 Sb., NV 23/2003 Sb., NV 406 /2004 Sb. a budou dodržovány níže uvedené a s nimi související normy a předpisy:

ČSN 73 0804 Výrobní objekty

ČSN 73 0802 Nevýrobní objekty

ČSN 73 0834 Změny staveb

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

ČSN 73 0872 Ochrana staveb proti šíření požáru vzduch. zařízením

ČSN 73 0873 Zásobování požární vodou

ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny

Zhotovitel: H&D Engineering spol. s r.o. - www.hde.cz		Akce:	Plynofikace Teplárny Tábor	Zadavatel: C-Energy Planá s.r.o. www.c-energy.cz	
		Stupeň:	Dokumentace pro vydání společného povolení (územní rozhodnutí: DUR a stavební povolení: DSP)		
		Část:	Část D1-Dok. Objektů, D1.14- IO 08-Vnější uzemnění		
Č. dokumentu:	Rev:		D.1.14.3 Požární bezpečnostní řešení	Datum :	Strana:
EE03UBX30A301	0	Název dokumentu	D.1.14.3.a.1 - Technická zpráva	09/2022	4/7

ČSN 73 0821 Požární odolnost stavebních konstrukcí
 ČSN 73 0818 Obsazení objektů osobami
 ČSN 73 0875 Stanovení podmínek pro navrhování EPS
 ČSN 73 5120 Objekty kotelen o výkonu 3,5 MW a větším
 ČSN ISO 3864-1 (01 8011) Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky
 ČSN 33 2000 - 1 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice
 ČSN EN 60079-10-1 (33 2320) Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné plynné atmosféry
 ČSN 33 2000-5-51 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy
 ČSN EN 15001-1(2) (38 6420) Zásobování plynem
 TPG 811 01 Stabilní plynové motory
 ČSN EN 12186 (38 6417) Zásobování plynem – Regulační stanice pro přepravu a rozvod plynu
 Publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“.

Projektová dokumentace je zpracována v počítačové podobě - výkresová část dokumentace programem AUTOCAD, texty programem MS Word, Excel.

Veškeré požadavky a podmínky na provedení stavby, dané legislativní procedurou pro realizaci stavby (proběhlou do doby zpracování dokumentů společné dokumentace), byly akceptovány a zahrnuty do technického řešení stavby.

3. POPIS STAVBY

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno pro úpravy zemnicí sítě v rámci projektu Plynofikace Teplárny Tábor. Stavba je situována do areálu Teplárny Tábor. Areál je kompletně oplocen a zajištěn ostrahou.

Účelem projektu Plynofikace Teplárny Tábor je instalace plynového motoru o elektrickém výkonu 11500 kW, který bude spolu s dalšími doplňkovými zařízeními náhradním zdrojem za současně rušené zdroje. Motor PM7 bude instalován v novém objektu strojovny.

V areálu Teplárny jsou stávající objekty napojeny na stávající zemnicí síť. Úpravy zemnicí sítě spočívají v tom, že část původní sítě bude redukována a nové objekty budou na tuto stávající síť ve vhodných místech připojeny.

Původní rušená síť může zůstat položena v zemi, pokud nebude kolidovat s výstavbou nových objektů nebo zařízení.

Zhotovitel: H&D Engineering spol. s r.o. - www.hde.cz		Akce:	Plynofikace Teplárny Tábor	Zadavatel: C-Energy Planá s.r.o. www.c-energy.cz	
		Stupeň:	Dokumentace pro vydání společného povolení (územní rozhodnutí: DUR a stavební povolení: DSP)		
		Část:	Část D1-Dok. Objektů, D1.14- IO 08-Vnější územnění		
Č. dokumentu:	Rev:		D.1.14.3 Požárně bezpečnostní řešení	Datum :	Strana:
EE03UBX30A301	0	Název dokumentu	D.1.14.3.a.1 - Technická zpráva	09/2022	5/7

4. ROZDĚLENÍ NA POŽÁRNÍ ÚSEKY

Stávající dělení objektů na požární úseky bude zachováno. Zařízení územnění není děleno na požární úseky.

Uzemňovací síť nemá vliv na požárně bezpečnostní řešení staveb.

Požární zatížení se neposuzuje.

5. STAVEBNÍ KONSTRUKCE A JEJICH POŽÁRNÍ ODOLNOST

Stávající stavební konstrukce objektů se nemění.

Uzemnění není posuzováno z hlediska stavebních konstrukcí a požární odolnosti.

Případné nové prostupy kabelů a jiných zařízení požárně dělícími konstrukcemi budou požárně utěsněny. Utěsněný vstup bude vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, kterou prostupuje.

6. ÚNIKOVÉ CESTY

Únikové cesty z objektů budou umožňovat bezpečnou evakuaci osob ven na volné prostranství. Stávající únikové cesty zůstanou zachovány a nebudou měněny.

7. Odstupové vzdálenosti

Objekty jsou navrženy tak aby vzájemně neohrožovaly sousední objekty stávající i nové a nebyly ohrožovány požárně nebezpečnými prostory stávajících objektů.

Požárně nebezpečné prostory nezasahují na pozemky jiných vlastníků.

Uzemňovací síť nemá vliv na požárně nebezpečné prostory objektů.

8. PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE A ZÁSAHOVÉ CESTY

Přístup k objektům bude zajištěn po stávajících zpevněných komunikacích a upravením územnění se přístupové možnosti a zásahové cesty nezmění.

Uzemňovací síť neovlivní přístupy k objektům.

Zhotovitel: H&D Engineering spol. s r.o. - www.hde.cz		Akce:	Plynofikace Teplárny Tábor	Zadavatel: C-Energy Planá s.r.o. www.c-energy.cz	
		Stupeň:	Dokumentace pro vydání společného povolení (územní rozhodnutí: DUR a stavební povolení: DSP)		
		Část:	Část D1-Dok. Objektů, D1.14- IO 08-Vnější územnění		
Č. dokumentu:	Rev:		D.1.14.3 Požárně bezpečnostní řešení	Datum :	Strana:
EE03UBX30A301	0	Název dokumentu	D.1.14.3.a.1 - Technická zpráva	09/2022	6/7

9. PŘENOSNÉ HASICÍ PŘÍSTROJE

Nové přenosné hasicí přístroje nejsou navrhovány.

Úpravy uzemnění nevytváří požadavky na instalaci nových hasicích přístrojů.

Vybavení přenosnými hasicími přístroji bude ponecháno stávající.

10. ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ VODOU

Zdrojem požární vody pro hašení bude stávající venkovní rozvod požární vody DN 100 a DN 200.

Na rozvodu jsou v současnosti instalovány venkovní hydranty umožňující zásah i v nově navrhovaných objektech.

Podle informací pracovníků teplárny má požární vodovod DN 200 vydatnost 1620 l/min = 27 l/s při tlaku 0,6 MPa.

Druhý vodovod má tlak 0,35 MPa. V objektu je stávající zvyšovací čerpací stanice, umožňující v případě potřeby zvýšit tlak na cca 0,7 MPa.

Voda musí být dodávána po dobu 30 minut.

11. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ

V areálu je využíván stávající systém EPS. Tento systém bude nahrazen.

Projekt rozšíření a návrh nové EPS bude zpracován podle ČSN 34 2710.

Úpravy uzemnění nevytváří požadavky na instalaci EPS.

12. TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVBY

12.1. Elektroinstalace

Elektroinstalační zařízení budou provedena ve všech prostorech objektu s ohledem na vnější vlivy, stanovené dle ČSN 332000-1, ČSN 33 2000-5-51 a s ohledem na vliv atmosférické elektřiny.

Protokol o vlivu prostředí je samostatným dokumentem, který je součástí všeobecných dokumentů.

Elektrická zařízení sloužící k protipožárnímu zabezpečení objektu se připojují samostatným vedením z přípojkové skříně nebo z hlavního rozvaděče, a to tak, aby zůstala funkční po celou požadovanou dobu i po odpojení ostatních elektrických zařízení v objektu.

Zhotovitel: H&D Engineering spol. s r.o. - www.hde.cz		Akce:	Plynofikace Teplárny Tábor	Zadavatel: C-Energy Planá s.r.o. www.c-energy.cz	
		Stupeň:	Dokumentace pro vydání společného povolení (územní rozhodnutí: DUR a stavební povolení: DSP)		
		Část:	Část D1-Dok. Objektů, D1.14- IO 08-Vnější uzemnění		
Č. dokumentu:	Rev:		D.1.14.3 Požární bezpečnostní řešení	Datum :	Strana:
EE03UBX30A301	0	Název dokumentu	D.1.14.3.a.1 - Technická zpráva	09/2022	7/7

Vodiče a kabely zajišťující funkci a ovládání zařízení sloužících k protipožárnímu zabezpečení objektů vedené prostory a úseky bez požárního rizika, včetně chráněných únikových cest, musí splňovat třídu funkčnosti P15-R a jsou třídy reakce na oheň B2CA s1,d1

Vodiče a kabely zajišťující funkci a ovládání zařízení sloužících k protipožárnímu zabezpečení objektů vedené prostory a požárními úseky s požárním rizikem mohou být volně vedeny pokud kabely a vodiče splňují třídu funkčnosti požadovanou požárně bezpečnostním řešením stavby s ohledem na dobu funkčnosti požárně bezpečnostních zařízení a jsou třídy reakce na oheň alespoň B2CA s1,d1, nebo budou chráněny omítkou s krytím alespoň 10 mm, protipožárními nástřiky, popř. deskovými nebořlavými materiály (A1 nebo A2) tloušťky minimálně 10 mm. Požadovaná požární odolnost těchto ochranných opatření bude minimálně EI 30 D1.

Druhy volně vedených vodičů a kabelů elektrických zařízení zajišťujících funkci a ovládání zařízení sloužících k požárnímu zabezpečení staveb budou navrženy podle přílohy č.2 vyhlášky 23/2008 Sb aktualizované

Kabely a vodiče funkční při požáru budou uloženy a upevněny na konstrukci s třídou požární odolnosti R, která zajistí stabilitu kabelového rozvodu nejméně podobu jejich požadované požární odolnosti.

Elektrické rozvody sloužící protipožárnímu zabezpečení budou mít zajištěnu dodávku elektrické energie ze dvou na sobě nezávislých zdrojů. Přepnutí musí být samočinné nebo zásahem obsluhy, která má signalizovanou případnou poruchu napájení.

Podle požadavků norem budou provedena opatření proti účinkům atmosférické elektřiny

13. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ TABULKY

Dotčené objekty budou vybaveny bezpečnostními tabulkami a značkami podle ČSN ISO 3864 např. zákazy vstupů, označení hlavních vypínačů elektřiny, hlavních uzávěrů plynu a vody, nebezpečí požáru, zákaz kouření, označení elektrozařízení, označení požárních zařízení a pod. Zvláštní důraz bude kladen na zajištění bezpečné evakuace osob z objektu. V objektech budou rozmístěny tabulky na únikových cestách ukazující směry úniku a únikové východy.

Tabulkami budou opatřena elektrická zařízení s důležitými pokyny pro obsluhu v případě požáru.

Budou označeny ovládací prvky zařízení používaných při požáru např. ovladače větrání, hasicích zařízení apod.

Na zařízení obsahující hořlavé kapaliny budou uvedeny třídy nebezpečnosti těchto kapalin. Potrubí budou barevně rozlišena podle druhu dopravovaných medií.