

Zadavatel:

Veletrhy Brno a.s.

se sídlem Výstaviště 405/1, 603 00 Brno

IČO: 25582518

Veřejná zakázka:

„Nová vstupní a vjezdová zóna západ BVV III“

nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném zadávacím řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 20. 1. 2023

Žádost č. 1 ze dne 18. 1. 2023:

Dotaz č. 1:

Žádáme o doplnění PD u objektu D 104 Zázemí spedice oddíl D 104-02 Betonové k-ce.

Dotaz č. 2:

Žádáme o kontrolu náhradního zdroje u objektu D 102 Brána 8 a D103 Brána 7. Ve VV je UPS 19" 1u; 600VA/360W, 230V, nabíjecí doba cca8h (90%), USB, RS232, akumulátor 2x 6V-9AH, AVR, Monitorovací SW součástí balení, Energy Saving Technology, ale v TZ se píše UPS zdroj 2000VA.

Informace zadavatele:

Ad 1)

Zadavatel k dotazu sděluje, že v rámci stavebního objektu D 104 - Spedice je založení zázemí navrženo pomocí základových betonových pasů z prostého betonu v kombinaci se ztraceným bedněním, a to podle podkladů a v souladu s požadavky dodavatele systémových buněk.

S ohledem na poměrně nepatrný rozsah řešeného plnění nebyl samostatný oddíl D 104.02 zhotoven. Základové pásy jsou zohledněny v architektonicko-stavebním řešení (D 104.01).

Ad 2)

Zadavatel k dotazu sděluje, že po provedené kontrole náhradního zdroje u objektu D 102 - Brána 8 a D 103 - Brána 7 potvrzuje, že platí hodnota stanovená ve výkazu výměr, tj. UPS 19" 1u; 600VA/360W, 230V, nabíjecí doba cca8h (90%), USB, RS232, akumulátor 2x 6V-9AH, AVR, Monitorovací SW součástí balení, Energy Saving Technology. Údaj v technické zprávě (2000VA) je chybný (v důsledku formální chyby v psaní).

V Brně dne dle data el. podpisu

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

(podepsáno elektronicky)