



ÚNIKOVÁ CESTA G12/6

DEMONTOVAT OK PLOŠINY,
POROROST, ŽEBŘÍK

PŮDORYS PLOŠINY



PŮDORYS PLOŠINY - OK



A - A

1:30

MADLA KOLEM DVEŘÍ A KOLEM STUPADEL
UMÍSTIT DLE POŽADAVKU INVESTORA.

MADLO
TR42.4*2.6

MADLO
TR42.4*2.6

MADLO
TR42.4*2.6

POKLOP V OTEVŘENÉ POLOZE
MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚN
PROTI SAMOVOLNÉMU PÁDU.

ŽEBŘÍK
L= 2,5 m

stáv. potrubí

B - B

1:30

ŽEBŘÍK KOTVIT
K NOVE OK.

NOVÝ ŽEBŘÍK KOTVIT
NA NOVOU PLOŠINU

STÁVAJÍCÍ BETONOVÝ SOKL
ODBOURAT PRYČ.

L50*5

L50*5

UNP80

C - C

1:10

POZNÁMKY:

1. MATERIÁL S235JR, TRÍDA PROVEDENÍ EXC2
2. ROSTY - S235JR - ODPOROVÉ SVAŘOVANÝ, LEMOVANÝ, ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ, VÝŠKA 30 mm, NOSNÝ PÁSEK 30x2, ROZTEČE 34x38
3. POVRCHOVÁ OCHRANA: KONSTRUKCE JE ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ
4. KONSTRUKCE ŠROUBOVANÁ - POZINKOVANÉ ŠROUBY, JAKOST 8.8
5. KOTVENÍ KONSTRUKCE - HILTI HIT-HY 200 + HAS U 8.8
6. RÁMY A SLOUPKY Z VÁLCOVANÝCH PROFILŮ U80, U100
7. TATO DOKUMENTACE NENAHRAŽUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI!!! PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚRIT.
8. VÝROBA A MONTÁŽ OCELOVÉ KONSTRUKCE BUDE PROVEDENA DLE ČSN EN 1090.
9. SVĚTLÝ ROZMĚR PRŮLEZU MUSÍ BÝT MIN. 700x900 mm!
10. POKLOP V OTEVŘENÉ POLOZE ZAJISTIT PROTI SAMOVOLNÉMU ZAVŘENÍ.

Dokumentace je duševním vlastnictvím zhotovitele a tvoří součást obchodního tajemství.

Ing. Ivánek Robert tel.604 277 301 e-mail: ivanekr1@gmail.com	HIP	Ing. Robert Ivánek	
	Zodp.projektant	Ing. Robert Ivánek	
INVESTOR: DÍSTEP a.s Ostravská 961, 738 01 Frýdek-Místek	Vypracoval	Ing. Robert Ivánek	
	Č. zakázky	2212	
OBJEKT: Rekonstrukce plošin včetně žebříku a pochozích lávek Kolektor Slezská, Frýdek-Místek	Datum	12/2022	
	Měřítko	1:10 1:30	
OBSAH VÝKRESU: G12/6 Půdorys, řezu	Účel	DPS	
	Materiál	S235	
	Formát	A2	
	ČÍSLO VÝKRESU:	P-2212-02	
	REV.		