



- UK UZAVÍRACÍ KLAPKA
KK KULOVÝ KOHOUT
KKP KULOVÝ KOHOUT PLASTOVÝ
Š UZAVÍRACÍ ŠOUPÁTKO
ZK ZPĚTNÁ KLAPA
F FILTR
MT MĚŘIČ TEPLA
PV POJISTNÝ VENTIL
⇨ VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT 15
RV REGULAČNÍ VENTIL
Ⓟ TLAKOMĚR
Ⓣ TEPLOMĚR
Ⓣ SNÍMAČ TEPLoty
Ⓣ HAVARIJNÍ TERMOSTAT
Ⓣ SNÍMAČ TLAKU

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

Označení	Označení
1	HORKOVODNÍ VÝMĚNÍKOVÁ STANICE
	- DESKOVÉ VÝMĚNÍKY 2x1050 kW
V1.1	DESKOVÝ VÝMĚNÍK, NEREZ, PÁJENÝ, 1050 kW
V1.2	DESKOVÝ VÝMĚNÍK, NEREZ, PÁJENÝ, 1050 kW
1.3	OBĚHOVÉ ČERPADLO, M=45 m3/hod, H= 7,5m
1.4	OBĚHOVÉ ČERPADLO, M=45 m3/hod, H= 7,5m
2	VDZ - VYROVNÁVACÍ, DOPLŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ
2.1	VYROVNÁVACÍ NÁDRŽ 1000litrů
RS	SDRUŽENÝ ROZDĚLOVAČ-SBĚRAČ KOMBI M300, L= 2650 mm
3	HORKOVODNÍ PŘÍPOJKA (REGULACE, MĚŘENÍ)
3.1	HAVARIJNÍ UZÁVĚR HU 213 HLE 1423 L1-40/220-65
3.2	MĚŘIČ TEPLA VEOLIA M
4	DOPLŇOVÁNÍ + ÚPRAVA VODY
4.1	VODOMĚR SV SmVak
4.2	VODOMĚR SV TECHNOLOGIE
4.3	VODOMĚR DOPLŇOVÁNÍ TOPNÉ VODY
4.4	ZMĚKČOVACÍ FILTR KZV 250+SOLNÁ NÁDRŽ

VODOVOD
----- POTRUBÍ STUDENÉ VODY NOVÉ
----- POTRUBÍ STUDENÉ VODY STÁVAJÍCÍ

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
BRES spol. s.r.o. náměstí Republiky 366/1, 614 00 Brno - Husovice		ING. JIŘÍ REITKNECHT 	ING. J. ŠTASTNÍKOVÁ 		
PROJEKTANT ČÁSTI:		ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
KRAJ: Moravskoslezský		OKRES: Frýdek-Místek			
INVESTOR: DISTEP a.s. Ostravská 961, 738 01 Frýdek-Místek				FORMÁT	2A4
AKCE: REKONSTRUKCE TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ PŘEDÁVACÍ STANICE TEPLA PS 57, UL. JANA ČAPKA, FRÝDEK-MÍSTEK				MĚŘÍTKO	1:25
				DATUM	08/2022
				ÚČEL	DPS
				Č. ZAKÁZKY	B0610
OBSAH: D.1.4.1 - Vytápění VODOMĚRNÁ ŘADA				Č. VÝKR.	PARÉ
				106	