

## Příloha 3

## Vyrovnávací a doplňovací zařízení

Studená voda PN6

Položka	Výrobce	Specifikace	DN	Kusů
<b>Dopouštění do nádoby</b>				
Kulový kohout		závitový, mosazný	15	1
Filtr		závitový, mosazný	15	1
Vodoměr		qn1,5;30°C	15	1
Zpětná klapka		závitová, mosazná	15	1
Kohout dopouštění	Siemens	VAI60	15	1
Servopohon		GMA321.9E		1
<b>Odpouštění ze systému</b>				
Vyvažovací ventil		D9505	15	1
Filtr		závitový, mosazný	15	1
Zpětná klapka		závitová, mosazná	15	1
Kohout odpouštění	Siemens	VAI60	15	1
Servopohon				
Kulový kohout		závitový, mosazný	25	1
Kulový kohout		závitový, vypouštěcí	15	1
<b>Dopouštění do systému</b>				
Kulový kohout		závitový, mosazný	32	1
Filtr		závitový, mosazný	25	2
Doplňovací čerpadlo	Grundfos	CM1-4	25	2
Kulový kohout		závitový, mosazný s odvodněním	25	2
Zpětná klapka		závitová, mosazná	25	2
Vyvažovací ventil		D9505	25	1
Pojistný ventil	DUCO		25/32	1
Manometr		0-1 MPa		1
Kulový kohout		FF páka, s odvodněním	1/2"	1
Kulový kohout		závitový, mosazný s odvodněním	15	2
Kulový kohout		závitový, mosazný	40	1
<b>Ruční dopouštění do systému</b>				
Kulový kohout		závitový, mosazný	15	1
Zpětná klapka		závitová, mosazná	15	1