



Legenda místností

Číslo místn.	Účel místnosti	Plocha (m²)
1.01	Předávací stanice	168,89
1.02	Záďveří	5,31
1.03	Příruční sklad	2,28
1.04	Předsíň WC se sprchou	1,84
1.05	WC	1,33
1.06	Elektorozvodna	7,28

LEGENDA ZAŘÍZENÍ - STÁVAJÍCÍ

Označení	Označení
V1	VÝMĚNÍK - STÁVAJÍCÍ
V2	VÝMĚNÍK - STÁVAJÍCÍ
3	HORKOVODNÍ PŘÍPOJKA (REGULACE, MĚŘENÍ)
3.1	HAVARIJNÍ UZÁVĚR HU 213 HLE 1423 L1-40/220-65
3.2	MĚŘIČ TEPLA VEOLIA M
4	DOPLŇOVÁNÍ + ÚPRAVA VODY,
	ZMĚKČOVACÍ FILTR KVZ 250+SOLNÁ NÁDRŽ
4.1	VODOMĚR SV SmVak
4.2	VODOMĚR SV TECHNOLOGIE
4.3	VODOMĚR DOPLŇOVÁNÍ TOPNÉ VODY
4.4	ZMĚKČOVACÍ FILTR KVZ 250+SOLNÁ NÁDRŽ
5	REGULACE TOPNÉ VODY - ŠKOLA, ČERPADLO GRUNDFOS UPC 50-60
6	ROZDĚLOVAC
7	SBĚRAČ
OC1	OBĚHOVÉ ČERPADLO STÁVAJÍCÍ TP 80-90/4-A-F-A
OC2	OBĚHOVÉ ČERPADLO STÁVAJÍCÍ TP 80-90/4-A-F-A

LEGENDA ZAŘÍZENÍ - NOVÉ

Označení	Označení
1	HORKOVODNÍ VÝMĚNÍKOVÁ STANICE - DESKOVÉ VÝMĚNÍKY 2x1050 kW
V1.1	DESKOVÝ VÝMĚNÍK, NEREZ, PAJENY, 1050 kW
V1.2	DESKOVÝ VÝMĚNÍK, NEREZ, PAJENY, 1050 kW
1.3	OBĚHOVÉ ČERPADLO, M=45 m³/hod, H= 7,5m
1.4	OBĚHOVÉ ČERPADLO, M=45 m³/hod, H= 7,5m
2	VOD - VYROVNÁVACÍ, DOPLŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ
2.1	VYROVNÁVACÍ NÁDRŽ 1000litrů
RS	SDRUŽENÝ ROZDĚLOVAC-SBĚRAČ KOMBI M300, L= 2650 mm

LEGENDA ČAR

— — — — —	POTRUBÍ PŘÍVOD NOVÉ
— — — — —	POTRUBÍ VRÁT NOVÉ
— — — — —	POTRUBÍ HORKOVOD PŘÍVOD STÁVAJÍCÍ
— — — — —	POTRUBÍ HORKOVOD VRÁT STÁVAJÍCÍ
— — — — —	POTRUBÍ HORKOVOD PŘÍVOD
— — — — —	POTRUBÍ HORKOVOD VRÁT
— — — — —	POTRUBÍ PŘÍVOD STÁVAJÍCÍ
— — — — —	POTRUBÍ VRÁT STÁVAJÍCÍ
— P — P —	POJISTNÉ POTRUBÍ
— E — E —	EXPANZNÍ POTRUBÍ
— — — — —	DEMONTÁŽ
— — — — —	POTRUBÍ STUDENÉ VODY NOVÉ
— — — — —	POTRUBÍ TEPLÉ VODY NOVÉ
— — — — —	POTRUBÍ CÍRKULACE NOVÉ

GENERALNÍ PROJEKTANT: BRES spol. s r.o. národní Republika 365/1, 614 00 Brno - Husovice	ZODP. PROJEKTANT ING. JIŘÍ REITKNECHT Ing. J. ŠTASTNÍKOVÁ	VYPRACOVAL ING. J. ŠTASTNÍKOVÁ	
PROJEKTANT ČÁSTI:	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
KRAJ: Moravskoslezský	OKRES: Frýdek-Místek	FORMÁT: A4	
INVESTOR: DISTEP a.s. Ostravská 961, 738 01 Frýdek-Místek	AKCE: REKONSTRUKCE TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ PŘEDÁVACÍ STANICE TEPLA PS 57, UL. JANA ČAPKA, FRÝDEK-MÍSTEK	MĚŘÍTKO: 1:25 DATUM: 06/2022 ÚČEL: DPS Č. ZAKÁZKY: B0610 Č. VÝKR.: PARÉ	
OBSAH: D1.4.1 - Vydání PŮDORYS 1.NP - 2.ETAPA		103	