

Věc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Zadavatel:

Obec Samotišky

Vybíralova 4/8, 779 00 Samotišky
zastoupený p. Janou Zaoralovou, starostkou
IČO: 48769967
DIČ: CZ48769967

Veřejná zakázka:

Tělocvična pro ZŠ

Užší řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon)

Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2020-013375

Dne 29. 6. 2020 obdržel smluvní zástupce zadavatele a zadavatel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace /ZD/ výše uvedené veřejné zakázky, ke kterým podle § 98 zákona ve spojení s §54 odst. 5 zákona poskytuje následující vysvětlení. Vysvětlení odesílá zadavatel všem účastníkům zadávacího řízení a současně je uveřejňuje na profilu zadavatele <https://www.vhodne-uvarejneni.cz/profil/obec-samotisky>

Žádost o vysvětlení ZD:

Válcované nosníky pol. č. 55, 56 a 90 - ve výkazu výměr „SO 01 01-1 Pol“ je obsažena pouze jejich montáž, nikoli dodávka. Požádáme o upřesnění vv.

Vysvětlení ZD:

Položky č. 55, 56, 90 jsou včetně dodávky válcovaných nosníků.

Pol.č.55 je vč.l.č.10

Pol.č.56 je vč.l.č.12

Pol.č.90 je vč.l.č.18

Účastníci u těchto položek uvedou cenu montáže vč. ceny dodávky materiálu.

Žádost o vysvětlení ZD:

Elektroinstalace - požádáme Vás o poskytnutí knihy svítidel.

Vysvětlení ZD:

Zadavatel poskytuje v příloze k tomuto vysvětlení knihu svítidel.

Žádost o vysvětlení ZD:

Potřebovali bychom zjistit výrobce navrženého osvětlení.

Vysvětlení ZD:

Zadavatel není oprávněn určovat výrobce osvětlení. Zadavatel poskytuje v příloze k tomuto vysvětlení knihu svítidel.

Žádost o vysvětlení ZD:

U MR a JČ+ŠZ je napsáno „(nutno ověřit kompatibilitu se stávajícím systémem)“, ale nikde není uvedeno o jaký typ systému se jedná.

Vysvětlení ZD:

Dosud nebyl žádný systém nainstalován. Dodavatelé zvolí jakýkoli systém v současných standardech pro školská zařízení.

Zadavatel dne 26. 6. 2020 poskytnul toto vyjádření k dotazu účastníka:

„Žádost o vysvětlení ZD – bod 4.4.:

4.4 Z požárního hlediska je sestava H7 (výšky 6m) vysoká – má být max 4m - požární uzávěr.

Vysvětlení ZD k bodu 4.4:

Při návrhu požární stěny bylo postupováno podle ČSN 730802 čl.8.5.2 na str.46 - týká se 1,5 násobku pro nadsvětlík vůči otevíranému otvoru. Požární uzávěr bude překvalifikován v značení na požární stěnu EI místo EW s ponechanou pož.odolností 15 min., výška výplně otvoru zůstane zachována 6m.“

Zadavatel nově k dotazu výše poskytuje toto vysvětlení ZD, tzn. opravuje informace uvedené ve Vysvětlení ZD č. 3 ze dne 26. 6. 2020:

Vysvětlení ZD k bodu 4.4:

Dveře s nadsvětlíkem mají být jako celek - **EW 15-C2 DP3**

Plocha nadsvětlíku není více jak 1,5 násobek otevíravého otvoru a není větší než 6m² ... čl. 8.5.2 ČSN 73 0802.

**Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zákona stanoví nově lhůtu pro podání nabídek takto:
Nabídky se podávají nejpozději do 10.00 hod. dne 21. 7. 2020.**

S pozdravem

Ing. Šárka Goldmanová
za ZVZ Konzult s.r.o.
smluvní zástupce zadavatele

Přílohy:

Př. č. 1 – Kniha svítidel