



LEGENDA POTRUBÍ:

---	PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY – NOVÉ
- - - - -	VRATNÉ POTRUBÍ TOPNÉ VODY – NOVÉ
---	STUDENÁ VODA (SV) – NOVÉ
---	TEPLÁ VODA (TV) – NOVÉ
---	CIRKULACE (CV) – NOVÉ
---	EXPANZNÍ POTRUBÍ – NOVÉ
---	ODPADNÍ POTRUBÍ – NOVÉ
---	OCELOVÉ POTRUBÍ DN65, VČETNĚ IZOLACE
---	POLYPROPYLENOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ Ø40mm
---	POTRUBÍ PRO ROZVOD VODY Z MAT. PP-RCT Ø20mm,
---	TL. STĚNY 2,3mm, VČETNĚ IZOL.
---	HRANICE DODÁVKY

LEGENDA POZIC:

Č.POZ.	POPIS POZICE	KS	DODAVATEL
1	DESKOVÝ VÝMĚNÍK PRO TV, VÝKON 75 kW	1	NOVÝ
2	NEREZOVÁ AKUMULAČNÍ NÁDOBA TV O OBJEMU 300 l Ø595mm S IZOLACÍ, VÝŠKA 1900mm VČETNĚ IZOLACE, G 2"	1	NOVÝ
3	2-CESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL REVERZNÍ PN6, DN40, kvs=16, VČETNĚ POHONU 24V/0–10v	1	NOVÝ
4	2-CESTNÝ REGULAČNÍ A HAVARIJNÍ VENTIL PN6, DN20, kvs=6.3, VČETNĚ POHONU 24V/0–10v S HAVARIJNÍ FUNKCÍ	1	NOVÝ
5	PRŮTOČNÁ EXPANZNÍ NÁDOBA OBJEM 12 l, PN10, VČETNĚ UZAVÍRACÍ ARMATURY S VYPOUŠTĚNÍM, ZAJIŠŤUJÍCÍ PRŮTOK NÁDOBOU	1	NOVÝ
6	POJISTNÝ VENTIL NA TV 1/2"x3/4" OTEVÍRACÍ PŘETLAK 8 bar	2	NOVÝ
7	OBĚHOVÉ ČERPADLO S AUTOMATICKÝM PŘIZPŮSOBENÍM VÝKONU Z KOROZIVZDOR. OCELI, DN25, Qnom=0,3 m3/h, PRO H=3,5 m, Qmax=0,3 m3/h PŘI Hmax=6 m	1	NOVÝ
8	OBĚHOVÉ ČERPADLO SE SNÍMAČEM DIFERENČNÍHO TLAKU S AUTOMATICKÝM PŘIZPŮSOBENÍM VÝKONU PŘÍRUBOVÉ DN40, PN10, Qnom=5,4 m3/h, Hnom=5,5m Qnom=5,4 m3/h PRO Hmax=8 m	1	NOVÝ

INVESTOR STAVBY: DISTEP a.s. OSTRAVSKÁ 961, 738 01 FRÝDEK-MÍSTEK	DISTEP F≈M
--	-------------------

VYPRACOVAL			
DAN MYŠKA			
KONTROLOVAL			
ING. PAVEL ÚRADNÍČEK			
HLAVNÍ PROJEKTANT			
RADIM DOŠEK			
PROJEKTANT: UCHYTIL s.r.o. K TERMINÁLU 7, 619 00 BRNO, Tel. 545 423 211			
INVESTOR : DISTEP a.s., OSTRAVSKÁ 961, 738 01 FRÝDEK-MÍSTEK			
AKCE : NAPOJENÍ BUDOVY Č.P. 667		DATUM	08/2023
UL. NOVODVORSKÁ		STUPEŇ	DPS
FRÝDEK-MÍSTEK, NA SZTE		FORMÁT	A4
		Č.ZAKÁZKY	222040-49
OBSAH : PS01 – PŘEDÁVACÍ STANICE		MĚŘÍTKO:	Č.VÝKRESU:
PŮDORYS – NOVÝ STAV II.ETAPA		1:25	D.2-06