






LEGENDA MAR:

Tout
T-0T-VfS
T-0T-ZP
T-TUV-VfS
T-TUV-TV
T-TUV-CIR
Č-0T
Č-TUV
DP-0T
P-SV
DV-M-BUS
MI-TUV-M-BUS
MI-0T-M-BUS
Y-0T
Y-TUV


TEPLOTA VENKOVNI  
TEPLOTA ÚT VÝSTUP  
TEPLOTA ÚT ZPÁTEČKA  
TEPLOTA TUV ZA VYMĚNIKEM  
TEPLOTA TUV ZA VYROVNÁVACÍ NÁDOBOU  
TEPLOTA TUV ZPÁTEČKA CÍRKULACE  
ČERPADLO ÚT  
ČERPADLO TUV  
SNIMAČ DIFERENČNÍHO TLAKU ČERPADLA ÚT (PORUCHA)  
SNIMAČ DIFERENČNÍHO TLAKU STUDENÉ VODY (PORUCHA)  
VODOMĚR SV DOPOUŠTĚNÍ DO SYSTÉMU TUV S MBUS  
MĚŘIČ TEPLA TUV S MBUS  
REGULAČNÍ VENTIL ÚT  
REGULAČNÍ VENTIL TUV





LEGENDA MAR:

	HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA
	ROZVADĚČ MoR, ROZVADĚČ SI
	VENKOVNÍ TEPLOTA TEPLOTA VNITŘNÍ
Tin	ČIDLO ZAPLAVENÍ
ZAPL	SYTIDLO PŘISAZENÉ S VYŠŠÍM KRYTÍM IP66 2x54W; 7090lm; 4000K
	INSTALAČNÍ SPÍNAČ NA OMÍTKU; 10A/250V; AC; IP44
	ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ

**Poznámka:** čidlo venkovní teploty umístit 2m nad terén na severní fasádu

INVESTOR STAVBY: DISTEP a.s. OSTRAVSKÁ 961, 738 01 FRÝDEK-MÍSTEK	<b>DISTEP F~M</b>
------------------------------------------------------------------------	-------------------

ZPRACOVATEL DILČÍ ČÁSTI: Solidum link s.r.o. HUŠOVA 1445/1, 664 51 ŠLAPANICE	
------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

VYPRACOVAL		
PETR SOLDÁN ML.		
KONTROLOVAL		
PETR SOLDÁN		
HLAVNÍ PROJEKTANT		
RADIM DOŠEK		

PROJEKTANT: UCHTIL s.r.o., K TERMINÁLU 7, 619 00 BRNO, Tel. 545 423 211

INVESTOR: DISTEP a.s., OSTRAVSKÁ 961, 738 01 PŘÍDEK-MÍSTEK

AKCE :	NAPAJENÍ BUDOVY Č.P. 667 UL. NOVODVORSKÁ FRÝDEK-MÍSTEK, NA SZTE		
	DATUM	08/2023	
	STUPEŇ	DPS	
	FORMÁT	A3	
	Č.ZAKÁZKY	-	
OBSAH :	MĚŘITKO:	Č.VÝKRESU:	
VS01 – MĚŘENÍ A REGULACE PŮDORYS MAR a SI	—	D.1.4.f-04	