



LEGENDA POZIC:

Č.POZ.	POPIS POZICE	KS	DODAVATEL
1	DESKOVÝ VÝMĚNÍK PRO TV, VÝKON 75 kW, PŘÍPOJENÍ 4x VNĚJŠÍ ZÁVIT 3/4	1	NOVÝ
2	NEREZOVÁ AKUMULAČNÍ NÁDOBA TV O OBJEMU 300 l Ø595mm S IZOLACÍ, VÝŠKA 1900mm VČETNĚ IZOLACE, G 2"	1	NOVÝ
3	2-CESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL REVERZNÍ PN6, DN40, kvs=16, VČETNĚ POHONU 24V/0-10v	1	NOVÝ
4	2-CESTNÝ REGULAČNÍ A HAVARIJNÍ VENTIL PN6, DN20, kvs=6,3, VČETNĚ POHONU 24V/0-10v S HAVARIJNÍ FUNKCÍ	1	NOVÝ
5	PRŮTOČNÁ EXPANZNÍ NÁDOBA OBJEM 12 l, PN10, VČETNĚ UZAVÍRACÍ ARMATURY S VYPOUŠTĚNÍM, ZAJIŠŤUJÍCÍ PRŮTOK NÁDOBOU	1	NOVÝ
6	POJISTNÝ VENTIL NA TV 1/2"x3/4" OTEVÍRACÍ PŘETLAK 7 bar	2	NOVÝ
7	OBĚHOVÉ ČERPADLO S AUTOMATICKÝM PŘÍZPŮSOBENÍM VÝKONU Z KORÓZIVZDOR. OCELI, DN25, Qnom=0,3 m3/h, PRO H=3,5 m, Qmax=0,3 m3/h PŘI Hmax=6 m	1	NOVÝ
8	OBĚHOVÉ ČERPADLO SE SNÍMAČEM DIFERENČNÍHO TLAKU S AUTOMATICKÝM PŘÍZPŮSOBENÍM VÝKONU PŘÍRUBOVÉ DN40, PN10, Qnom=5,4 m3/h, Hnom=5,5m Qnom=5,4 m3/h PRO Hmax=8 m	1	NOVÝ

LEGENDA ARMATUR:

	FK65/16	FILTR PŘÍRUBOVÝ DN65/PN16
	FZ25/16	FILTR ZÁVITOVÝ DN25/PN16
	RA25	VYVAŽOVACÍ VENTIL STAD PRO PITNOU VODU
	KK25/16	KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ DN25/PN16
	PKK65/16	PŘÍVAROVACÍ KULOVÝ KOHOUT DN65/PN25
	VK15/16	VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT DN15/PN16 (VNĚJŠÍ ZÁVIT)
	ZK50/16	ZPĚTNÁ KLAPKA DN50/PN16
	R65/50	REDUKCE DN65/DN50
		KONEC DODÁVKY
		TEPLOMĚR
		TLAKOMĚR SE SPODNÍM PŘÍPOJENÍM vč. SMÝČKY A TLAK. KOHOUTU

LEGENDA POTRUBÍ:

—x—x—x—x—x—x—	PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY—NOVÉ
—xx—xx—xx—xx—xx—	VRATNÉ POTRUBÍ TOPNÉ VODY—NOVÉ
—————	PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY—NOVÉ
—————	VRATNÉ POTRUBÍ TOPNÉ VODY—NOVÉ
.....	STUDENÁ VODA — NOVÁ
.....	TEPLÁ VODA — NOVÁ
.....	CIRKULACE TEPLÉ VODY — NOVÁ
—————	PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY—STÁVAJÍCÍ
—————	VRATNÉ POTRUBÍ TOPNÉ VODY—STÁVAJÍCÍ
.....	STUDENÁ VODA — STÁV
.....	TEPLÁ VODA — STÁV.
.....	CIRKULACE TEPLÉ VODY — STÁV.

POZNÁMKA:

- VEŠKERÉ POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO
- POTRUBÍ SV, TV a CV BUDE PN20
- POTRUBÍ A ARMATURY PRO SV, TV A CV BUDOU MÍT ATEST NA POUŽITÍ PRO SYSTÉMY S PITNOU VODOU

INVESTOR STAVBY: DISTEP a.s. OSTRAVSKÁ 961, 738 01 FRÝDEK-MÍSTEK	DISTEP F≈M
--	-------------------

VYPRACOVAL			
DAN MYŠKA			
KONTROLOVAL			
ING. PAVEL ÚRADNÍČEK			
HLAVNÍ PROJEKTANT			
RADIM DOŠEK			
PROJEKTANT: UCHYTIL s.r.o. K TERMINÁLU 7, 619 00 BRNO, Tel. 545 423 211			
INVESTOR: DISTEP a.s., OSTRAVSKÁ 961, 738 01 FRÝDEK-MÍSTEK		DATUM	08/2023
AKCE : NAPOJENÍ BUDOVY Č.P. 667		STUPEŇ	DPS
UL. NOVODVORSKÁ		FORMÁT	A4
FRÝDEK-MÍSTEK, NA SZTE		Č.ZAKÁZKY	222040-49
OBSAH : PS01 - PŘEDÁVACÍ STANICE		MĚŘITKO:	Č.VÝKRESU:
SCHÉMA ZAPOJENÍ - NOVÝ STAV		1:50	D.2-07