

ŽÁDOST O STANOVISKO

229/TS/2023

č.j.

- k PD pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení

UCHYTIL s.r.o., K terminálu 7, 619 00 Brno

.....
Žadatel, přesná adresa

DISTEP a.s., Ostravská 961, 738 01 Frýdek-Místek

.....
Investor, přesná adresa

Katastrální území: Frýdek

.....
Katastrální území, číslo parcely, mapový list

Napojení budovy č.p. 667, ul. Novodvorská, Frýdek-Místek, na SZTE

.....
Název stavby a popis stavby

Současně žádáme o stanovení podmínek, za jakých je možno s realizací stavby souhlasit.

Frýdku-Místku 30.05.2023
Ve dne razítko a podpis

STANOVISKO

k PD pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení

Stanovisko provozu 600 – Veřejné osvětlení:

TS a.s. provoz Veřejné osvětlení **souhlasí** s předloženou projektovou dokumentací pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení stavby „**Napojení budovy č.p. 667, ul. Novodvorská, Frýdek-Místek, na SZTE**“ v k.ú. Frýdek.

Při realizaci plánované stavby však **d o j d e** k dotčení, křížení a přiblížení s kabely a stožáry veřejného osvětlení a optickými kabely městské optické sítě (MOS). Vše ve správě TS a.s. Proto požadujeme dodržet následující podmínky:

- a) V případě, že dojde k **dotčení, křížení nebo přiblížení** s výše uvedenými kabely a zařízením v naší správě, je nutno požádat TS a.s. – provoz 600 o **vytýčení** kabelové trasy a stanovení konkrétních podmínek pro realizaci. Při výkopových pracích požadujeme od stožárů VO dodržet ochrannou vzdálenost 1,0 m, aby nedošlo k jejich uvolnění. Před záhozem požadujeme předat dotčená místa pracovníkům správy VO a MOS a provést o tom zápis.
Kontaktní osoba pro síť VO – mistr VO p. Koza Zdeněk (tel.: 558 443 201).
Kontaktní osoba pro síť MOS – technik MOS p. Vilém Pokluda (mobil: 731 196 613)

- b) Při provádění zemních nebo jiných prací v bezprostřední blízkosti zařízení:
- veřejného osvětlení
 - městské optické sítě

organizace provádějící stavbu zajistí dodržení podmínek ČSN 736005.

- c) Při budování zpevněných ploch a vjezdů, které mají sloužit k pohybu vozidel, musí být kabely VO a MOS přeloženy do hloubky 120 cm a uloženy do dělené chráničky kopohalf Ø 110 nebo 160 mm nebo do betonových korýtek, které budou obetonovány tak, aby nemohlo dojít k jejich pohybu.
- d) TS a.s. požadují prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět zemní práce, s polohou a průběhy kabelové trasy VO a MOS, a to na základě protokolu o vytýčení, které TS a.s. provedly.
- e) V případě zakreslování kabelů VO a MOS pro potřeby projektu TS a.s. upozorňují na možnou odchylku od výkresové dokumentace.
- f) V případě jakéhokoliv poškození výše zmíněných zařízení je nutno toto nahlásit zástupci TS a.s. – provoz 600 a projednat následnou úpravu a úhradu.
- g) Případně demontované zařízení VO či MOS je nutné nepoškozené dodat do TS a.s. a v místě demontovaného VO zajistit vybudování provizorního veřejného osvětlení.
- h) S ohledem na to, že správce sítí VO a optických sítí neodpovídá za změny jejich prostorového umístění provedené bez jeho vědomí, je nutno ověřit výškové umístění kabelů sondami.
- i) **Další podmínky:**
Na případné přeložky našeho zařízení je nutné nechat vypracovat samostatnou projektovou dokumentaci. Tuto předem konzultovat se zástupci správy VO p. Radomírem Peckou nebo p. Zdeňkem Kozou (tel.: 558 443 201), případně technikem optických sítí p. Vilémem Pokludou (mobil: 731 196 613).

Stanovisko provozu 400 – Komunikace:

Ve Vámi vyznačeném zájmovém území se nachází místní komunikace 3. a 4.třídy na pozemcích parc. č.1751/1 ostatní plocha – ostatní komunikace ,ul. Novodvorská na pozemku parc.č.1831/5, 1831/324 ostatní plocha – jiná plocha, na pozemku parc.č 1831/238 ostatní plocha zeleň vše v k.ú.Frýdek.

TS a.s., souhlasí s uložení kolektorů v zemi a napojení budovy č.p.667 za těchto podmínek:

- Napojení budovy č.p.667 na potrubí kolektoru bude provedeno napojením se stávajícího potrubí překopem, protlakem po místní komunikaci ul.Novodvorská.
- V případech křížení podzemního vedení s místními komunikacemi , je **prioritně** požadováno provedení uložení formou **bez výkopovou technologií** (tzn. zemních protlaků). Tato forma provedení byla již zahrnuta do Vámi předložené žádosti (Technická zpráva a situace).
- Před zahájením stavby zajistí investor vytýčení dotčených podzemních zařízení dle požadavků správců.
- Při křížení stávajících podzemních řádů je nutno dodržet předepsanou vzdálenost mezi jednotlivými řády dle ČSN 73 6005 uložením v chráničkách s přesahem.

- Stávající dlážděné kryty chodníků budou rozebrány, očištěny a deponovány na jednom místě, aby nedošlo ke ztrátě použitelných, původních dlažeb.
- Konstrukční vrstvy budou obnoveny ve smyslu politiky jakosti pozemních komunikací vedené na www.pjpk.cz a dále dle TP 146 „Provádění výkopů a jejich zásypů ve stávajících pozemních komunikacích – z 01/2020 „včetně TP 115 „Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem „.
- **Dotčený chodník, bude uveden do původního stavu v celé délce zásahu a v šířce včetně rozepření dlažeb mezi vodící obruby .**
- Uvedení do původního stavu bude provedeno ve smyslu politiky jakosti pozemních komunikací vedené na www.pjpk.cz , a dále dle TP 192 – „Dlažby pro konstrukce pozemních komunikací„.
- Výkop startovací a cílové jámy v místě zpevněné krajnice , bude řádně **chráněn proti uvolnění konstrukčních vrstev komunikace** a deformacím asfaltového krytu **MK pažením** .
- Překopy nebo **jámy protlaků budou uvedeny do původního stavu v celé délce a šířce zásahu a budou hutněné po vrstvách cca 30 cm.** Všechny výkopové práce bude nutné zajistit **červenobílými dřevěnými zábranami nebo PVC páskami.**
- PŘEKOPY a podélná uložení inženýrských sítí výkopovou technologií lze provést v období od 01.04. do 31.10. příslušného kalendářního roku , mimo místní komunikace celoročně.
- Konstrukční vrstvy budou obnoveny ve smyslu politiky jakosti pozemních komunikací vedené na www.pjpk.cz a dále dle TP 146 „ Provádění výkopů a jejich zásypů ve stávajících pozemních komunikacích – z 01/2020 „ včetně TP 115 „Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem „.
- Výkopek nebude ukládán na MK a chodníky. Veškerý výkopek bude odvezen.
- Zpětný zásyp a obnova konstrukčních vrstev budou provedeny přírodním drceným kamenivem, které zachovává objemovou stálost. Nesouhlasíme s použitím umělého, struskového kameniva.
- Při provádění výkopových prací podél komunikací je potřeba v úsecích tras se zvýšeným pohybem osob a vozidel dbát na zajištění bezpečnosti a opatření proti vzniku úrazu či škody (dopravním značením ve smyslu vyhlášky č.99/89 Sb.).
- **V průběhu realizace stavby nebudou místní komunikace a chodníky znečišťovány a poškozovány.**
- Veškeré plochy zasažené stavbou budou po akci uklizené od stavebních zbytků a kamenů.
- **Nutno zachovat příjezd a přístup k okolním nemovitostem .** Přes výkopy budou položeny plechy a bezbariérové lávky pro pěší odpovídající příslušným ČSN (zejména vyhl. č. 398/2009Sb., o OTP zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění.
- **Žadatel je povinen od zahájení prací do uplynutí pětileté záruční doby průběžně zabezpečovat a bez prodlení odstraňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti komunikace, vzniklých např. nedokonalým spojením konstr. vrstev nebo poklesem výplně výkopu v místě samém na vlastní náklady a hradit následně škody, které vzniknou v důsledku těchto závad. Po tuto dobu odpovídá žadatel také za všechny škody, které mohou vzniknout účastníkům provozu, popř. třetím osobám v souvislosti s prováděním stavebních prací.**
- K provedení nových podélných uložení inženýrských sítí do místních komunikací ve vlastnictví SmF-M, je nutné samostatné stanovisko pro stanovení podrobných podmínek vstupu na pozemky a jejich následné uvedení do původního stavu (zvláštní užívání komunikací)
- Před vydáním rozhodnutí o zvláštním užívání k uložení podzemního vedení do silničního pozemku, požádejte Magistrát města Frýdek – Místek – odbor správy obecního majetku, o uzavření smlouvy na zřízení věcného břemena za jednorázovou úhradu

Toto stanovisko správce místních komunikací nenahrazuje budoucí stanovení přechodné úpravy silničního provozu, dále nenahrazuje rozhodnutí o případných uzavírkách místních komunikací, případně jiná opatření dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy.

Toto vyjádření má platnost 1 rok ode dne vystavení.

za Provoz 400 – Komunikace
Miroslav Rokytka

za Provoz 600 - Veřejné osvětlení
Olga Nytrová

Ve Frýdku-Místku dne 01.06.2023