


### LEGENDA :

- OSA PŘEDIZOLOVANÉHO POTRUBÍ
- CHRÁNIČKA HDPE DN50/40
- SDĚLOVACÍ KABEL TCEKFE 7Px1

### POZNÁMKY:

- CHRÁNIČKY HDPE 50/40 A SDĚLOVACÍ KABEL BUDOU VEDENY VE SPOLEČNÉ TRASE S NOVÝM POTRUBÍM
- CHRÁNIČKY HDPE 50/40 JE NUTNÉ ZAKONČIT V OBJEKTECH (PROSMYČKOVAT), TAK ABY BYLO NÁSLEDNĚ MOŽNÉ PROVÉST ULOŽENÍ SDĚLOVACÍCH KABELŮ DO JIŽ OSAZENÝCH CHRÁNIČEK

INVESTOR STAVBY: DISTEP a.s. OSTRAVSKÁ 961, 738 01 FRÝDEK–MÍSTEK	<b>DISTEP F≈M</b>
--	-------------------

VYPRACOVAL			
DAN MYŠKA			
KONTROLOVAL			
ING. PAVEL ÚRADNÍČEK			
HLAVNÍ PROJEKTANT			
RADIM DOŠEK			
PROJEKTANT: UCHYTIL s.r.o. K TERMINÁLU 7, 619 00 BRNO, Tel. 545 423 211			
INVESTOR: DISTEP a.s., OSTRAVSKÁ 961, 738 01 FRÝDEK–MÍSTEK			
AKCE : <b>NAPOJENÍ BUDOVY Č.P. 667 UL. NOVODVORSKÁ FRÝDEK–MÍSTEK, NA SZTE</b>		DATUM	08/2023
		STUPEŇ	DPS
		FORMÁT	A4
		Č.ZAKÁZKY	222040–49
OBSAH : 1001 – TECHNOLOGIE CHRÁNIČKA HDPE A SDĚLOVACÍ KABEL		MĚŘITKO:	Č.VÝKRESU:
		1:500	D.2–06