

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

|                                       |                                                                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název veřejné zakázky:                | Stavební úpravy spojené se změnou užívání přistavěné části objektu Husovo náměstí 1, Chabařovice |
| Druh zadávacího řízení:               | Zjednodušené podlimitní řízení                                                                   |
| Předmět veřejné zakázky:              | Stavební práce                                                                                   |
| Režim veřejné zakázky:                | Podlimitní                                                                                       |
| Zadavatel:                            | Město Chabařovice                                                                                |
| Sídlo zadavatele:                     | Husovo náměstí 183, 403 17 Chabařovice                                                           |
| IČO:                                  | 00556912                                                                                         |
| Osoba oprávněná jednat za zadavatele: | Mgr. Josef Kusebauch, starosta                                                                   |

V Praze dne 4. 8. 2017

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

### Dotaz č. 1

V uveřejněném výkazu výměr je v části SO\_01 stavební úpravy následující položka:

|     |   |           |                                                       |       |       |  |      |  |
|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------|-------|-------|--|------|--|
| D   |   | 95        | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | 0,00  |       |  |      |  |
| 111 | K | 95-2      | Vnitřní vstup na střechu 3.NP                         | m2    | 4,140 |  | 0,00 |  |
| VV  |   | 1,80*2,30 |                                                       | 4,140 |       |  |      |  |

Prosíme o upřesnění, jaké práce a dodávky jsou s touto položkou spojeny, aby uchazeč věděl, jak má položku ocenit. Tento popis se nám zdá velmi všeobecný.

Odpověď:

Položka 111 zahrnuje vnitřní vyrovnávací schody a podestu před vstupem z prostoru 3.NP na střechu. Jedná se o nosnou dřevěnou konstrukci + pochozí vrstvu z OSB desek a podlahové krytiny. (viz výkres 1.12)

**ZADAVATEL JAKO PŘÍLOHU TOHOTO DOKUMENTU POSKYTUJE AKTUALIZOVANÝ VÝKAZ VÝMĚR DLE VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZE DNE 3.8.2017. DODAVATELÉ JSOU POVINNI PŘI ZPRACOVÁNÍ SVÉ NABÍDKY POUŽÍT TENTO AKTUALIZOVANÝ VÝKAZ VÝMĚR. OSTATNÍ INFORMACE ZŮSTÁVAJÍ NEZMĚNĚNÝ.**

S pozdravem,

.....  
Mgr. Kateřina Kolářková