VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

1.1. Název veřejné zakázky: **„Ivančice, lokalita Horní Pancíře – vodovod a splašková kanalizace“**

1.2. Identifikační údaje o zadavateli

Název: **Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Provoz Ivančicko**

Sídlo: **Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice**

IČO: **49458892**

1.3. Veřejná zakázka podle předmětu: **veřejná zakázka na stavební práce**

1.4. Forma zadávacího řízení: **zjednodušené podlimitní řízení**

1.5. Limit veřejné zakázky: **podlimitní řízení**

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto:

Dotaz č. 1

Předmětem veřejné zakázky v rámci tohoto VŘ je:

Výstavba vodovodu, splaškové kanalizace gravitační, kanalizační výtlak, kanalizační čerpací stanice, **přípojka NN** k čerpací stanici a přenos dat.

*V technické zprávě u **ČSOV 11 IVANČICE, PS 02 Přenos dat; Číslo přílohy: D.7***

je zmínka, že Rámec projektové dokumentace neřeší:

• **Přípojku NN a měření spotřeby el. energie**

Jen v Situaci: ***C.3.2 KOORDINAČNÍ SITUACE - 2.ČÁST*** *je poznámka v legendě:*



Jak bude tedy řešeno? Nikde jsem nedohledala projektovou dokumentaci k tomuto SO ani rozpočet. Prosím o doplnění informace, případně dokumentace.

Odpověď

Přípojka NN k čerpací stanici ČSOV11 je již zrealizovaná, na parcele p.č. 859/19 k.ú. Ivančice je již pro čerpací stanici nachystaný elektroměrový rozvaděč. Kabel mezi rozvaděčem a čerpací stanicí je zahrnutý v přílohách PS 02 Přenos dat.

V Ivančicích dne 25.07.2024

S pozdravem

Ing. Bc. Milan Hošek, MSc, DiS

Milan Hošek

Digitálně podepsal Milan Hošek
Datum: 2024.07.25 10:43:01 +02'00'

Zveřejněno na profilu zadavatele:
https://smart.ezak.cz/profile_display_32.html