

	<b>Vysvětlení / změna / doplnění Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku</b> „EVO Planá – Energie z odpadu Táborska“ dle ustanovení § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)	Strana: 1 / 2
---	--	---------------

<p>Zadavatel, <b>C-energy s.r.o.</b>, Planá nad Lužnicí, Průmyslová 748, PSČ: 391 02 IČO: 251 06 481 Veřejná zakázka: <b>EVO Planá – Energie z odpadu Táborska,</b> Ev. č. <b>Z2024-027617</b> zadávaná v jednacím řízení s uveřejněním dle § 60 ZZVZ.</p>
--

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu v souladu s ustanovením článku 11 a odstavce 9.5 Části 1 Zadávací dokumentace.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti dodavatele na profilu zadavatele.

## VYSVĚTLENÍ / ZMĚNA / DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 004

### Žádost č. 004 ze dne 20.9.2024

#### Dotaz č. 1

V dokumentu ZD Příloha 01-02 Požadavky na technické řešení díla se v podkapitole 2.1 předmět díla v odstavci (cc) uvádí požadavek na kybernetickou bezpečnost dle zákona o kybernetické bezpečnosti. Prosíme o bližší specifikaci požadavků, kterých budov, případně místností se bude týkat?

#### **Odpověď zadavatele:**

*Požadavek na zabezpečení se týká SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05 a SO13.*

*Veškeré vnější vstupy do technologických objektů + administrativa musí být na el. zámek s přístupem na čtečku a ideálně s kontaktem signalizujícím otevření dveří. Vstupy budou na UNI zelený klíč, který standartně v naší společnosti používáme. Obvodové vstupy dovnitř otevírané pouze čtečkou, ven může být ideálně panika.*

*Otevírání vrat do SO 01 ideálně pouze zevnitř či dálkově z velína.*

*Do rozveden řídicího systému (serverovna) vstup na samostatný klíč, který bude uložen v klíčovém trezoru uvnitř haly (nutno určit místo). Kamerové zabezpečení, vstup na čtečku s logem osoby. Pokud je serverovna v přízemí a má okno, ideálně volit bezpečnostní sklo třídy alespoň 3, stejně tak bezpečnostní dveře třídy 3 (ideálně protipožární).*

*Do rozveden VN a NN, k záložnímu zdroji červený UNI klíč používaný ve společnosti, opět i se čtečkou a kamerovým záznamem na vstupu.*

*Velín dveře s koulí na vstupu a vstupem na čtečku, opět kamerový záznam na vstupu.*



	<b>Vysvětlení / změna / doplnění Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku</b> „EVO Planá – Energie z odpadu Tábořska“ dle ustanovení § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)	Strana: 2 / 2
--	---	---------------

*Veškeré vstupy z vnějších prostor + vstupy do kritických míst (serverovna, rozvodny, kritická výroba, velín, energocentrum, čerpací stanice požární vody,...) by měly být monitorovány bezpečnostními kamerami. Stejně tak okolní plochy, příjezdová cesta, váha, závory na vjezdu do areálu.*

*Vnější oplocení areálu by mělo být též dle pravidel, podhrabové desky, 3D oplocení s jednostranným bavoletem a žiletkovým drátem ve 2-3 řadách, min. výška 2,20 m. Opět s kamerovým záznamem.*

*Bude potřeba navrhnout zabezpečení jednotlivých místností. Projít každou místnost a určit zabezpečení. Nicméně platí výše uvedená obecná pravidla.*

#### Dotaz č. 2

V rámci PS05 – čištění spalin bylo na prohlídce konstatováno, že je požadujete u zařízení stávající mokré vápencové vypírky, které budou dále využity vyměnit kompletní kabeláž silové elektřiny a řídicího systému, který bude napojen na řídicí systém určený pro kotel K7. Můžete tento požadavek prosím potvrdit.

#### **Odpověď zadavatele:**

*Ano, tento výklad je správný. V této souvislosti odkazujeme na kapitolu 2.4.5 Přílohy č. 1 k Návrhu smlouvy o dílo, která obsahuje požadavky objednatele na technické řešení díla a uvádí mimo jiné toto: „Kompletní strojní technologie čištění spalin bude vyměněna, zůstanou pouze objekty absorberu a stavební objekty, které lze v nezbytném rozsahu upravit.“*

*Dne: dle data elektronického podpisu*

*Za zadavatele  
C-energy s.r.o.*

*E-CONSULT, s.r.o.  
smluvní zástupce zadavatele pověřený administrací zadávacího řízení*