

	Vysvětlení / změna / doplnění Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „EVO Planá – Energie z odpadu Tábořska“ dle ustanovení § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)	Strana: 1 / 3
---	---	---------------

Zadavatel, C-energy s.r.o., Planá nad Lužnicí, Průmyslová 748, PSČ: 391 02 IČO: 251 06 481 Veřejná zakázka: EVO Planá – Energie z odpadu Tábořska, Ev. č. Z2024-027617 zadávaná v jednacím řízení s uveřejněním dle § 60 ZZVZ.
--

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu v souladu s ustanovením článku 11 a odstavce 9.5 Části 1 Zadávací dokumentace.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti dodavatele na profilu zadavatele.

VYSVĚTLENÍ / ZMĚNA / DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE **č. 005**

Žádost č. 005 ze dne 25.9.2024

dovolujeme si Vás laskavě požádat o vysvětlení k níže uvedeným dotazům:

Dotaz č. 1

Zda má být v rozsahu díla provedení nezbytných revizí, údržby a oprav stávajících zařízení/komponentů, zda jsou tyto úkony považovány za „zásah do existujících zařízení/komponentů“ a zda se tyto úkony považují za „úpravy“ a tedy i za „součást díla“.

V případě že ano, tak:

- a) zda mají být v případě úprav stávajících zařízení/komponentů za „součást díla“ považovány pouze samotné úpravy, nebo upravené zařízení jako celek (například při nanesení nové stěrky absorbéru je za „součást díla“ považována pouze nová stěrka, nebo se „součástí díla“ stává celý takto upravený absorbér?)
- b) zda se za „součást díla“ považují/nepovažují neupravená zařízení/komponenty, které budou v technologii zachovány

Odpověď zadavatele:

Ad a) V případě úprav stávajících zařízení/komponentů se za součást díla považuje upravené zařízení jako celek.

Ad b) Neupravená zařízení/komponenty (tj. zařízení/komponenty, na kterých se jako součást díla nebudou provádět žádné práce) se za součást díla nepovažují.

Dotaz č. 2

Jak se k upraveným/neupraveným stávajícím zařízením/komponentům bude přistupovat s ohledem na záruky dle čl.43 smlouvy.

	Vysvětlení / změna / doplnění Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „EVO Planá – Energie z odpadu Tábořska“ dle ustanovení § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)	Strana: 2 / 3
---	---	---------------

Odpověď zadavatele:

Vzhledem k tomu, že v případě úprav stávajících zařízení/komponentů se za součást díla považuje upravené zařízení jako celek, budou na tyto upravené stávající zařízení/komponenty uplatněny záruky dle článku 43 návrhu smlouvy.

Dotaz č. 3

V Zadávací dokumentaci je specifikováno již připravené palivo, a požadavky na návrh linky přípravy. Nikde však není uvedeno složení SKO, které bude do třídící linky přiváženo. Pro správný návrh třídící linky je složení vstupního SKO určující, prosíme tedy o zaslání složení SKO, které bude do slinky dováženo se svozových oblastí.

Odpověď zadavatele:

Ohledně informací o vlastnostech, parametrech a složení přijímaného odpadu odkazujeme plně na Dokumentaci pro vydání povolení záměru.

Za účelem realizace projektu nebyla prováděna speciální zkoumání vlastností a složení směsného komunálního odpadu produkovaného v oblastech, ze kterých se předpokládá návoz směsného komunálního odpadu. V tuto chvíli nelze ani se 100 % jistotou garantovat svozové oblasti pro SKO.

K dispozici jsou pouze informace o složení, které vychází z celorepublikově platných informací. Rozbory směsného komunálního odpadu provádí dlouhodobě s využitím metodiky certifikované Ministerstvem životního prostředí společnost EKO-KOM, a.s. Skladbu směsného komunálního odpadu z obcí v ČR roce 2022 znázorňuje níže tabulka.

látková skupina	v. průměr % hm.	medián % hm.	sm. odch. % hm.	výskyt materiálu tis. t
papír/lepenka	6,8	5,7	2,6	135 (± 52)
plasty	10,0	8,7	3,0	198 (± 59)
sklo	3,4	3,8	2,3	67 (± 45)
kovy	2,5	2,6	1,1	49 (± 22)
nápojový karton*	0,7	0,6	0,3	14 (± 5)
textil*	1,9	1,8	2,0	37 (± 39)
minerální odpad*	1,2	1,1	2,7	24 (± 53)
nebezpečný odpad*	0,2	0,2	0,3	4 (± 6)
elektroodpad*	0,8	0,4	0,9	15 (± 17)
bioodpad	27,2	24,9	8,2	539 (± 161)
zbytkový odpad	31,6	29,2	8,4	626 (± 166)
frakce < 40 mm	13,7	13,9	11,2	270 (± 222)
CELKEM	100,0			1 979

Vážený průměr zohledňuje odlišnosti dané např. typem zástavby a velikostí obce. Tabulka uvádí rovněž medián hmot. procent a směrodatnou odchylku.

Výše uvedenou informaci je možné doplnit v tom smyslu, že výsledky nám známých místně specifických šetření složení směsného komunálního odpadu potvrzují celorepubliková data uvedená výše a zjištěné hodnoty korelují s hodnotou vážených průměrů a směrodatné odchylky.

	Vysvětlení / změna / doplnění Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „EVO Planá – Energie z odpadu Tábořska“ dle ustanovení § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)	Strana: 3 / 3
---	---	---------------

Rozdíl může být tvořen nižším podílem bioodpadu v případech, kdy města mají zaveden skutečně efektivní sběr bioodpadu z domácností (nikoliv pouze zahrad).

Současně upozorňujeme na fakt, že složení SKO se mění v průběhu kalendářního roku a lze předpokládat i vývoj v jeho složení v delším časovém výhledu.

Dále upozorňujeme na skutečnost, že dle Dokumentace pro vydání povolení záměru se Směsným komunálním odpadem (SKO) v rámci tohoto projektu rozumí směs odpadů: odpad z domácností, odpad z provozování živností, pouliční smetky a odpad z úřadů, který je svou charakteristikou a složením podobný odpadu z domácností s výjimkou u zdroje odděleně sbíraných frakcí (separátně sbíraný papír, sklo, plasty atd.), rozdrčené odpadní dřevo a případně další odpady schválené veřejnoprávními orgány k energetickému využití. Vždy se bude jednat o odpady kategorie „O“, nicméně nejde výlučně o odpady katalogového čísla 20 03 01 dle Katalogu odpadů.

Dotaz č. 4

Ve vazbě na vysvětlení ZD_004 ohledně zabezpečení areálu vnějším oplocením se chceme doptat, zda má zhotovitel uvažovat demontáž stávajícího vnějšího oplocení areálu, které bude nahrazeno novým oplocením dle popisu v odpovědi, a zároveň bychom potřebovali znát přesnou hranici trasy vnějšího oplocení, kde bude potřeba tento požadavek splnit.

Odpověď zadavatele:

Demontáž stávajícího vnějšího oplocení není součástí projektu. Vysvětlení ZD_004 je v tomto ohledu třeba chápat v obecné rovině, že pokud by bylo zasaženo např. do vnějšího oplocení areálu, je potřeba nové oplocení realizovat v souladu s pravidly a požadavky na kybernetickou bezpečnost. Projekt v současné době nepředpokládá realizaci nového vnějšího oplocení.

Dne: dle data elektronického podpisu

Za zadavatele

C-energy s.r.o.

E-CONSULT, s.r.o.

smluvní zástupce zadavatele pověřený administrací zadávacího řízení