

	<p>Vysvětlení / změna / doplnění Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „EVO Planá – Energie z odpadu Táborska“</p> <p>dle ustanovení § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)</p>	Strana: 1 / 1
---	---	---------------

<p>Zadavatel, C-energy s.r.o., Planá nad Lužnicí, Průmyslová 748, PSČ: 391 02 IČO: 251 06 481 Veřejná zakázka: EVO Planá – Energie z odpadu Táborska, Ev. č. Z2024-027617 zadávaná v jednacím řízení s uveřejněním dle § 60 ZZVZ.</p>
--

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu v souladu s ustanovením článku 11 a odstavce 9.5 Části 1 Zadávací dokumentace.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti dodavatele na profilu zadavatele.

VYSVĚTLENÍ / ZMĚNA / DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
č. 007

Žádost č. 007 ze dne 4. 10. 2024

dovolujeme si Vás laskavě požádat o podání vysvětlení k níže uvedenému dotazu:

Chápeme správně, že teploty páry 460 °C je dosaženo pouze při provozu kotlů K5, K6 a odstaveném kotli K7, kdy bude pára o této teplotě proudit do navazujících zařízení přes By-pass napojený na rozdělovač?

Odpověď zadavatele:

Ano, jmenovitá teplota páry na výstupu kotle K7 je 400 °C.

Dne: dle data elektronického podpisu

Za zadavatele

C-energy s.r.o.

E-CONSULT, s.r.o.

smluvní zástupce zadavatele pověřený administrací zadávacího řízení