

	Vysvětlení / změna / doplnění Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „EVO Planá – Energie z odpadu Táborska“ dle ustanovení § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)	Strana: 1 / 2
---	---	---------------

<p>Zadavatel, C-energy s.r.o., Planá nad Lužnicí, Průmyslová 748, PSČ: 391 02 IČO: 251 06 481 Veřejná zakázka: EVO Planá – Energie z odpadu Táborska, Ev. č. Z2024-027617 zadávaná v jednacím řízení s uveřejněním dle § 60 ZZVZ.</p>
--

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu v souladu s ustanovením článku 11 a odstavce 9.5 Části 1 Zadávací dokumentace.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti dodavatele na profilu zadavatele.

VYSVĚTLENÍ / ZMĚNA / DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 011

Žádost č. 11 ze dne 8. 11. 2024:

Dobrý den,

dovoluujeme si Vás požádat o zodpovězení níže uvedeného dotazu:

Garantované parametry emisních limitů jsou u denních průměrů požadovány dle legislativy, tzn. pro suchý plyn při referenčních podmínkách (273,15 K, 101,32 kPa, 11% objemových O₂). U půlhodinových průměrů je však uvedena jednotka mg/m³, tzn. okamžité provozní (efektivní) podmínky. Žádáme o potvrzení, že je opravdu požadováno, aby uvedené půlhodinové průměry byly vztaženy k provozním podmínkám, případně žádáme o úpravu jednotky dle legislativy, tzn. mg/Nm³, suchý plyn 273,15 K, 101,32 kPa, 11% objemových O₂.

Děkujeme předem za vaši odpověď.

Odpověď Zadavatele:

Informace na úvod kapitoly 2.3 (Čištění spalin) Přílohy 2 Smlouvy o Dílo (Garantované parametry) včetně podmínek prokazování platí pro všechny garantované hodnoty hmotnostních koncentrací znečišťujících látek ve výstupních spalinách (tj. garantované parametry 2.3.1 až 2.3.20) včetně podmínek:

- měření se bude provádět v souladu se Zákonem č. 201/2012 Sb. v platném znění, Vyhláškou č. 415/2012 Sb. v platném znění a Směrnicí č. 2010/75/EU Evropského parlamentu a Rady o průmyslových emisích,*
- hodnoty platí pro suchý plyn (273,15 K, 101,32 kPa); přepočet se provede na 11 % objemových O₂,*



Ministerstvo životního prostředí



	<p>Vysvětlení / změna / doplnění Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „EVO Planá – Energie z odpadu Táborska“ dle ustanovení § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZV“)</p>	Strana: 2 / 2
--	--	---------------

Dne: dle data elektronického podpisu

Za zadavatele

C-energy s.r.o.

E-CONSULT, s.r.o.

smluvní zástupce zadavatele pověřený administrací zadávacího řízení