



ŘEZ B-B'

SO 04 - DEŠŤOVÁ ZDRŽ
MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODP. VOD Z DZ



SO 07 - LAPÁK PÍSKU



ÚPRAVA DILATAČNÍCH SPÁR:

TĚSNIČI PE PROVAZEC + PRUŽNÝ TĚSNIČÍ TMEL, v=150mm
DILATAČNÍ SPÁRY MEZI ŽB NÁDRŽEMI BUDOU VYPLNĚNÝ DESKAMI Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU tl. 50mm

OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ

UZEMNĚNÍ JE NAVRŽENO JAKO ZÁKLADOVÝ ZEMLIČ FeZn 30/4mm. NA TENTO ZEMLIČ BUDOU PŘIPOJENY VŠECHNY SVODY.
OSADIT DO PODKLADNÍHO BETONU.

iii) ZAŘÍZENÍ VZT OSADIT PŘI BETONÁŽI STROPŮ PŘÍSLUŠNÝCH OBJEKTŮ!!!

Projektová dokumentace pro zadání stavby

STAVBA		Paré	
ROZŠÍŘENÍ ČOV STŘELICE			
ODDĚL			
D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení			
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu			
SO/PS			
SO 04 - DEŠŤOVÁ ZDRŽ			
SO 07 - LAPÁK PÍSKU			
		Měřítko	1:50
		Stupeň	ZD
PŘÍLOHA		Číslo přílohy	
ŘEZ B-B', výkres tvaru		D.1.7.2.5	
		Revize	

Datum: prosinec 2024