

VEGAspol

VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST

VEGAspol v.o.s.

Jiráskova 219/12, 602 00 Brno

tel. 549 247 183, 608 711 413

e-mail: vegaspol@vegaspol.cz

url: www.vegaspol.cz

IČ 60700220 DIČ CZ60700220 IDS: zd39dea

Banka KB a.s., č.ú. 1094680207/0100

Firma je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložka 5663

Hlavní projektant stavby: ing. Jan Gallus

Datum:

leden 2025

Stavba

Rozšíření ČOV Střelice

Stupeň PD

Projektová dokumentace pro zadání stavby

Oddíl

Revize:

Paré

Kabelová listina RS1 stavební

RS1 stavební

Kabelová listina technologie

Poř:	Cesta:	Název kabelu:	Pro zařízení:	Typ kabelu:	Délka m
1	RS1 RM1	WL 01	rozvaděč	CYKY-J 5x16 mm ²	12
2	RS1 ZS3	WL 503	zásuvková skříň	CYKY-J 5x6 mm ²	12
3	RS1 ZS4	WL 504	zásuvková skříň	CYKY-J 5x6 mm ²	20
4	RS1 ZS5	WL 505	zásuvková skříň	CYKY-J 5x6 mm ²	37
5	RS1 ZS6	WL 506	zásuvková skříň	CYKY-J 5x6 mm ²	45
6	RS1 XT8	WL 508	konvektor česlovna	CYKY-J 3x2,5 mm ²	15
7	RS1 XT9	WL 509	konvektor rozvodna	CYKY-J 3x2,5 mm ²	15
8	RS1 XT10	WL 510	konvektor rozvodna	CYKY-J 3x2,5 mm ²	24
9	RS1 XT11	WL 511	konvektor velín	CYKY-J 3x2,5 mm ²	25
10	RS1 XT12	WL 512	konvektor velín	CYKY-J 3x2,5 mm ²	25
11	RS1 XT13	WL 513	konvektor šatna	CYKY-J 3x2,5 mm ²	26
12	RS1 XT14	WL 514	konvektor umývárna	CYKY-J 3x2,5 mm ²	32
13	RS1 XT15	WL 515	konvektor odvodnění kalu	CYKY-J 3x2,5 mm ²	40
14	RS1 XT16	WL516	konvektor odvodnění kalu	CYKY-J 3x2,5 mm ²	48
15	RS1 XC17	WL 517	bojler	CYKY-J 3x2,5 mm ²	33
16	RS1 XC21	WL 521	zásuvka rozvodna	CYKY-J 3x2,5 mm ²	12
17	RS1 XC22	WL 522	zásuvka místnost obsluhy	CYKY-J 3x2,5 mm ²	27
18	RS1 XC23	WL 523	zásuvka místnost obsluhy	CYKY-J 3x2,5 mm ²	28
19	RS1 XC24	WL 524	zásuvka šatna	CYKY-J 3x2,5 mm ²	23
20	RS1 XC25	WL 525	zásuvka šatna	CYKY-J 3x2,5 mm ²	25
21	RS1 XC26	WL 526	zásuvka umývárna	CYKY-J 3x2,5 mm ²	28
22	RS1 E1.1- E1.2	WL 530	vnitřní osvětlení česlovna	CYKY-J 4x1,5 mm ²	18
23	RS1 E2.1- E2.3	WL 531	vnitřní osvětlení rozvodna	CYKY-J 4x1,5 mm ²	15
24	RS1 E3	WL 532	vnitřní osvětlení chodba	CYKY-J 4x1,5 mm ²	16
25	RS1 E4, E5	WL 533	vnitřní osvětlení šatna, umývárna	CYKY-J 3x1,5 mm ²	25

Rozšíření ČOV Střelice

projektová dokumentace pro zadání stavby

26	RS1 E5.1- E5.2	WL 534	vnitřní osvětlení velín	CYKY-J 4x1,5 mm2	28
27	RS1 E6.1- E6.6	WL 535	vnitřní odvodnění kalu	CYKY-J 4x1,5 mm2	35
28	RS1 E7	WL 536	venkovní osvětlení vchod	CYKY-J 4x1,5 mm2	15
29	RS1 E8.1- E8.4	WL 537	venkovní osvětlení na provoz. budově	CYKY-J 3x1,5 mm2	42
30	RS1 MX 538	WL 538	pohon brány výhled	CYKY-J 5x2,5 mm2	0
31	RS1 EZS	WL 539	ústředna	CYKY-J 3x1,5 mm2	17
32	RS1 VE40	WL 540	ventilátor umývárna	CYKY-J 4x2,5 mm2	28

Kabelová listina – délky kabelů stavební

Poř:	Typ kabelu:	Délka m:
	Stavební:	
1	CYKY-J 5x16 mm2	12
2	CYKY-J 5x6 mm2	114
3	CYKY-J 3x2,5 mm2	426
4	CYKY-J 4x1,5 mm2	127
5	CYKY-J 3x1,5 mm2	84
6	CYKY-J 5x2,5 mm2	0
7	CYKY-J 4x2,5 mm2	28