

ZADAVATEL:**Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice****Provoz Rosicko****Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice****Statutární zástupce: Lukáš Volánek, DiS. - jednatel, předseda Provozu Rosicko****IČO: 49458892****SMLUVNÍ ZASTOUPENÍ ZADAVATELE:****AP INVESTING, s.r.o., Palackého 12, 612 00 Brno****IČO: 60712121****všem vyzvaným účastníkům**

Vyřizuje: Zuzana Kovářová

tel.: 541 426 064, mobil: 731 154 551

e-mail: zuzana.kovarova@apinvesting.cz

V Brně dne: 12. 9. 2025

Veřejná zakázka: „Rozšíření ČOV Střelice“, e.č. Z2025-032888**Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3**

Z pověření zadavatele nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v užším řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) „**Rozšíření ČOV Střelice**“, vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek dne **18. 6. 2025** pod evidenčním číslem zakázky **Z2025-032888** Vám v souladu ustanovením § 98 odst. 3 zákona poskytneme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1/3:

Dovolujeme si požádat o upřesnění k položce 12.18 "Provzdušňovací rošt – neutralizace vzdušiny" (PS 12). Ve výkazu výměr je uveden pouze 1 komplet provzdušňovacího roštu. Na výkrese D.2.1.7 je však rošt zakreslen jak v nádrži AN2, tak i v AN1.

Prosíme o potvrzení, zda je rošt skutečně určen pouze pro AN2, nebo zda má být instalován i v AN1.

Děkujeme za objasnění.

Odpověď č. 1/3:

Provzdušňovací rošt – neutralizace vzdušiny, pol. 12.18, 1 komplet, je myšleno jako rošt pro obě nádrže AN1 i AN2. V textu popisu položky není AN1 uvedena, ale myšleno je to pro obě nádrže AN, tedy instalace v AN1 i AN2.

S pozdravem

AP INVESTING, s.r.o.
pověřen výkonem zadavatelských činností
Ing. Jan Neuer – pověřená osoba